

DataSheet 数据模块详解-2024.03.05更新：

2023年11月1日 13:46

Datasheet 填写优先利用选项选出对应的值，选项中不存在才允许手动填写。如果参数为空则需要填写NO或者N/A;除特殊要求外，Datahseet 所有内容不允许用文本填写，要在属性里更新。

一. 技术参数表 – 每个站生成一个，在A01下，页码为1



1. 开关站基本参数

1.1 标准

标准根据项目需求选择。若选择IEC或者GB/IEC，则为海外项目，流程不再特殊提醒项目为海外项目。

- GB/T 3906
- IEC 62271-200
- GB/T 3906/IEC 62271-200

系统，额定电压，工频，雷电，同单线图左侧表格一致。

主母线：额定电流/类型和材料同单线图左侧表格一致。

接地铜排尺寸需与一次设计一致。

额定短时耐受电流/内部燃弧等级与“0技术参数表（内部使用）”的Item 8一致。

柜型，防护等级同单线图左侧表格一致。

1 开关站基本参数	
SWITCHBOARD BASIC DATA	
标准	IEC 62271-200
STANDARD	
系统	11kV / 50Hz
SYSTEM	
额定电压	12kV
RATED VOLTAGE	
工频耐压	28kV
POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE	
雷电冲击耐压	75kV
LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	
主母线电流	1250A
MAIN BUSBAR CURRENT	
主母线类型	Regular CU
MAIN BUSBAR TYPE	
额定短时耐受电流	31.5kA / 3s
RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT	
额定峰值耐受电流	80kA
RATED PEAK WITHSTAND CURRENT	
内部燃弧等级	IAC AFLR 31.5kA / 1s
INTERNAL ARC CLASSIFICATION	
柜型	UniGear ZS1
TYPE	
壳体防护等级	IP42
DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE	
隔室间防护等级	IP20
DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.	

相序标识

标识以及相序颜色根据需求在选项中选择，选项中无法选中或者选完后右侧未出现物料号则说明为特殊要求，无现有料号可用。

相序	L1-L2-L3
PHASE SEQUENCE	
相序颜色	红-白-蓝
PHASE SEQUENCE COLOR	RED-WHITE-BLUE / CDXN521007P0602

表面喷漆：同SAP 维护一致。

一次电缆进线/二次电缆进线：需与CheckList (一次设计)一致。

表面喷漆		RAL 7035	门板和端盖板
PAINT FINISH			DOOR AND SIDE END COVERS
接地铜排		Cu 30X8mm²	
EARTH BAR			
一次电缆进线	底部进线	3mm不开孔铝板	
POWER CABLE ENTRY	BOTTOM CABLES ENTRY		
控制电缆进线	底部进线	标准	
CONTROL CABLE ENTRY	BOTTOM CABLES ENTRY	STANDARD	

2. 铭牌

铭牌颜色材质需要与铭牌图保持一致外部铭牌如有螺丝安装需要通知一次开孔。

柜体参数铭牌及其他标签语言：根据项目要求选择（标准默认中英文）

注意若选项无法选择的语言标签则为非标，需要提前按项目申请

2	铭牌	
	LABELS	
柜体及低压箱设备铭牌语言	UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE	中文
柜体及低压箱设备铭牌颜色	UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR	白底红字
柜体及低压箱设备铭牌材质	UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS	ABS
柜体铭牌安装方式	UNIT NAMEPLATES FIXING	螺丝安装
低压室门板设备铭牌安装方式	DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING	螺丝安装
低压室内部设备铭牌安装方式	DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING	粘贴安装
柜体参数铭牌及其他标签语言	UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE	英文

3. 辅助电源

控制与信号回路 电压等级1：用于表示主要的控制回路电压等级。

控制与信号回路 电压等级2：如项目有不同的控制电压等级才会使用控制与信号回路 2，否则默认为NO或者N/A。

加热&照明回路 电压等级3：界定主要交流回路电源等级。

其中，1/2/3 的序号便于与第四点的回路线色一一对应。相应的电压等级会显示在对应回路旁边。

3	辅助电源	
	AUX POWER SUPPLY	
控制与信号回路 电压等级1	CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1	48VDC
控制与信号回路 电压等级2	CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2	NO
断路器储能马达电源	CB SPRING MOTOR SUPPLY	48VDC
加热&照明回路 电压等级3	HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50HZ

4. 二次导线参数

4.1 非标线色回路标注线色线径如果默认一种不标注，则为红色框中的线色线径。

4.2 对应电源小母线以电源回路为准，其他小目线默认按标准，特殊要求需在图中标注。

4.3 国内CT接地线标准为4平，如图纸未标注则默认按照标准4平执行。

4.4 设备自带线以及小车内部接线以标准为准。（例如，小车内部PT报警回路）

4 二次导线参数

SECONDARY WIRES PARAMETERS

			Ve+ / L	Ve- / N
电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1	48VDC	4mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1	48VDC	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2	NO	4mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2	NO	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50HZ	4mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3	240VAC, 50HZ	1.5mm²	黑色 BLACK	黑色 BLACK
			L1-L2-L3-N	
电流回路 CURRENT CIRCUIT		4mm²	红-白-蓝 RED-WHITE-BLUE	
电压回路 VOLTAGE CIRCUIT		2.5mm²	红-白-蓝 RED-WHITE-BLUE	
二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING		2.5mm²	黄绿色 YELLOW/GREEN	
零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT		2.5mm²	黑色 BLACK	
设备自带线保留原设备线色线径 (例如: 小车内部接线) DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)				
材料 MATERIAL	低烟无卤阻燃导线			
电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION	0.6/1 kV			
温度 TEMPERATURE	标准 STANDARD			

5. 其他

5.3 模拟纸

中文	英文
模拟纸带位置指示器 (LV DOOR)	MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)
保护或智能操显集成	ON RELAY OR MULTIFUNCTION CONTROLLER
模拟纸 (LV DOOR)	MIMIC ONLY ON LV DOOR
模拟纸 (CB DOOR)	MIMIC ONLY ON CB DOOR

5.4 零序CT安装位置

由于是项目层级属性, 如果有项目不同站甚至不同柜子安装方式不同则在相应的位置输入详细描述, 区分清楚。

中文	英文
不适用	NOT APPLICABLE
柜内安装	INSIDE PANEL
柜外安装 (线预留出柜外3m)	OUTSIDE PANEL (WITH 3m WIRES OUTSIDE OF THE PANEL)

5.5 柜间线需求根据项目要求:

中文	英文	备注
不在供货范围	OUT OF SCOPE	默认, 不出图也不备线
BB/BC+备线	BB/BC+WIRES	出具BB/BC图同时厂内需要备线
BB/BC	BB/BC DRAWINGS ONLY	仅需要提交BB/BC图给客户, 无需备线

5.6.1 号码管颜色:

中文	英文	备注
白色	WHITE	默认, 公司标准
黄色	YELLOW	
澳洲标准	AUABB STANDARD TYPE	澳洲专用号码管

5.6.2 线号:

中文	英文	备注
对侧端子号	REMOTE-END	默认, 公司标准
对侧端子号 / 线号	REMOTE-END/WIRE NUMBER	线号指客户线号
客户线号	WIRE NUMBER ONLY	仅体现客户线号
双头线号	LOCAL-END/REMOTE-END	双头号码管

5.7 区域通用要求

中文	英文
澳大利亚区域AIS项目特殊要求-1YHD000000A0551	AUABB AIS REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A0551
新西兰(NZABB)区域UniGear ZS1项目特殊要求-1YHD000000A1982	NZABB REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A1982
COABB区域项目通用要求-1YHD000000A2004	COABB REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A2004
俄罗斯项目区域要求-1YHD000000A1981	软包REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A1981
Praxair项目通用要求-1YHD000000A2005	Praxair REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A2005
新加坡整柜项目区域要求-1YHD000000A1975	SGABB REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A1975
MARINE项目通用要求-1YHD000000A0543	MARINE REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A0543
FLSmith区域特殊要求-1YHD000000A0546	FLSmith REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A0546
澳大利亚区域GIS项目特殊要求-1YHD000000A2614	AUABB GIS REGIONAL GENERAL REQUIREMENT-1YHD000000A2614
SGABB GIS Full Wire handbook-1YHD000000A2298	SGABB GIS FULL WIRE HANDBOOK-1YHD000000A2298

5 其他 OTHER	
低压室高度 LV HEIGHT	705mm
端子 TERMINAL	WEIDMULLER
模拟纸 MIMIC	模拟纸带位置指示器 MIMIC WITH POSITION INDICATOR
零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE	柜内安装 INSIDE PANEL
	A01,A03号柜零序柜外安装 (线预留出柜外3m)
柜间线 INTERPANEL WIRES	无
号码管 MARKING OF WIRE ENDS	白色 对侧端子号
区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT	COABB区域项目通用要求-1YHD000000A2004

6. 检验 (终检需注意)

AIS如有特殊局放要求需要在如下属性维护。

FAT等级要求也需要相应维护。

6 检验 INSPECTION	
局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST	N/A (需要新增属性)
FAT	ABB标准FAT ABB STANDARD FAT

7. 包装发运

- 中纤板或胶合板, 内衬塑料袋包装 (国内标准)
- 胶合板内衬气相防锈袋用于海外海上运输 (海外标准)


包装和发运

PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS

胶合板内衬气相防锈袋用于海外海上运输

PLAYWOOD CASE WITH VOLATILE CORROSION INHIBITOR POLYETHYLENE BAG SUITABLE FOR SEA TRANSPORT

8. 技术参数表 (内部使用) - 每个项目生成一个, 在A00 前, 页码为0



项目其他特殊要求可使用文本的形式体现在本页。

(注意改页为整个项目公用，如有不同行号的特殊要求需要注意特殊说明。)

[illegible]

选项与EPLAN 属性对应关系详见如下表格：



DATASHEET
EPLAN 属...