

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A	8 备注 REMARKS 指导ABB 内部生产特殊说明 SPECIAL REQUIREMENT FOR PRODUCTION(ABB INTERNAL USED)								A		
	额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT 31.5kA / 3s 内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION 31.5kA / 1s										
B									B		
C									C		
D									D		
E									E		
F									F		
			DRAWN	Watson Qiu	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	0
			CHECKED	Sharon	技术参数表（内部使用）		ABB		SCALE		1:1
			APPROVED	Alien	CONTRACT NO.:		PROJECT		TOTAL PAGES		1
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	503961668		Mt Weld Expansion-Plant HV Switchboard-1		DRAWING NO		XZS1-40449-
1		2		3		4		5		6	
7		8									

		1	2	3	4	5	6	7	8		
A			1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA			4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS					
			标准		IEC 62271-200	电源回路 电压等级 1		48VDC	4mm²	黑色	黑色
			STANDARD			POWER CIRCUIT RATING 1				BLACK	BLACK
			系统		11kV / 50Hz	控制及其他回路 电压等级 1		48VDC	1.5mm²	黑色	黑色
			SYSTEM			CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1				BLACK	BLACK
			额定电压		12kV	电源回路 电压等级 2		NO	4mm²	黑色	黑色
			RATED VOLTAGE			POWER CIRCUIT RATING 2				BLACK	BLACK
			工频耐压		28kV	控制及其他回路 电压等级 2		NO	1.5mm²	黑色	黑色
			POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE			CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2				BLACK	BLACK
			雷电冲击耐压		75kV	电源回路 电压等级 3		240VAC, 50HZ	4mm²	黑色	黑色
B			LIGHTNING INPULSE WITHSTAND VOLTAGE			POWER CIRCUIT RATING 3			BLACK	BLACK	
			主母线电流:		1250A	控制及其他回路 电压等级 3		240VAC, 50HZ	1.5mm²	黑色	黑色
			MAIN BUSBAR CURRENT			CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3				BLACK	BLACK
			主母线类型		Regular CU						
			MAIN BUSBAR TYPE								
			额定短时耐受电流		31.5kA / 3s	电流回路			4mm²	红-白-蓝	
			RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT			CURRENT CIRCUIT				RED-WHITE-BLUE	
			额定峰值耐受电流		80kA	电压回路			2.5mm²	红-白-蓝	
			RATED PEAK WITHSTAND CURRENT			VOLTAGE CIRCUIT				RED-WHITE-BLUE	
			内部燃弧等级		IAC AFLR 31.5kA / 1s	二次回路接地线			2.5mm²	黄绿色	
C			INTERNAL ARC CLASSIFICATION			SECONDARY CIRCUIT EARTHING			YELLOW/GREEN		
			柜型		UniGear ZS1	零序电流回路			2.5mm²	黑色	
			TYPE			ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT				BLACK	
			壳体防护等级		IP42	设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）					
			DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE			DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)					
			隔室间防护等级		IP20	材料			低烟无卤阻燃导线		
			DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.			MATERIAL					
			相序		L1-L2-L3	电压等级			0.6/1 kV		
			PHASE SEQUENCE			VOLTAGE CLASSIFICATION					
			相序颜色		红-白-蓝	温度			标准		
D			PHASE SEQUENCE COLOR		RED-WHITE-BLUE / CDXN521007P0602	DOOR AND SIDE END COVERS					
			表面喷漆		RAL 7035						
			PAINT FINISH								
			接地铜排		Cu 30X8mm²						
			EARTH BAR								
			一次电缆进线		底部进线	3mm不开孔铝板					
			POWER CABLE ENTRY		BOTTOM CABLES ENTRY						
			控制电缆进线		底部进线	标准					
			CONTROL CABLE ENTRY		BOTTOM CABLES ENTRY	STANDARD					
E			2 铭牌 LABELS			5 其他 OTHER					
			柜体及低压箱设备铭牌语言		中文	低压室高度		705mm			
			UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE			LV HEIGHT					
			柜体及低压箱设备铭牌颜色		白底红字	端子		WEIDMULLER			
			UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR		RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND	模拟纸		模拟纸带位置指示器			
			柜体及低压箱设备铭牌材质		ABS	MIMIC		MIMIC WITH POSITION INDICATOR			
			UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS			零序CT安装位置		柜内安装			
			柜体铭牌安装方式		螺丝安装	ZCT MOUNTING SITE		INSIDE PANEL			
			UNIT NAMEPLATES FIXING		SCREWED						
			低压室门板设备铭牌安装方式		螺丝安装						
F			DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING		SCREWED						
			低压室内部设备铭牌安装方式		粘贴安装						
			DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING		ADHESIVED						
			柜体参数铭牌及其他标签语言		英文						
			UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE								
			3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY			6 检验 INSPECTION					
			控制与信号回路 电压等级1		48VDC	局放试验		N/A（需要新增属性）			
			CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1		48VDC	PARTIAL DISCHARGE TEST					
			控制与信号回路 电压等级2		NO	FAT		ABB标准FAT			
			CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2		NO	ABB STANDARD FAT					
			断路器储能马达电源		48VDC						
			CB SPRING MOTOR SUPPLY		48VDC						
			加热&照明回路 电压等级3		240VAC, 50HZ						
			HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3		240VAC, 50HZ						
			注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。								
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN Watson Qiu	TITLE	FUNCTION	1-SWB-91-01PLANTHVSWITCHBOARD1		=	SHEET NO	1
				CHECKED Sharon		PROJECT	Mt Weld Expansion-Plant HV Switchboard-1		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	6
				APPROVED Alien	CONTRACT NO.:			DRAWING NO			
				FIRST DATE 2023/10/31	503961668			XZS1-40449-A01			
1		2	3	4	5	6	7	8			