

				1				2				3		4		5		6				7				8	
A					1 开关站基本参数								4 二次导线参数								Ve+ / L		Ve- / N				
					标准				GB/T 3906		电源回路 电压等级 1		220VDC		4mm²		黑色		黑色								
					系统				6kV / 50Hz		控制及其他回路 电压等级 1		220VDC		1.5mm²		黑色		黑色								
					额定电压				7.2kV		电源回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用								
					工频耐压				30		控制及其他回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用								
B					雷电冲击耐压				60kV		电源回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		4mm²		黑色		黑色								
					主母线电流:		630A		控制及其他回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色		黑色										
					主母线类型				Regular CU						L1-L2-L3-N												
					额定短时耐受电流				25kA / 4s		电流回路				2.5mm²		黑色										
					额定峰值耐受电流				63kA		电压回路				1.5mm²		黑色										
C					内部燃弧等级				IAC AFLR 25kA / 1s		二次回路接地线				2.5mm²		黄绿色										
					柜型				UniGear ZS1		零序电流回路				不适用		不适用										
					壳体防护等级				IP4X		设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）																
					隔室间防护等级				IP2X		材料				普通PVC导线												
					相序				A-B-C		电压等级				标准 0.45/0.75 kV												
D					相序颜色				黄-绿-红 / 3XAA009860P0001		温度				标准												
					表面喷漆				RAL 7035 门板和端盖板		5 其他																
					接地铜排				Cu 30X8mm²		低压室高度				705mm												
					一次电缆进线		底部进线		标准电缆拼板及电缆夹		端子				瑞联												
					控制电缆进线		底部进线		标准		模拟纸				模拟纸带位置指示器（LV DOOR）												
E					2 铭牌						零序CT安装位置				柜内安装												
					柜体及低压箱设备铭牌语言				中文				不适用														
					柜体及低压箱设备铭牌颜色				白底红字		柜间线		无														
					柜体及低压箱设备铭牌材质				ABS		号码管		白色 对侧端子号														
					柜体铭牌安装方式				粘贴安装		区域通用要求		不适用														
F					低压室门板设备铭牌安装方式				粘贴安装		6 检验																
					低压室内部设备铭牌安装方式				粘贴安装		局放试验		不适用														
					柜体参数铭牌及其他标签语言				中文		FAT		不适用														
					3 辅助电源						7 包装和发运																
					控制与信号回路 电压等级1				220VDC		中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																
控制与信号回路 电压等级2				NO																							
断路器储能马达电源				220VDC																							
加热&照明回路 电压等级3				220VAC, 50Hz		注：主母线额定电流和低压室高度是站级层级的属性，其他属性为项目层级。																					