

二次图纸设计传递表

制表时间: 2023-10-08 17:15:42

项目基本信息

设计需求: 图纸设计 工程师: _____ 区域经理: _____ 绘图员: _____
项目号: 503939315
项目名称: 药明康德（常州）有限公司35kV变电站新建项目
行号信息: 1000
图套数量: 5 柜子数量: 10 产品类型: AIS
图纸语言: 中文 保护类型: 无保护 地区类型: 工业/UT 选开厂家: 江阴长江
空开厂家: ABB 辅助触点: 是 端子厂家: 瑞联 带显厂家: 立林
客户线号: 否
复杂需求: 否
输入文件: CheckList

智能方案:

图纸需求: SLD/FVD/FFD/FFDD/DS/S/E

标准周期: 3天 额外周期: 0天 意见传递: 2次
提原理图: 2023-10-11 发放初级: N/A 生产检查: 2023-10-18
项目类型: Domestic 框架类型: 非框架项目
编程难度: 不含保护、客供(ABB/非ABB)保护、repeat程序 语言难度: 完全中文
管理难度: 标准项目

典型柜配置

备注

柜号/Typical	保护料号/提单号	表计料号/提单号	1、P1柜设有接地车及4闭1开微动，与I1柜设有接地车与断路器正反联锁，I1柜设有1闭1开微动GCE0905121P0100 2、P1柜设有后门微动开关CDXN010177P0018，关门信号+母线侧无压允许操作隔离手车 3、ID1隔离手车与I1断路器设有电气闭锁 4、控制电源DC110V，储能回路及照明电源为AC220V 5、计量表计组屏
ID1	N/A	N/A	
I1	线路保护组屏，弧光保护就地安装CS-503939315-01	CS-503939315-02	
M1	N/A	N/A	
P1	N/A	CS-503939315-03	
FT1	保护组屏	CS-503939315-02	

项目配置

CI	柜型	数量
1000	UG ZS3.2 1400	10