



SOLARIS CET

RAPORT TEHNIC

Evaluate ☐ Antren Fotovoltaic

Document permit ready · Analiz ☐ AI · Conform standardelor SOLARIS

PERMIT-READY


AI-VERIFIED

FIELD-SURVEY

PROPRIETAR / CLIENT

Batch Client

—, Cluj —



VERDICT

Recomandat — instalare fezabil ☐ cu verific ☐ ri minime suplimentare

SEC■IUNEA 00

00

Cuprins

Structura documentului tehnic

01	Rezumat Executiv
02	Client & ■antier
03	Analiz■ Fotografic■
04	Checklist Tehnic
05	Estimare Sistem
06	Recomand■ri
07	Concluzii

SOLARIS

SEC■IUNEA 01

Rezumat Executiv

Evaluare sintetic■ a fezabilit■ii instal■rii

a ■antierului pentru Batch Client (Cluj) indic■ fezabilitate ridicat■. Sistem recomandat: 3.9 kWp (9
produc■ie estimat■ 4,412 kWh/an — acoperire 88% din consumul declarat de 5,000 kWh.

3.9

KALAT

4,412

KWH/AN

88%

ACOPERIRE CONSUM

81

SCOR

înregistrat■ pentru raport

Balan■ energetic■ estimat■

■ Produc■ie: 4,412 kWh/an

■ Consum: 5,000 kWh/an

■ Surplus: 1,162 kWh/an

88%

acoperire

SOLARIS



SECUNDA IUNEA 02

02 Informații Client & Instalant

Date identificare și parametri tehnici

		Parametru	Valoare
		Acoperiș	Tip: ceramic
Câmp	Valoare	Orientare	S
Client	Batch Client	Înclinare	35.0°
Adresă	—, Cluj	Suprafașă	40.0 m²
Cod poștal	—	Umbrire	Redusă
Telefon	—	Rețea	single-phase
Email	—	Solar existent	Nu

SOLARIS

SEC I UNEA 03

0
3

Analiz Fotografic

1 imagini — constatari acionabile per categorie

P001 Vedere General Acoperi

Încredere AI 60%



Constatari

- Imagine P001_roof.jpg înregistrat pentru raport

Acțiuni

- Validare manual recomandat fir API DeepSeek

SOLARIS

SECUNDA 04

0
4

Checklist Tehnic

Protocol verificări standardizate SOLARIS CET

4

TRECUTE

2

ATENȚIE

0

RESPINSE

6

TOTAL

ID	Categorie	Verificare	Status	Note
CHK-01	Structural	Starea structurală a acoperișului	TRECUT	—
CHK-02	Electric	Capacitate tablou electric	TRECUT	—
CHK-03	Umbrire	Analiză umbrire statică/dinamică	ATENȚIE	—
CHK-04	Acces	Acces sigur pentru montaj	TRECUT	—
CHK-05	Documentație	Acte proprietate și acorduri	TRECUT	—
CHK-06	Conformitate	Distanțele coș fum / muchii	ATENȚIE	—

SOLARIS

SEC I UNEA 05

Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar — validare inginer necesar

Item	Specificatie	Detalii
Potenta	3.9 kWp	Dimensionare optim
	9 × ~433W	Monocristalin
	Hibrid monofazat 3kW	Hibrid monofazat
	4,412 kWh	Estimare România
	65.0%	Fără baterie
	1,544 kWh	Compensare rețea

Balan energetic estimat

Producție: 4,412 kWh/an

Consum: 5,000 kWh/an

Surplus: 1,162 kWh/an

88%

acoperire

SOLARIS

SEC■IUNEA 06

0
6

Recomand■ri

Ac■iuni prioritizate pentru instalare ■i conformitate

01

PRIORITATE RIDICAT■

Ac■iune P001: roof_overview

Validare manual■ recomandat■ f■r■ API DeepSeek

02

PRIORITATE RIDICAT■

Dimensionare 3.9 kWp

Configura■ie: 9 panouri + Hibrid monofazat 3kW. Autoconsum estimat 65.0%.

Estimare investi■ie: 5,460 €

03

PRIORITATE MEDIE

Verificare Umbrire

Analiz■ umbrire static■/dinamic■

04

PRIORITATE MEDIE

Verificare Conformitate

Distan■e co■ fum / muchii

05

PRIORITATE SC■ZUT■

Documenta■ie autoriza■ie

Plan situa■ie, schema unifilar■, declara■ie conformitate ANRE.



SECȚIUNEA 07

0
7

Concluzii & Următorii Pași

Stadiul Batch Client: *Recomandat* — instalare fezabilă cu verificări minime suplimentare. 4 verificări trecute, 2 cu atenție.

Plan de acțiune

- 1 Validare layout panouri cu clientul
- 2 Ofertă echipamente: panouri, invertor, structură, protecții
- 3 Documentație autorizată: plan, schema unifilară, declarație
- 4 Cerere racordare operator rețea
- 5 Programare instalare post-aviz

Validat de tehnician Tehnician SOLARIS Semnatură și stampilă	Câmp	Valoare
	ID	SOL-20260706-0225
	Generat	06.07.2026 02:25
	Versiune	SOLARIS v0.1.0 · Design v6
	Tehnician	Tehnician SOLARIS
	Tier	Standard
	Imagini	1

Notă legală: Raport generat de SOLARIS CET. Estimările sunt orientative. Validare ANRE obligatorie înainte de execuție. Document confidențial.