

Tilstandsrapport D

Adresse: Eksempelveien 1, 0123 Oslo | Befaring: 28.06.2026

Sammendrag

Det er registrert betydelige setningsskader i grunnmur og gulv.

Observasjoner

- Skråstilte gulv med fall opptil 25 mm over 3 m.
- Gjennomgående sprekk i grunnmur, bredde 8 mm.
- Skjeve dørkarmer.

Årsak

Setninger i grunnen, sannsynligvis utilstrekkelig fundamentering.

Konsekvenser

Omfattende og potensielt økende skadeutvikling i konstruksjonen.

Anbefalinger

- Forholdet kan vurderes ved neste ordinære vedlikehold.

Kostnadsestimat

Mindre beløp, anslagsvis 5 000 kr.