

Knuman
Onbekend
ONBEKEND

Uw kenmerk
Uw brief van
Zaaknummer Z-19-148662
Documentnummer DOC-19-053743
Bijlage(n) diverse
Doorkiesnummer (0229) 85 60 00
Verzonden

Behandelend ambtenaar Decos
Onderwerp sloopmelding

Geachte mevrouw Knuman,

Op 21 januari 2019 hebben wij uw sloopmelding ontvangen voor het 2e test ewaarmark op het perceel .

Beoordeling melding

Wij hebben uw sloopmelding getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wij gaan akkoord met uw melding.

Mededelingen

Bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden moet u rekening houden met wat hierover in het Bouwbesluit 2012 is bepaald en de mededelingen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. **BIJ BEDRIJF TOEVOEGEN:** Voor het werken met asbest zijn verder specifieke voorwaarden uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 van toepassing.

Start en gereedmelden van werkzaamheden

De afdeling Toezicht en Veiligheid van de Gemeente Medemblik moet ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden in kennis worden gesteld, via het telefoonnummer 0229 - 85 64 34 of via de website www.medemblik.nl/Direct_regelen/Formulieren/Formulieren_bouwen_wonen_verkeer/Melding_aanvang_sloop onder vermelding van het zaaknummer Z-19-148662.

BIJ BEDRIJF TOEVOEGEN: Wanneer gemeld wordt via het digitale meldingssysteem van de Arbeidsinspectie voor asbestslopen is de melding aan de gemeente niet nodig.

Het einde van de werkzaamheden dient uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de sloopwerkzaamheden schriftelijk of mondeling te worden gemeld.

Publicatie

Deze melding wordt binnenkort gepubliceerd in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek van het weekblad "de Medemblikker".

Subsidieregeling Rijk

Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Misschien komt u hiervoor in aanmerking. Kijk hiervoor op hun website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op met Decos. Ik ben

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Medemblik,

Decos Decos

Afdeling Omgeving & Samenleving

Kopie aan gemachtigde: , ,

Bijlage **BIJ BEDRIJVEN**

Overige informatie bij het slopen, behorende bij de melding Z-19-148662, ten behoeve van het 2e test eewaarnmerk op het perceel .

Afscheiding terrein

Het terrein waarop wordt gesloopt moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te verwachten is. Deze afscheiding moet zodanig zijn geplaatst of ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen er niet door wordt belemmerd.

Geluid-, trillings- en stofhinder

Bij uitvoering van de sloopwerkzaamheden moeten maatregelen worden genomen om geluid-, trillings- en stofhinder voor de omgeving te voorkomen. Deze hinder mag in ieder geval niet groter zijn als in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven.

Sloopafval

Het sloopafval dient te worden gescheiden in de volgende fracties:

A. Gevaarlijk afval, te weten:

- asbest;
- chemisch verontreinigde sloopmaterialen;
- dakgrind (i.v.m. teergehalte);
- kunststoffen (PVC-houdende restanten).

B. Overig sloopafval, te weten:

Niet herbruikbaar afval:

- bitumineuze stoffen (bitumenrestanten);
- kunststoffen en elastomeren (rubbers);

Herbruikbaar afval:

- steenachtige materialen;
- metalen;
- hout en houtproducten.

Mededelingen:

Eindbeoordeling (asbestverwijdering)

Als de sloopwerkzaamheden mede bestaan uit het verwijderen van asbest mag er met de verdere sloop van het bouwwerk niet worden begonnen voordat het te slopen gebouw of gebouwdeel met een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, asbestvrij is verklaard.

Bewijs van ontvangst

Uiterlijk twee weken na de beëindiging van de sloopwerkzaamheden moet degene die sloopt de volgende bewijsstukken verstrekken aan de afdeling Toezicht en Veiligheid van de Gemeente Medemblik via e-mail info@medemblik.nl.

- De begeleidingsbrieven en de stortbonnen die afgegeven worden door de inrichting of inzamelaar die het asbestafval heeft ontvangen.
- Een afschrift van de asbestvrij-verklaring (eindverklaring).

Wij adviseren u voor aanvang van de werkzaamheden uw burens te informeren over de sloopplannen.

Bijlage **BIJ PARTICULIEREN**

Overige informatie voor het verwijderen van asbest door particulieren, behorende bij de melding Z-19-148662, ten behoeve van het 2e test ewaarmerk op het perceel .

Indien u als particulier asbest gaat verwijderen dient u voor uw eigen veiligheid een aantal regels in acht te nemen.

Deskundig bedrijf

De sloop van asbest moet in beginsel worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. In afwijking hiervan zijn er in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een aantal werkzaamheden genoemd die door particulieren mogen worden uitgevoerd. Het betreft hier onder andere het eenmalig per perceel verwijderen van minder dan 35 m² geschroefde, asbesthoudende hechtgebonden platen en het verwijderen van minder dan 35 m² vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning. Vóór u asbest gaat verwijderen moet u daarom nagaan of dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is toegestaan of dat u daar voor een deskundig bedrijf moet inschakelen. Voor meer informatie raadpleeg de website: www.infomil.nl/asbestwegwijzer

Hulpmiddelen voor de verwijdering

Verzamel eerst de benodigde hulpmiddelen, voordat u de materialen gaat verwijderen. U hebt nodig:

- kleding, schoenen en handschoenen, die u na het verwijderen weggooit of gladde kleding, laarzen en handschoenen die u na de werkzaamheden buiten afspoelt;
- een passende schroevendraaier en/of moersleutel;
- een tuinslang die is aangesloten op een waterkraan;
- stevige, doorzichtige plastic zakken die ten minste 0,2 mm dik zijn en die ten minste de afmeting hebben van de te verwijderen materialen. Voor groot asbesthoudend afval is speciaal verpakkingsmateriaal (zgn. "big bags") te koop;
- één of meerdere stickers met de opdruk "asbest". U hebt geen stickers nodig wanneer op de plastic zakken al de opdruk "asbest" staat;
- stevig plakband;
- een vochtige doek.

Voorschriften voor het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materialen buiten

- Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en handschoenen aan.
- Spuit de materialen met de tuinslang goed nat, aan beide zijden. Eventueel insmeren met een klevende stof. Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent.
- Draai de schroeven voorzichtig los. Stop de schroeven in een plastic zak. Verwijder het materiaal zonder stoten.
- Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in de plastic zakken. Verpak elke asbesthoudende plaat apart om te voorkomen dat platen over elkaar heen gaan schuiven. Elke asbesthoudende plaat moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen.
- Maak de schroevendraaier en/of moersleutel zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht met het plakband.
- Neem een douche om eventueel op het lichaam aanwezige asbestvezels af te spoelen.

Afvoer van het asbesthoudende afval

- Het afval mag uitsluitend dubbel verpakt vervoerd worden.
- Als particulier en inwoner van de gemeente Medemblik kunt u grote hoeveelheden asbest, waaronder golfplaten, uitsluitend aanleveren bij de weegbrug van HVC inzameling aan de Koggerandweg 1 in Middenmeer. Tot 200 kg is dat gratis daarboven betaalt u het geldende tarief.

Aanbieden kleinere partijen zoals een raampost, flarden asbest golfplaat e.d.

- Het asbest dient dubbelzijdig ingepakt te worden in minimaal 0,2 mm dikke folie, 2 tot 3 maal omwikkelen en aftapen.
- Aanleveren in pakketten van maximaal 70 x 70 cm met een maximaal gewicht van 25 kg.

Afscheiding terrein

Het terrein waarop wordt gesloopt moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te verwachten is. Deze afscheiding moet zodanig zijn geplaatst, dat het verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Geluid-, trillings- en stofhinder

Bij uitvoering van de sloopwerkzaamheden moeten maatregelen worden genomen om geluid-, trillings- en stofhinder voor de omgeving te voorkomen. Deze hinder mag in ieder geval niet groter zijn als in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven.

Sloopafval

Het sloopafval dient te worden gescheiden in de volgende fracties:

C. Gevaarlijk afval, te weten:

- asbest;
- chemisch verontreinigde sloopmaterialen;
- dakgrind (i.v.m. teergehalte);
- kunststoffen (PVC-houdende restanten).

D. Overig sloopafval, te weten:**Niet herbruikbaar afval:**

- bitumineuze stoffen (bitumenrestanten);
- kunststoffen en elastomeren (rubbers).

Herbruikbaar afval:

- steenachtige materialen;
- metalen;
- hout en houtproducten.

Advies:**Informeren burens**

Wij adviseren u voor aanvang van de werkzaamheden uw burens te informeren over de sloopplannen.