



A) Conforme alla specifica EPTA CSRD004 eccetto il §6.1.2
A) Conform à la spécifique EPTA CSRD004 sauf le §6.1.2
A) Conforming to EPTA specification CSRD004 except in §6.1.2

B) Dopo le diverse operazioni l'evaporatore deve essere sigillato e consegnato con una pressione assoluta di 1,3 - 1,5 bar di azoto o aria secca (punto di rugiada <-27 ° C)
B)Après les différentes opérations, l'évaporateur est scellé et délivré avec une pression absolue de 1,3 à 1,5 bar d'azote ou d'air sec (point de rosée <-27 ° C)
B) After the different operations the evaporator is sealed and delivered with an absolute pressure of 1,3 – 1,5 bar of nitrogen or dry air (dew point <-27 °C)

C) Tappato alle estremità con tappi in gomma a ritenzione garantita anche con una differenza di pressione di 1 bar
C) Bouché aux bouts avec des bouchons en gomme avec retention garantie a un difference de pression de 1 bar
C) Covered to the extremities with rubber corks with guaranteed retention with a pressure difference of 1 bar

- LO SPESSORE DEI TUBI E LE SALDATURE DEVONO GARANTIRE LA TENUTA AD UNA PRESSIONE DI PROGETTO DI 60 bar
- L'ÉPAISSEUR DES TUYAUX EST LES SOUDURE ILS DOIVENT GARANTIR LA TENUE À UNE PRESSION DE PROJET DE 60 bar
- THE THICKNESS OF THE PIPES IS THE WELDINGS THEY HAVE TO GUARANTEE THE ESTATE TO A PRESSURE OF PROJECT OF 60 bar

PS: 60 bars
TS: -40°C to +110°C
for that expressly brought not, to make reference to the specification EPTA:
pour ce pas explicitement indiqué, faire référence à la spécifique EPTA:
per quello non esplicitamente indicato, fare riferimento alla specifica EPTA:
CSRD004

PASSING HOLES AND BUTTONHOLES
TROUS ET BOUTONNIÈRES PASSANT
FORI ED ASOLE PASSANTI

UNIT : mm		GENERAL TOL. :																			
SPECIFICATION n°:																					
EVAP. 105X350X1396 CO2 NØP=30 35X35												Material finish Traitement Trattamento		Drawn by Date		SantomS 29.12.2016					
EVAP. 105X350X1396 CO2 NØT=30 35X35												Material Matière Materiale				156794. B					
EVAP. 105X350X1396 CO2 NØT=30 35X35												Modifications		Modifications		Descrizione modifica		rev			
Status		PUBLISHED		Date		25.01.2017		App. by		SantomS		Dossier		CML01202		QOM0000741 : Mod.specifiche di riferimento.		00		ver	
Use and copy prohibited without our written consent. Exploitation et reproduction interdites sans notre autorisation écrite. L'uso e la riproduzione sono proibite senza la nostra autorizzazione scritta.																					
All dimensions are external where not specified. Toutes cotations externes sauf spécification. Tutte le dimensioni sono riferite all'esterno se non specificato.																					
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES - ENLEVER TOUTES LES BAVURES ET LES ARETES VIVES SI CELA N'EST PAS INDIQUE - ELIMINARE LE BAVE E SPIGOLI VIVI SE NON INDICATO																					