

Object name	Registers Num	remark
Flow Rate	0、 1	The uint is fixed in L/h
Positive Cumulative Flow	2、 3	
Positive Cumulative Flow Unit	4	0--0.01m3,1—0.1m3,2—1m3
Power Energy Rate	5、 6	The uint is fixed in kW
HeatEnergy Total	7、 8	
HeatEnergy Total Unit	9	0---0.01Wh 1---0.1Wh 2---1Wh 3---0.01kWh 4---0.1kWh 5---1kWh 6---10kWh 7---1J 8---0.01kJ 9---0.1kJ 10---1kJ 11---10kJ 12---100kJ
Supply temp	10	Accuracy is 0.01℃
Return temp	11	Accuracy is 0.01℃
SN	12、 13	
Address	14	
Meter Type	15	AA01、 AA02、 AA03、 AA04 is BTU_Meter AA05 is WATER_meter AA06 is KWH_meter