Terme	Définition
Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)	Protocole standard ouvert de couche applicative pour les intergiciels orientés message, prenant en charge divers modèles de messagerie tels que point-à-point et publication-abonnement, tout en assurant fiabilité et sécurité.
Infrastructure de comptage avancée (AMI)	Un système permettant une communication bidirectionnelle entre les fournisseurs d'énergie et les compteurs des clients, prenant en charge les applications de réseau intelligent ainsi que la surveillance et la gestion à distance de l'énergie.
ANSI/RIA (American National Standards Institute/Robotic Industries Association)	Une organisation qui élabore des normes pour les industries de la robotique et de l'automatisation.
CAN Bus (Controller Area Network Bus)	Protocole de communication utilisé dans les véhicules et les environnements industriels automatisés pour l'échange de données en temps réel entre divers systèmes électroniques, tels que les modules de commande du moteur et les capteurs.
CoAP (Protocole d'application contraint)	Un protocole d'application Internet léger conçu pour des appareils à ressources limitées et des réseaux sujets aux pertes, suivant les principes RESTful et utilisant UDP pour une communication efficace. Couramment utilisé dans les applications Internet des objets et les applications d'entreprise de production et de distribution d'électricité.
DLMS/COSEM	Une spécification globale pour la gestion et la surveillance des compteurs intelligents d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur, offrant des profils de communication, un modèle de données orienté objet et un protocole de la couche application.
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)	Un protocole Ethernet temps réel conçu pour les applications dans les environnements industriels automatisés.
EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol)	Protocole de communication utilisé dans les réseaux industriels, basé sur la norme Ethernet.
FAS (sous-couche d'accès au bus de terrain)	Sous-couche de la pile de protocoles de bus de terrain responsable de l'accès aux dispositifs de terrain.
FMS (Fieldbus Message Specification, Spécification des messages de bus de terrain)	Norme de communication pour les systèmes de bus de terrain permettant de gérer les messages dans les réseaux industriels.
FMSS (Fieldbus Message Specification Sublayer, sous-couche de spécification des messages Fieldbus)	Une sous-couche de la pile de protocoles du bus de terrain qui assure la livraison des messages dans les systèmes industriels.
GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events)	Protocole de communication multidiffusion à haute vitesse utilisé dans la norme CEI 61850 pour l'échange de données critiques en temps réel, telles que des informations sur l'état et les événements, entre équipements de sous-station. Il garantit une communication déterministe à faible latence pour les applications de protection et de contrôle.
HART (Highway Addressable Remote Transducer)	Protocole utilisé dans les environnements industriels pour la communication entre les appareils et les systèmes de contrôle.

IEC (Commission électrotechnique internationale)	Organisme international qui élabore et publie des normes pour les technologies électriques et électroniques.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)	Une association professionnelle qui fait progresser l'innovation et les normes en génie électrique et électronique.
IETF (Internet Engineering Task Force)	Une organisation qui développe et promeut des normes pour les protocoles et l'architecture Internet.
IPC (PC industriel)	Ordinateur robuste conçu pour être utilisé dans des environnements industriels.
ISO (Organisation internationale de normalisation)	Une organisation internationale qui élabore et publie des normes mondiales pour diverses industries.
mA (milliampère)	Unité de courant électrique égale à un millième d'ampère.
M.E.S. (Systèmes d'exécution de la fabrication)	Systèmes logiciels qui gèrent et surveillent les processus de fabrication en temps réel.
MMS (Spécification des messages de fabrication)	Protocole de communication de la norme CEI 61850 utilisé pour l'échange de données en temps réel entre appareils électroniques intelligents (IED) et systèmes SCADA, prenant en charge une messagerie flexible et extensible.
MQTT (Transport de télémétrie par file d'attente de messages)	Protocole léger de publication-abonnement conçu pour les appareils aux ressources limitées et les réseaux à faible bande passante, couramment utilisé dans les applications Internet des objets et industrielles. Il prend en charge les niveaux de qualité de service, les sessions persistantes et la communication sécurisée par TLS.
OBD2 (On-Board Diagnostics 2)	Un cadre normalisé pour surveiller et signaler l'état des composants du véhicule, fournissant des codes de diagnostic (DTC) et des données en temps réel pour le dépannage et l'entretien.
OCPI (Open Charge Point Interface)	Un protocole facilitant la communication entre les bornes de recharge des véhicules électriques et les systèmes de gestion centraux, prenant en charge la surveillance à distance, la gestion et la facturation.
OCPP (Open Charge Point Protocol)	Un protocole de communication normalisé pour la gestion des stations de recharge de véhicules électriques et des systèmes centraux, prenant en charge des fonctionnalités telles que le contrôle de charge, l'échange de données, les mises à jour du micrologiciel, l'authentification et le diagnostic des pannes.
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)	Un protocole sécurisé et indépendant de la plateforme pour les environnements industriels automatisés et l'IIoT, permettant des échanges de données fiables et l'interopérabilité entre appareils et systèmes de différents prestataires.
OSI (Interconnexion de systèmes ouverts)	Modèle conceptuel utilisé pour décrire les fonctions d'un réseau en sept couches.
Protocoles OT	Protocoles conçus pour les réseaux de technologie opérationnelle, privilégiant les flux de données en temps réel, la faible latence et la préservation des séries chronologiques pour les environnements industriels automatisés et le contrôle. Exemples : Profinet, Modbus TCP/IP et EtherNet/IP.
PAC (Contrôleur d'automatisation programmable)	Type de contrôleur industriel utilisé pour automatiser les processus et les machines.
PROFINET (Process Field Net)	Une norme Ethernet industrielle conçue pour la communication à haut débit dans les systèmes d'automatisation.

RESTful API	Type d'API qui suit les principes REST (Representational State Transfer), permettant une communication légère et flexible entre les appareils IT et OT à l'aide de HTTP/S.
RFC (Request for Comments)	Document officiel qui spécifie les normes et protocoles internet.
SENT (Single Edge Nibble Transmission)	Protocole utilisé pour les applications automobiles afin de transmettre les données des capteurs de manière très efficace.
SMV (Valeurs mesurées échantillonnées)	Un protocole de la norme CEI 61850 permettant de transmettre des mesures analogiques synchronisées telles que la tension et le courant depuis des dispositifs de processus de sous-station vers des appareils électroniques intelligents (IED).
SNMP (Simple Network Management Protocol)	SNMP (Simple Network Management Protocol) Protocole de couche 7 utilisé pour gérer les nœuds sur un réseau IP, facilitant ainsi la surveillance, la maintenance et le dépannage des connexions réseau.
SSL (Secure Socket Layer)	Protocole de sécurité du réseau destiné à chiffrer les données transmises sur un réseau, en assurant une communication sécurisée de serveur à serveur et de serveur à client.
Livraison à durée limitée (QoS)	Mécanisme de qualité de service (QoS) de MQTT garantissant des niveaux de livraison de messages fiables : QoS 0 (au maximum une fois), QoS 1 (au moins une fois) et QoS 2 (exactement une fois).
TLS (Transport Layer Security)	Une version sécurisée et mise à jour de SSL qui chiffre les données et garantit leur intégrité pendant la transmission, couramment utilisée dans HTTPS.
VPN (réseau privé virtuel)	Une technologie sécurisée qui crée des connexions chiffrées sur des réseaux publics ou privés.