

# Seguridad e higiene en la escuela

Alumno: Dal Degan Santiago

Profesor: Cuella Antonio

Curso: 7º3a

Escuela: E.E.S.T. N°5 "2 de abril"



El pasillo no tiene ningún tipo de señalización de salida ni tampoco de escaleras, además de esto, no tiene ningún matafuego ni luz de emergencia.

“Se encuentren señalizados de forma tal que una persona situada en cualquier punto puede identificar el recorrido de salida.”

“Desde los pasillos su\* ubicación se encuentre señalizada” \*Su refiriéndose a la escalera

“Cuenten con iluminación de emergencia a lo largo del recorrido en lugares que permitan visualizar los cambios de recorrido (esquineros o quiebres).”

SECTOR	DOTACION MINIMA
Cada piso en áreas generales, en áreas de circulación	Uno cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre.



Las puertas del aula abren en sentido contrario a la circulación de escape. Es decir hacia adentro.

“Las puertas deben abrir en el sentido de circulación y sin reducir el ancho del medio de escape.”





Las ventanas de esta aula no pueden ser abiertas y una de ellas no tiene ningún tipo de vidrio.

“Controlar que puertas, ventanas, ventiluces u otros tipos de aberturas funcionen correctamente y completen el total de su recorrido.”



Las aulas no cuentan con suficiente iluminación artificial, esta siendo de 180 cuando debería ser de 500

TABLA DE NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINANCIA SEGÚN USOS	
ESPACIOS	NIVELES MINIMOS (LUX)
AULAS COMUNES	500
SOBRE PIZARRÓN	1000
AULAS ESPECIALES	750
CIRCULACIONES	200