

**Fenix Mex**

CONSULTORIA, CAPACITACION Y DICTAMINACION

**FOLIO:
032**

Fecha de Emisión: Ciudad de México 25 de Septiembre de 2025

Razón Social de la Empresa: PETROMAX, S.A. DE C.V.

Ubicado en: Libramiento Noreste Km. 15.100, Col. Complejo Industrial, C. P. 66036, García, Nuevo León

Nombre Genérico del Equipo:

COMPRESOR DE AIRE NO.1

Tag: COM-01

No. de Control S.T.P.S. N/A

No. de Serie: S/D

Fluido Manejado: AGUA

Año de Fabricación: S/D

Presiones del Equipo:Máxima de trabajo Permitida: 12.06 kg/cm²Diseño: 10.56 kg/cm²Presión de Calibración: 8.00 kg/cm²Operación: 7.50 kg/cm²

Temperatura de Diseño: 55.00 °C

Temperatura de Operación: 28.00 °C

Capacidad Volumétrica: 0.235 m³

No. de Dispositivo: 1

Tipo de Dispositivo de Relevo de Presión: VALVULA DE SEGURIDAD

Área de Ubicación del Equipo: CUARTO DE MAQUINAS

Al equipo antes descrito se le practicaron:

Pruebas de Presión: PARTICULAS MAGNÉTICAS

Resultado

Resultado SATISFACTORIO

Exámenes No Destructivos: ULTRASONIDO INDUSTRIAL

Resultado SATISFACTORIO

Fecha de Los Exámenes no Destructivos: 25 de Septiembre de 2025

Destructivos:

Método Alternativo

Resultado

Una vez obtenidos los resultados de la Verificación avalamos que el centro de trabajo **CUMPLE** con los requerimientos establecidos en la NOM-020-STPS-2011.

Este dictamen tiene una vigencia de **5 años** por tratarse de un equipo **USADO** contados a partir de la fecha en la que se concluyó satisfactoriamente la última prueba de presión y/o exámenes no destructivos o método alterno. Este Recipiente Sujeto a Presión es clasificado dentro de la categoría II.

JOSE MARTINEZ ARGUETA

Nombre y Firma

TORRES CHAVARRIA ROSALIO

Nombre y Firma

Representante Legal Centro de Trabajo