PRE DICTAMEN

FOLIO: xxx

DICTAMEN TÉCNICO CATEGORIA II

Fecha de Emisión: **Ciudad de México 17 de Julio de 2026**

Razón Social de la Empresa: **PEÑA Y ASOCIADOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.**

Ubicado en: **AV. TLAHUAC NO. 4344, LOMAS ESTRELLA, Iztapalapa, 09890, Ciudad de México**

Nombre Genérico del Equipo: **COMPRESOR DE AIRE NO. 2**

Tag: **COM-02**

No. de Control S.T.P.S.	N/A	No. de Serie:	1602
Fluido Manejado:	AIRE	Año de Fabricación:	2002

Presiones del Equipo:

Máxima de trabajo Permitida:	18.30 kg/cm^2	Diseño:	12.00 kg/cm ^{2}
Presión de Calibración:	6.00 kg/cm 2	Operación:	9.00 kg/cm ^{2}
Temperatura de Diseño:	55.00 °C	Temperatura de Operación:	28.00 °C
Capacidad Volumétrica:	0.500 m^3	No. de Dispositivo:	1

Tipo de Dispositivo de Relevo de Presión: **VALVULA DE SEGURIDAD**

Área de Ubicación del Equipo: **CUARTO ELECTRICO**

Al equipo antes descrito se le practicaron:

	----------	Resultado	----------
Pruebas de Presión:	PARTICULAS MAGNÉTICAS	Resultado	SATISFACTORIO
Exámenes No Destructivos:	ULTRASONIDO INDUSTRIAL	Resultado	SATISFACTORIO
Fecha de Los Exámenes no Destructivos:	17 de Julio de 2026		
Método Alternativo	----------	Resultado	----------

Una vez obtenidos los resultados de la Verificación avalamos que el centro de trabajo **CUMPLE** con los requerimientos establecidos en la NOM-020-STPS-2011.

Este dictamen tiene una vigencia de **5** **años** por tratarse de un equipo **USADO** contados a partir de la fecha en la que se concluyó satisfactoriamente la última prueba de presión y/o exámenes no destructivos o método alterno. Este Recipiente Sujeto a Presión es clasificado dentro de la categoría II.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y Firma

HERNANDEZ CASTILLO GEORGINA

Nombre y Firma

Representante Legal Centro de Trabajo