

Esercizi di Macchine

di Salvatore Palumbo

Matricola: N47007322
Anno accademico 2023-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Indice

1	Trasformazioni	3
1.1	Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti	3
1.2	Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti . .	11
2	Impianto a Vapore da circa 18 MW	15
2.1	1° Schema d'impianto a vapore	15
2.2	2° Schema d'impianto a vapore	20
2.3	3° Schema d'impianto a vapore	24
3	Impianto con Turbina a Gas	30
3.1	Analisi termodinamica della turbina a gas LM6000 (General Electric)	30
3.2	Analisi termodinamica della turbina a gas SGT-800 (Siemens Energy)	39
4	Stadio di turbina a vapore	43
5	Repowering di un impianto a vapore	47
5.1	Impianto ad un salto di pressione	47
5.2	Impianto a due salti di pressione	51
6	Motore alternativo a combustione interna	54
6.1	Calcolo dei principali parametri di un motore ad accensione comandata con una cilindrata da 1242 cm ³	54
6.2	Calcolo dei principali parametri di un motore ad accensione per compressione con una cilindrata da 9300 cm ³	58
7	Turbina Francis e diffusore	61
7.1	Analisi della turbina	61
8	Pompa inserita in un circuito	66
8.1	Valutazione del punto di funzionamento	66
8.2	Verifica cavitazione	69
9	Regolazione della portata in un circuito di aria compressa	71
9.1	Valutazione della potenza fissata una certa portata	71

Esercizio 1

Trasformazioni

1.1 Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti

Compressione adiabatica isoentropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio si sta considerando una compressione adiabatica ($\delta q = 0$) e isoentropica, quindi reversibile. L'equivalenza tra reversibile e isoentropica ci viene data dal bilancio di II legge: $TdS = \cancel{\delta q} + \delta q_{IRR}$ (q si semplifica, essendo la trasformazione adiabatica).

Dalla termodinamica, sappiamo che ogni trasformazione reversibile può essere scritta attraverso un'unica trasformazione generica detta politropica, definita a calore specifico costante:

$$\delta q = c_m dT \implies pv^m = cost, \quad m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)}$$

Compressione adiabatica $\implies \delta q = 0 \implies c_m = 0 \implies m = \frac{c_p}{c_v} =: k$ Quindi l'equazione che ottengo è:

$$pv^k = cost \quad (1.1)$$

Questo prodotto è costante in ogni sezione del fluido, quindi posso scrivere che: $pv^k = p_1 v_1^k \implies$

$$v = \left(\frac{p_1 v_1^k}{p} \right)^{\frac{1}{k}} \quad (1.2)$$

L'equazione dell'energia meccanica invece ci dice che per un sistema aperto:

$$l_{12(SA)} = - \int_1^2 v dp + \overline{L_{attrito}} \quad (1.3)$$

Sostituendo la (1.2) all'interno della (1.3), posso risolvere l'integrale ottenendo:

$$H_{is} := l_{12(SA)} = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \quad (1.4)$$

Quindi il lavoro meccanico che devo fornire dall'esterno per ottenere la compressione di questo gas (1 kg di aria $\implies k = 1,4$) a queste condizioni di temperatura iniziale ($T_1 = 288,15 \text{ K}$) per ottenere un rapporto di compressione ($\beta = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2,5 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 2,5$) è pari a:

$$L_{12(SA)} = M l_{12(SA)} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}}\text{K}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -86621 \text{ J} \approx -86,6 \text{ kJ}$$

Il segno negativo è atteso in quanto, per la convenzione scelta, lavori con segno positivo sono lavori in uscita dal sistema, mentre lavori con segno negativo entrano nel sistema. Nel caso di una compressione noi dobbiamo caricare il fluido, di un carico che nel caso adiabatico reversibile è proprio tutto il lavoro che abbiamo dato dall'esterno ($H_{is} = l_{12(SA)}$).

Come già detto essendo una compressione adiabatica reversibile non c'è nessuno scambio termico.




Figura 1.1: Area B1'2A (in rosso) che rappresenta il lavoro

Per visualizzare il lavoro sul piano T-s (piano del calore) si ricorre a un artificio. Consideriamo il punto 1' sull'isobara $p_2 = 2,5 \text{ bar}$ che si trova alla stessa temperatura $T_1 = 288,15 \text{ K}$ del punto 1.

Dato che per un gas l'entalpia dipende soltanto dalla temperatura $\Rightarrow h_1 = h_{1'}$

$$\Rightarrow h_2 - h_1 = h_2 - h_{1'} = \int_{1'}^2 dh = \int_{1'}^2 T ds + v d\phi = \text{Area}(B1'2A)$$

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Durante una trasformazione reale, come quella di una compressione che avviene all'interno di un vero compressore, sono presenti delle irreversibilità interne dovute agli attriti. Pertanto, tale trasformazione non è una successione di infiniti stati di equilibrio e per questo motivo non è rappresentabile su un piano termodinamico. Per sopperire a questa mancanza, assumiamo che la compressione adiabatica reale ripercorra parimenti una compressione politropica reversibile con adduzione di calore.

Tanto calore quanto è l'aliquota di lavoro, sottratta al totale fornito al sistema, che è stata degradata in calore dalle forze di attrito. Quindi per valutare lo scambio di energia necessario per ottenere questa compressione, si necessita di un parametro che ci dia informazioni sulla qualità della macchina. In questo esempio viene fornito il rendimento politropico:

$$\eta_{pol} := \frac{H_{pol}}{l_r} \quad (1.5)$$

In maniera simile a quanto visto nella (1.3) e nella (1.4), il carico che conferisco al fluido è:

$$H_{pol} = l_{12'} = - \int_1^{2'} v_{pol} dp = \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) \quad (1.6)$$

$H_{pol} \neq H_{is}$ perchè l'adduzione di calore che si ha nella politropica, fa sì che ci sia un incremento della temperatura e di conseguenza un aumento del volume specifico v_{pol} . Il peggioramento delle condizioni di compressione è causa dell'ulteriore aliquota di lavoro che devo spendere per ottenere la stessa compressione del caso isoentropico:

$$H_{pol} - H_{is} = \text{controrecupero} = \text{Area}(122')$$




Figura 1.2: L' area B1'2A (in rosso) rappresenta il carico iso-s, l'area B1'2'1A(in blu) rappresenta il carico politropico mentre l'area 122' è il controrecupero

Il lavoro reale l_r invece, in virtù della mia assunzione è il lavoro che mi permette di comprimere il gas ripercorrendo la stessa politropica ma senza aggiungere ulteriore calore:

$$l_r = - \int_1^{2'} v_{pol} dp + l_{attrito} = H_{pol} + l_{attrito} \quad (1.7)$$

Inoltre dal bilancio so che:

$$l_r = h_1 - h_{2'} = c_p(T_1 - T_{2'}) = c_p T_1 \left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = c_p T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) \quad (1.8)$$

Quindi mettendo tutto assieme posso trovare una relazione che lega il rendimento politropico η_{pol} con k e m :

$$\eta_{pol} = \frac{H_{pol}}{l_r} = \frac{\frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)}{\frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\frac{k}{k-1}} \quad (1.9)$$

Quindi posso serenamente invertire e scrivere che:

$$m = \frac{\eta_{pol}}{\eta_{pol} - \frac{k-1}{k}} \quad (1.10)$$

Quindi in virtù dei dati del mio esempio posso calcolare il coefficiente m :

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx \mathbf{1,61}$$

Ora che conosco quanto vale il coefficiente della politropica posso calcolare il lavoro completo che devo spendere dall'esterno per la compressione.

$$L_r = M l_r = M \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}}\right) \approx -120135 \text{ J} \approx \mathbf{-120,1 \text{ kJ}}$$

$$\eta_{ad} := \frac{H_{is}}{l_r} \quad (1.11)$$

Enthalpie $-86,6 \text{ kJ}$ **0,731**

Compressione politropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con la condizione termodinamica finale coincidente con quella dell'adiabatica reale.

In questo esempio invece si analizza una vera trasformazione politropica reversibile, in cui una parte dell'energia viene data in forma di lavoro meccanico (H_{pol}), e un'altra parte invece viene data in forma di energia termica con un'adduzione di calore reversibile ($q_{12'}$).

Come già visto nella (1.6), noto m , si può calcolare quanto vale il carico politropico e quindi il lavoro che devo fornire alla compressione per raggiungere il fissato β :

$$L_{12'} = M H_{pol} = M \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}}\text{K}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -90594 \text{ J} = \mathbf{-90,6 \text{ kJ}}$$

Per calcolare quanta energia termica viene addizionata si fa riferimento al bilancio di I legge per cui:

$$q_{12'} = l_{12'} - (h_1 - h_{2'}) \quad (1.12)$$

Visto che si è assunto che la condizione termodinamica finale coincide con quella dell'adiabatica reale, come già visto nella (1.8):

$$h_1 - h_{2'} = l_r = -120,1 \text{ kJ/kg}$$

Quindi la quantità di calore addizionata è pari a:

$$Q_{12'} = M q_{12'} = M [l_{12'} - (h_1 - h_{2'})] = 1 \text{ kg} [-90,6 \text{ kJ/kg} - (-120,1 \text{ kJ/kg})] = \mathbf{29,5 \text{ kJ}}$$




Figura 1.4: L' area B1'2'1C (in blu) rappresenta il lavoro politropico, mentre l'area B12'C (in arancione) il calore addotto

Compressione isoterma di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

Da una rapida analisi del bilancio di I legge si evince che per ottenere una trasformazione isoterma è necessaria oltre a fornire lavoro meccanico anche sottrarre calore:

$$q_{12''} - l_{12''} = \Delta h = c_p (T_2'' - T_1) = 0 \implies q_{12''} = l_{12''} \neq 0 \quad (1.13)$$

In virtù della relazione $\delta q = c_m dT$ se c'è uno scambio di calore (δq finito) ma la temperatura resta costante ($dT = 0$), vuol dire che $c_m \rightarrow \infty$.

$$\text{Siccome, } m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)} \implies m \rightarrow 1 \implies pv = \text{cost}$$

Risultato che infatti conferma quello che dice la legge dei gas per cui:

$$pv = RT_1 = \text{cost} \implies v_{it} = \frac{RT_1}{p} \quad (1.14)$$

Quindi, come già fatto precedentemente, posso scrivere:

$$l_{12''} = - \int_1^{2''} v_{it} dp = \int_1^{2''} T ds - d\mathcal{H} = q_{12''} \quad (1.15)$$

Sostituendo la (1.14) nella (1.15) ottengo che:

$$H_{it} := l_{12''} = -RT_1 \ln(\beta) \quad (1.16)$$

Quindi nel nostro caso:

$$Q_{12''} = L_{12''} = M l_{12''} = -1 \cancel{\text{kg}} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}} \text{K}} 288,15 \text{ K} \ln(2,5) \approx -75776 \text{ J} \approx \mathbf{-75,8 \text{ kJ}}$$




Figura 1.5: L' area B2''1A (in viola) rappresenta sia il lavoro che devo fornire sia il calore che devo sottrarre

Appare evidente che il lavoro che devo fornire seguendo una trasformazione isoterma è il più piccolo, quindi potrebbe avere senso confrontarlo con il lavoro necessario per una trasformazione adiabatica reale:

$$\eta_{it} := \frac{H_{it}}{l_r} = \frac{-75,8 \text{ kJ/kg}}{-120,1 \text{ kJ/kg}} = \mathbf{0,631}$$

Compressione di 1 kg acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio invece viene considerata la compressione dell'acqua che chiaramente a queste condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1 bar $\rightarrow$ 2,5 bar) si trova nello stato di liquido. In questo stato il volume specifico del fluido resta costante.

Applicando un primo bilancio su questa compressione che considero adiabatica e in prima battuta reversibile:

$$l_{12(acqua)} = - \int_1^2 v dp + \cancel{\Delta \frac{c^2}{2}} + \cancel{l_{attrito}} \quad (1.17)$$

In genere in un buon sistema di diffusione $\Delta \frac{c^2}{2} \approx 0$.

Quindi il lavoro che necessito per questa compressione è pari a:

$$L_{12(acqua)} = -Mv \int_1^2 dp = -Mv (p_2 - p_1) = -1 \cancel{\text{kg}} 0,001 \frac{\cancel{\text{m}^3}}{\cancel{\text{kg}}} 150000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = -150 \text{ J}$$

Chiaramente per analizzare un caso reale, dovrei avere un parametro che mi indichi la qualità della pompa che sta comprimendo l'acqua.

Valutare l'energia meccanica posseduta sotto forma potenziale ad un'altezza di 150 m rispetto al suolo, da un uomo di peso medio (80 kg).

L'energia potenziale figlia del campo gravitazionale, che possiede un corpo di una certa massa posto a una certa altezza dal suolo è uguale a:

$$U_g = m g H \quad (1.18)$$

Quindi nell'esempio proposto:

$$U_g = 80 \cancel{\text{kg}} 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} 150 \text{ m} = 117720 \text{ J} \approx 117,7 \text{ kJ}$$

1.2 Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti

Confronto compressione adiabatica reversibile, adiabatica reale, politropica e isoterma.

Appare evidente che se confrontiamo i quattro moduli dei lavoro che abbiamo calcolato nei quattro esempi esaminati otteniamo che:

$$|l_r| > |l_{pol}| > |l_{is}| > |l_{it}|$$

La compressione isoterma è quella che richiede meno energia di tutti. Prima di tutto perchè è una trasformazione reversibile, e poi perchè è la trasformazione che mette la compressione nelle condizioni migliori, in quanto il naturale aumento di temperatura dovuto alla compressione viene compensato da una sottrazione di calore verso l'esterno.

Chiaramente ci si potrebbe chiedere perchè nella pratica non si segua questa trasformazione. La risposta è che è complicato progettare una macchina che sappia scambiare sia lavoro che calore contemporaneamente e in maniera efficiente.

La compressione politropica è più energivora dell'isoentropica (adiabatica reversibile), perchè pur non essendoci irreversibilità in nessuna delle due, nella politropica, a causa dell'adduzione di calore, c'è un aumento del volume specifico che si oppone alla compressione stessa. Infatti:

$$|l_{pol}| = |l_{is}| + \text{controrecupero}$$

La trasformazione reale è invece quella più dispendiosa in quanto seppure in entrambe il fluido riceve dall'esterno la stessa quantità di energia pari all'area $B1'2'C$, nella politropica il calore viene aggiunto separatamente in maniera reversibile, mentre nella reale viene data tutta in forma meccanica ma una parte pari all'area $A12'C$ viene degradata in energia termica.




Figura 1.6: Carico (in blue) e calore dissipato (in arancione)

$$|l_r| = |l_{pol}| + |l_{attrito}|$$

Tuttavia se osservo i valori dei lavori calcolati mi accorgo che L_{pol} e L_{is} non differiscono di tantissimo:

$$\text{controrecupero} = |L_{pol}| - |L_{is}| = 90,6 - 86,6 = 4 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}}{L_r} = \frac{4 \text{ kJ}}{120,1 \text{ kJ}} \approx 3,33 \%$$

Il motivo di questo risultato è che il peso percentuale giocato dal controrecupero si fa più importante al crescere del rapporto di compressione β . Infatti, se si valuta un esempio in cui a parità di condizioni iniziali si comprime fino a una pressione maggiore, otterremmo un rapporto percentuale maggiore.

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 10 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Visto che né il fluido, né la qualità della macchina sono cambiati, il coefficiente m della politropica resta lo stesso:

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx \mathbf{1,61}$$

E quindi posso procedere al calcolo del lavoro reale col nuovo β :

$$L_r = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -403102 \text{ J} \approx \mathbf{-403,1 \text{ kJ}}$$

Del lavoro politropico:

$$L_{pol} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -303979 \text{ J} = \mathbf{-304 \text{ kJ}}$$

E del lavoro isoentropico:

$$L_{is} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -269387 \text{ J} \approx \mathbf{-269,4 \text{ kJ}}$$

Quindi il nuovo controrecupero vale:

$$\text{controrecupero}' = |L_{pol}| - |L_{is}| = 304 - 269,4 = 34,6 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}'}{L_r} = \frac{34,6 \text{ kJ}}{403,1 \text{ kJ}} \approx 8,58 \% > 3,33 \%$$

Confronto con l'acqua e potenziale gravitazionale.

Se invece confronto il lavoro che, a parità di condizioni di temperatura e pressione, mi serve per comprimere 1 kg di aria con quello che mi serve per comprimere 1 kg di acqua osservo che ci sono almeno tre ordini di grandezza di differenza:

$$\frac{L_r}{L_{acqua}} = \frac{120,1 \text{ kJ}}{0,15 \text{ kJ}} \approx 0,8 \cdot 10^3$$

Il motivo di questa grande disparità è legata allo stato in cui li stiamo comprimendo. L'acqua è in fase liquida mentre l'aria in fase gassosa, quindi il rapporto che c'è tra i volumi specifici (aria/acqua) nei vari punti della compressione è approssimativamente di 10^3 .

Una curiosità interessante da osservare è che (trascurando le perdite di carico), approssimativamente, l'energia che serve per trasportare una persona media (80 kg) fino a una quota di 150 metri è anche l'energia che serve per sollevare circa 80 kg di acqua fino alla stessa quota. Per verificarlo, misuro la prevalenza che ho comprimendo 1 kg di acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar:

$$H_{manometrica} = \frac{(250000 \text{ Pa} - 100000 \text{ Pa})}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg}} \approx 15,3 \text{ m}$$

Se per trasportare 1 kg di acqua fino a una quota di 15,3 m servono circa 0,15 kJ, per trasportare 80 kg di acqua fino a 150 metri serviranno circa: $80 \text{ kg} \cdot 0,15 \text{ kJ/kg} \cdot \frac{150 \text{ m}}{15,3 \text{ m}} = 117,7 \text{ kJ} \approx U_g$

Questo accade perché il volume di un corpo di una persona è fatto per la maggior parte da acqua, e infatti ha una densità di poco più piccola ($\rho_c = 0,98 \text{ g/cm}^3$).

Calcolare il valore del rendimento politropico di compressione, per un compressore assiale multistadio avente $\beta = 30$ e rendimento adiabatico di compressione $\eta_{ad} = 0,86$.

Conoscere il rapporto di compressione significa conoscere anche quanto vale il coefficiente m della politropica associata:

$$\eta_{ad} = \frac{1 - \beta^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}} \quad (1.19)$$

Quindi:

$$1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} = \frac{1 - 30^{\frac{1,4-1}{1,4}}}{0,86} = -1,91 \Rightarrow \frac{m-1}{m} = \log_{30}(1 + 1,91) = 0,314 \Rightarrow$$

$$m = \frac{1}{1 - 0,314} = 1,46$$

Allora il rendimento politropico sarà:

$$\eta_{pol} = \frac{1,4-1}{1,4} \cdot \frac{1,46}{1,46-1} = \mathbf{0,91}$$

Confrontare questo rendimento con il rendimento di un qualsiasi compressore commerciale, le cui caratteristiche tecniche sono da ricercare autonomamente.

Si decide di confrontare il compressore assiale proposto nell'esempio con una macchina operatrice non di tipo dinamico ma volumetrico. In particolare si è scelto un compressore a vite per uso industriale equipaggiato di un motore a magneti permanenti da 75 kW (50 Hz).

In questo esempio si decide di far operare il compressore alla pressione di 10 bar.



Figura 1.7: Compressore a vite per uso industriale da 75 kW

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Power(kW)	HP	Air flow(m³/min)	Pressure(bar)	Dimension(mm)	Weight(kg)	Outlet Size
SE-100EPM	75	100	13.27	7	1650X1350X1540	1100	G2
			12.64	8			
			11.49	10			

The air flow is measured at the rated exhaust pressure and tested according to the national standard GB3853 (equivalent for ISO1217 Appendix C). Variable frequency series are recommended to use 30%-100% frequency. The above models are 380V 50HZ standard grid. Please ask separately for non-standard. High temperature, high humidity, high cold, high dust and other harsh working conditions using the compressors separately.

Figura 1.8: Scheda tecnica

Per il calcolo dei rendimenti devo innanzitutto capire quale è l'effettiva potenza che viene fornita al compressore.

Io conosco la potenza elettrica, ovvero la potenza che sto assorbendo dalla rete. Il nostro compressore è alimentato da un motore a magneti permanenti che ha questa scheda tecnica.

技术数据 Technical data		额定电压: 380V 频率: 50HZ Rated Voltage: 380V Frequency: 50HZ					
型号Model	额定功率 Rated power (kW)	电压380V 满载时电流 Current at full load 380V(A)	功率因数 Power factor (cos Φ)	效率 Efficiency (%)	转速 Speed (r/min)	堵转转矩	堵转电流
YXYT						额定转矩	额定电流
YXYT280S-4	75	125.3	0.95	95.7	1500	3.6	8.5

Figura 1.9: Scheda tecnica

Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_{ua}}{P_e} \rightarrow P_{ua} = P_e \eta_e = 71,8 \text{ kW} \quad (1.20)$$

Visto che si tratta di un compressore a trasmissione diretta (la vite e il motore si trovano sullo stesso asse), il rendimento meccanico è molto alto. Si ipotizza un $\eta_m = 0,98$. Quindi:

$$\eta_m = \frac{P_r}{P_{ua}} \rightarrow P_r = P_{ua} \eta_m = 70,4 \text{ kW} \quad (1.21)$$

Quindi poichè so che viene elaborata una portata $\dot{m} = 0,192 \text{ kg/s}$:

$$l_r = \frac{P_r}{\dot{m}} = 367 \text{ kJ}$$

Siccome il lavoro ideale è definito dalle condizioni in ingresso standard ($p_1=1 \text{ bar}$, $T_1=288 \text{ K}$):

$$|l_{id}| = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) = 269 \text{ kJ} \quad (1.22)$$

Quindi il rendimento adiabatico di compressione è pari a:

$$\eta_{ad} = \frac{l_{id}}{l_r} = 0,73 \quad (1.23)$$

Adesso in maniera analoga a quanto fatto nel paragrafo precedente posso calcolare quanto vale il coefficiente m della politropica dall'equazione (1.19). Quindi:

$$1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} = \frac{1,4-1}{1,4} = -1,28 \Rightarrow \frac{m-1}{m} = \log_{10}(1+1,28) = 0,358 \Rightarrow$$

$$m = \frac{1}{1-0,358} = 1,56$$

Allora il rendimento politropico sarà:

$$\eta_{pol} = \frac{1,4-1}{1,4} \cdot \frac{1,56}{1,56-1} = \mathbf{0,80}$$

Se confronto i rendimenti politropici, togliendo quindi qualsiasi effetto legato al controrecupero (che favorisce la macchina ad unico stadio sfavorendo quella multistadica), mi accorgo che la tecnologia di un compressore volumetrico in questo caso a vite è una tecnologia che non mi permette di ottenere i risultati di una macchina assiale, in termini di trasferimento di energia al fluido. Se avessimo considerato un compressore a pistoncini sarebbe stato addirittura peggio.

Esercizio 2

Impianto a Vapore da circa 18 MW

2.1 1° Schema d'impianto a vapore




Figura 2.1: Schema di un impianto a vapore che segue ciclo a vapore surriscaldato senza spillamenti

Calcolo dei rendimenti.

Nello schema suggerito vengono riportati tutti i dati sperimentali del funzionamento di questo impianto, che ci permettono di misurarne le efficienze.

A partire dal rendimento globale elettrico (η_{ge}), quel parametro che descrive nella maniera più generica il funzionamento dell'impianto, rapportando l'energia chimica a monte contenuta nel

combustibile, con la potenza elettrica prodotta a valle dell'alternatore:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} = \frac{20,11 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,278} \quad (2.1)$$

Risalendo a monte, si può definire un rendimento globale (η_g), che invece descrive l'efficienza del motore dell'impianto rapportando la potenza all'asse con la spesa in combustibile:

$$\eta_g = \frac{P_a}{\dot{m}_c H_i} \quad (2.2)$$

La potenza utile all'asse può essere calcolata in due modi, o valutando la qualità della turbina fino a ricavare la potenza utile al primo organo in movimento e ipotizzando un rendimento meccanico, o partendo dalla potenza elettrica suggerita dai dati sperimentale ipotizzando un rendimento elettrico dell'alternatore. In questa trattazione viene scelta la seconda strada.




Figura 2.2: Rendimenti medi di alternatori e di gruppi alternatore + riduttore meccanico, in funzione della loro potenza attiva

Per l'ipotesi sul rendimento elettrico si fa riferimento alla figura 2.2.

Si entra nel grafico con una potenza di circa 18 MW e si cerca il rendimento sulla curva senza il riduttore, in quanto sullo schema d'impianto è stato riportato che l'asse motore gira già a 3000 giri al minuto (50 Hz), ovvero la frequenza giusta per ottenere una corrente alternata con una frequenza per l'appunto, di 50 Hz.

Il grafico riporta un rendimento elettrico $\eta_e \approx 0,975$. Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_a} \implies P_a = \frac{P_e}{\eta_e} = \frac{20,11 \text{ MW}}{0,975} = 20,63 \text{ MW} \quad (2.3)$$

Calcolata la potenza utile all'asse è possibile procedere col calcolo del rendimento globale:

$$\eta_g = \frac{20,63 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,285}$$

Tra la potenza utile all'asse (P_a) e l'energia chimica del combustibile ci passa, la potenza termica che effettivamente adduco al ciclo, il ciclo stesso col suo rendimento reale e il rendimento meccanico tra la potenza utile al primo organo in movimento (P_r) e la potenza meccanica utile all'asse.

Quindi un primo rendimento da calcolare è il rendimento di combustione (η_b) che tiene conto di tutte le perdite legate allo scambio termico tra la fonte calda e il fluido:

- Perdita per calore sensibile
- Perdita per incombusti
- Perdita nell'involucro esterno legate ai meccanismi di trasmissione del calore

$$\eta_b = \frac{\dot{Q}_a}{\dot{m}_c H_i} \quad (2.4)$$

Si può ricavare il calore addotto ponendo un bilancio sul generatore di vapore, per cui:

$$\dot{Q}_a = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_2) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (815,6 \text{ kcal/kg} - 32,81 \text{ kcal/kg}) = 19,89 \text{ kg/s} \cdot (3412 \text{ kJ/kg} - 137,3 \text{ kJ/kg}) \approx 65,13 \text{ MW}$$

E quindi:

$$\eta_b = \frac{65,13 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx 0,900$$

Tale potenza andrà ad alimentare l'intero ciclo che ha un suo rendimento reale. Tuttavia è interessante anche valutare la qualità dell'impianto realizzato confrontando il rendimento reale con l'efficienza del ciclo limite, ovvero quel ciclo in cui la macchina viene ipotizzata perfetta mentre il fluido, su cui purtroppo non si può agire tecnologicamente, viene considerato reale (a meno della viscosità).

Esiste un grado di libertà quando si definisce il ciclo limite corrispondente a un dato ciclo reale essendoci due pressioni massime, una in uscita alla pompa e una in ingresso alla turbina.

In questa trattazione viene scelta come pressione massima quella in ingresso alla turbina, quindi i punti 1 e 3 del ciclo reale verranno a coincidere con quelli dello schema reversibile.




Figura 2.3: Ciclo limite 12''34' in blu e ciclo reale 1234 in rosso

Di cui possiamo andare a compilare l'intera tabella dei parametri termodinamici, basandoci sui dati sperimentali per il ciclo reale e sui modelli di liquido incomprimibile e sulle tabelle dell'acqua in condizione di saturazione e di vapore surriscaldato.

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
1	303	0,043	126	0,437	//
2	304	86,0	137	n.v.	//
2''	303	61,0	132	0,437	//
3	758	61,0	3380	6,83	//
4	303	0,043	2313	n.v.	n.v
4''	303	0,043	2065	6,83	0,798

Stato 1 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. Entropia specifica dalla tabella di saturazione dell'acqua a 30°C.

Stato 2 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 2'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incomprimibile, per cui:

$$T_{2''} = T_1,$$

$$h_{2''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 126 + 10^{-3} (6100 - 4,3) = 132 \text{ kJ/kg}$$

Stato 3 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. Entropia specifica dalla tabella dell'acqua nello stato di vapore surriscaldato:

$$(61,0 \text{ atm}, 485^\circ\text{C}) \rightarrow s_3 = 6,83 \text{ kJ/kgK}$$

Stato 4 Pressione ed entalpia dallo schema. Poichè sono in condizioni di vapore saturo, la temperatura è quella di saturazione.

Stato 4'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{4''} = \frac{(s_{4''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 0,437}{8,45 - 0,437} = 0,798$$

$$\Rightarrow h_{4''} = h_{ls} + x_{4''} (h_{vs} - h_{ls}) = 126 + 0,798(2556 - 126) = 2065 \text{ kJ/kg}$$

Ora che sono stati raccolti i parametri termodinamici caratteristici del ciclo reale e del ciclo limite si può procedere con il calcolo dei rendimenti. Il rendimento limite:

$$\eta_l = \frac{l_t - l_p}{q_a} \quad (2.5)$$

$$\rightarrow \eta_l = \frac{(h_3 - h_{4''}) - (h_{2''} - h_1)}{(h_3 - h_{2''})} = \frac{(3380 - 2065) - (132 - 126)}{(3380 - 132)} \approx \mathbf{0,403}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). I cui valori non sono altro che una applicazione del teorema della media integrale:

$$T_{ma} = \frac{\int_{2''}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{q_a}{s_3 - s_{2''}} = \frac{3380 - 132}{6,83 - 0,437} \approx \mathbf{508 \text{ K}} \quad (2.6)$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4''}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{q_s}{s_{4''} - s_1} = \frac{2065 - 126}{6,83 - 0,437} \approx \mathbf{303 \text{ K}} \quad (2.7)$$

Come giusto che sia, visto che in questo ciclo limite sottraggo il calore a temperatura costante.

Per il rendimento reale invece:

$$\eta_r = \frac{P_t - P_p}{\dot{Q}_a} \quad (2.8)$$

Approssimando che la perdita di porta massica di $0,48 \text{ t/s}$ che si ha nella turbina non abbia espanso per nulla.

$$\rightarrow P_t = \dot{m}_3 (h_3 - h_4) = 70,72 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (3380 \text{ kJ/kg} - 2313 \text{ kJ/kg}) = \\ 19,64 \text{ kJ/s} \cdot (3380 \text{ kJ/kg} - 2313 \text{ kJ/kg}) \approx 20,96 \text{ MW}$$

$$\rightarrow P_p = \dot{m}_p (h_2 - h_1) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (137 \text{ kJ/kg} - 126 \text{ kJ/kg}) = \\ 19,89 \text{ kJ/s} \cdot (137 \text{ kJ/kg} - 126 \text{ kJ/kg}) \approx 219 \text{ kW}$$

E quindi:

$$\eta_r = \frac{20,97 - 0,219}{65,13} \approx \mathbf{0,319}$$

Il rapporto tra l'efficienza del ciclo limite, che tiene conto di tutti i limiti termodinamici, e l'efficienza del ciclo reale che invece tiene conto anche della qualità delle macchine che eseguono il ciclo, ci indicherà la qualità del nostro impianto, e quanto si avvicina al caso limite:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,319}{0,403} \approx \mathbf{0,792} \quad (2.9)$$

Volendo si potrebbe anche indagare sulla bontà della sola espansione, valutando il rendimento adiabatico di espansione, di cui si è già parlato nell' Esercizio 1:

$$\eta_{ad} = \frac{l_r}{l_{is}} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4''})} = \frac{(3380 - 2313)}{(3380 - 2065)} \approx \mathbf{0,811} \quad (2.10)$$

Si può osservare che la la potenza meccanica del ciclo reale ($P_r = P_t - P_p$), in realtà differisce dalla potenza utile all'asse calcolata nella (2.3). Il motivo è che tra la potenza del ciclo reale, ovvero la potenza al primo organo rotante in movimento, e la potenza utile all'asse c'è di mezzo il rendimento meccanico:

$$\eta_m = \frac{P_a}{P_r} = \frac{20,63}{20,75} \approx \mathbf{0,994} \quad (2.11)$$

2.2 2° Schema d'impianto a vapore




Figura 2.4: Schema di un impianto a vapore che segue ciclo a vapore surriscaldato con uno spillamento

Calcolo dei rendimenti.

Analogamente a quanto fatto nel primo schema d'impianto:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} = \frac{19,69 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,281}$$

Per le stesse considerazioni fatte nel primo esempio, si ipotizza un rendimento elettrico $\eta_e \approx 0,975$. Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_a} \Rightarrow P_a = \frac{P_e}{\eta_e} = \frac{19,69 \text{ MW}}{0,975} = 20,20 \text{ MW}$$

Calcolata la potenza utile all'asse è possibile procedere col calcolo del rendimento globale, come indicato nella (2.2):

$$\eta_g = \frac{20,20 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,289}$$

Per quanto riguarda il rendimento di combustione invece, va tenuto conto che essendo presente uno spillamento l'entalpia dell'acqua in ingresso all'economizzatore è maggiore rispetto al caso precedente.

Quindi il calore che effettivamente adduco sarà pari a:

$$\dot{Q}_a = m_{gv} (h_{3'} - h_{2R}) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (815,6 \text{ kcal/kg} - 57,33 \text{ kcal/kg}) = 19,89 \text{ kg/s} \cdot (3412 \text{ kJ/kg} - 239,9 \text{ kJ/kg}) \approx 63,09 \text{ MW}$$

E quindi:

$$\eta_b = \frac{63,09 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx 0,901$$

Anche in questo esempio, per tracciare il ciclo limite viene scelta come pressione massima quella in ingresso alla turbina, quindi i punti 1 e 3 del ciclo reale verranno a coincidere con quelli dello schema reversibile.




Figura 2.5: Ciclo limite e reale, con rappresentazione dello spillamento

Di cui possiamo compilare la tabella dei parametri termodinamici:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
1	303	0,043	126	0,437	//
2	n.v.	5,5	n.v.	n.v.	//
2''	303	2,7	126	0,437	//
C	327	2,7	227	0,76	//
2R	329	86,0	240	n.v.	//
2R''	327	61,0	236	0,76	//
3	758	61,0	3380	6,83	//
R	504	5,5	2917	n.v.	//
R''	403	2,7	2640	6,83	0,963
4	303	0,043	2313	n.v.	n.v
4''	303	0,043	2065	6,83	0,798

Stato 1 Come nel primo esempio.

Stato 2 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema, ma non sono stati forniti.

Stato 2'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incompressibile, per cui:

$$T_{2''} = T_1,$$

$$h_{2''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 126 + 10^{-3} (270 - 4,3) \approx 126 \text{ kJ/kg}$$

Stato C Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. L'entropia è un dato che ricavo guardando la tabella di saturazione alla temperatura corrispondente (applicazione del modello di liquido incomprimibile).

Stato 2R Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 2R'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato C, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incomprimibile, per cui:

$$T_{2R''} = T_C,$$

$$h_{2R''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 230 + 10^{-3} (6100 - 15,8) \approx 236 \text{ kJ/kg}$$

Stato 3 Come nel primo esempio.

Stato R Ricavo i dati dello spillamento dallo schema.

Stato R'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{R''} = \frac{(s_{R''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 1,64}{7,03 - 1,64} = 0,963$$

$$\Rightarrow h_{R''} = h_{ls} + x_{R''} (h_{vs} - h_{ls}) = 545 + 0,963(2720 - 545) = 2640 \text{ kJ/kg}$$

Stato 4 Come nel primo esempio.

Stato 4'' Come nel primo esempio.

Ora che sono stati raccolti i parametri termodinamici caratteristici del ciclo reale e del ciclo limite si può procedere con il calcolo dei rendimenti. Il rendimento limite:

$$\eta_l = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_{R''}) + \dot{m}_{co}(h_{R''} - h_{4''}) - \dot{m}_{co}(h_{2''} - h_1) - \dot{m}_3(h_{2R''} - h_C)}{\dot{m}_3(h_3 - h_{2R''})} =$$

$$\frac{19,64 (3380 - 2640) + 18,92 (2640 - 2065) - 19,64 (236 - 227)}{19,64 (3380 - 236)} \approx \frac{25,42 - 0,18}{61,75} \approx$$

0,409

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}).

$$T_{ma} = \frac{\int_{2R''}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{q_a}{s_3 - s_{2R''}} = \frac{3380 - 236}{6,83 - 0,76} \approx \mathbf{518 \text{ K}}$$

Sulla sottrazione non si è intervenuto, quindi è rimasta invariata.

$$T_{ms} = \mathbf{303 \text{ K}}$$

Da notare che il rendimento limite è aumentato come ci si aspettava e infatti anche la temperatura media di adduzione è cresciuta.

Per il rendimento reale invece:

$$P_t = \dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4) =$$

$$19,64 \cdot (3380 - 2917) + 18,92 \cdot (2917 - 2313) \approx 20,52 \text{ MW}$$

La potenza della pompa di estrazione è sicuramente trascurabile, rispetto a quella di alimento:

$$P_p = \dot{m}_{gv} (h_{2R} - h_C) = 19,89 \cdot (240 - 227) \approx 259 \text{ kW}$$

E quindi:

$$\eta_r = \frac{20,52 - 0,259}{63,09} \approx \mathbf{0,321}$$

Anche il rendimento reale è aumentato, ma di pochissimo.

Il rendimento interno di impianto invece:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,321}{0,409} \approx \mathbf{0,785}$$

Volendo si potrebbe anche indagare sulla bontà della sola espansione, valutando il rendimento adiabatico di espansione, di cui si è già parlato nell' Esercizio 1:

$$\eta_{ad} = \frac{P_t}{P_{is}} = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4)}{\dot{m}_3(h_3 - h_{R''}) + \dot{m}_{co}(h_{R''} - h_{4''})} = \frac{20,52}{25,42} \approx \mathbf{0,807}$$

E infine il rendimento meccanico:

$$\eta_m = \frac{P_a}{P_r} = \frac{20,20}{20,26} \approx \mathbf{0,997}$$

2.3 3° Schema d'impianto a vapore




Figura 2.6: Schema di un impianto a vapore che segue ciclo a vapore surriscaldato con più di uno spillamento

Calcolo dei rendimenti.

Analogamente a quanto fatto nel primo e nel secondo schema d'impianto:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} = \frac{18,00 \text{ MW}}{59,60 \text{ MW}} \approx 0,302$$

Per le stesse considerazioni fatte nel primo e nel secondo esempio, si ipotizza un rendimento elettrico $\eta_e \approx 0,975$. Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_a} \Rightarrow P_a = \frac{P_e}{\eta_e} = \frac{18,00 \text{ MW}}{0,975} = 18,46 \text{ MW}$$

Calcolata la potenza utile all'asse è possibile procedere col calcolo del rendimento globale, come indicato nella (2.2):

$$\eta_g = \frac{18,46 \text{ MW}}{59,60 \text{ MW}} \approx 0,310$$

Per quanto riguarda il rendimento di combustione invece, va tenuto conto che essendo presente più di uno spillamento l'entalpia dell'acqua in ingresso all'economizzatore è maggiore rispetto al caso precedente.

Quindi il calore che effettivamente adduco sarà pari a:

$$\dot{Q}_a = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R}) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (815,6 \text{ kcal/kg} - 168 \text{ kcal/kg}) = 19,89 \text{ kg/s} \cdot (3412 \text{ kJ/kg} - 702,9 \text{ kJ/kg}) \approx 53,88 \text{ MW}$$

E quindi:

$$\eta_b = \frac{53,88 \text{ MW}}{59,60 \text{ MW}} \approx 0,904$$

Anche in questo esempio, per tracciare il ciclo limite viene scelta come pressione massima quella in ingresso alla turbina, quindi i punti 1 e 3 del ciclo reale verranno a coincidere con quelli dello schema reversibile.




Figura 2.7: Ciclo limite e reale, con rappresentazione dello spillamento

Di cui possiamo compilare la tabella dei parametri termodinamici:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
1	303	0,043	126	0,437	//
2	313	5,5	168	n.v.	//
2''	303	2,7	126	0,437	//
C	403	2,7	546	0,76	//
3R	405	86,0	561	n.v.	//
3R''	403	61,0	552	0,76	//
2R	438,5	86,0	703	1,99	//
3	758	61,0	3380	6,83	//
S1	549	8,7	3000	n.v.	//
S1''	481	8,4	2856	6,83	//
S2	504	5,5	2917	n.v.	//
S2''	403	2,7	2640	6,83	0,963
S3	393	1,52	2711	n.v.	//
S3''	384	1,46	2538	6,83	0,931
S4	357	0,57	2581	n.v.	n.v.
S4''	357	0,57	2394	6,83	0,888
4	303	0,043	2313	n.v.	n.v.
4''	303	0,043	2065	6,83	0,798

Stato 1 Come nel primo esempio.

Stato 2 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 2'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incompressibile, per cui:

$$T_{2''} = T_1,$$

$$h_{2''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 126 + 10^{-3}(270 - 4,3) \approx 126 \text{ kJ/kg}$$

Stato C Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. L'entropia è un dato che ricavo guardando la tabella di saturazione alla temperatura corrispondente.

Stato 3R Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 3R'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato C, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incompressibile, per cui:

$$T_{3R''} = T_C,$$

$$h_{3R''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 546 + 10^{-3}(6100 - 270) \approx 552 \text{ kJ/kg}$$

Stato 2R Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. Per quanto riguarda l'entropia invece, basta ricordarsi che equivale al valore di entropia in condizioni di liquido saturo alla corrispondente temperatura:

$$s_{2R} = 1,99 \text{ kJ/kgK}$$

Stato 3 Come nel primo esempio.

S1, S2, S3, S4 Ricavo i dati dello spillamento dallo schema.

Stato S1'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Si tratta di un vapore surriscaldato, quindi:

$$T_{S1''} = 481 \text{ K}$$

$$h_{S1''} = 2856 \text{ kJ/kg}$$

Stato S2'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{S2''} = \frac{(s_{S2''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 1,64}{7,03 - 1,64} = 0,963$$

$$\Rightarrow h_{S2''} = h_{ls} + x_{S2''}(h_{vs} - h_{ls}) = 545 + 0,963(2720 - 545) = 2640 \text{ kJ/kg}$$

Stato S3'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{S3''} = \frac{(s_{S3''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 1,42}{7,23 - 1,42} = 0,931$$

$$\Rightarrow h_{S3''} = h_{ls} + x_{S3''}(h_{vs} - h_{ls}) = 462 + 0,931(2692 - 462) = 2538 \text{ kJ/kg}$$

Stato S4'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{S4''} = \frac{(s_{S4''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 1,13}{7,55 - 1,13} = 0,888$$

$$\Rightarrow h_{S4''} = h_{ls} + x_{S4''}(h_{vs} - h_{ls}) = 353 + 0,888(2651 - 353) = 2394 \text{ kJ/kg}$$

Stato 4 Come nel primo esempio.

Stato 4'' Come nel primo esempio.

Ora che sono stati raccolti i parametri termodinamici caratteristici del ciclo reale e del ciclo limite si può procedere con il calcolo dei rendimenti.

$$P_{lt} = \dot{m}_3(h_3 - h_{S1''}) + \dot{m}_{3'}(h_{S1''} - h_{S2''}) + \dot{m}_{3''}(h_{S2''} - h_{S3''}) + \dot{m}_{3'''}(h_{S3''} - h_{S4''}) + \dot{m}_{co}(h_{S4''} - h_{4''}) = 23639 \text{ kW}$$

$$P_{lp} = \dot{m}_{co}(h_{2''} - h_1) + \dot{m}_3(h_{3R''} - h_C) = 118 \text{ kW}$$

E quindi il rendimento limite:

$$\eta_l = \frac{P_{lt} - P_{lp}}{\dot{m}_3(h_3 - h_{2R})} \approx \mathbf{0,447}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}).

$$T_{ma} = \frac{\int_{2R}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{q_a}{s_3 - s_{2R}} = \frac{3380 - 703}{6,83 - 1,99} \approx \mathbf{553 \text{ K}}$$

Sulla sottrazione non si è intervenuto, quindi è rimasta invariata.

$$T_{ms} = \mathbf{303 \text{ K}}$$

Da notare che il rendimento limite è aumentato come ci si aspettava e infatti anche la temperatura media di adduzione è cresciuta.

Per il rendimento reale invece:

$$P_t = \dot{m}_3(h_3 - h_{S1}) + \dot{m}_{3'}(h_{S1} - h_{S2}) + \dot{m}_{3''}(h_{S2} - h_{S3}) + \dot{m}_{3'''}(h_{S3} - h_{S4}) + \dot{m}_{co}(h_{S4} - h_4) = 19,01 \text{ MW}$$

$$P_p = \dot{m}_{gv}(h_{3R} - h_C) + \dot{m}_{co}(h_2 - h_1) = 957 \text{ kW}$$

E quindi:

$$\eta_r = \frac{19,01 - 0,957}{53,88} \approx \mathbf{0,335}$$

Anche il rendimento reale è aumentato.

Il rendimento interno di impianto invece:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,335}{0,447} \approx \mathbf{0,749}$$

Volendo si potrebbe anche indagare sulla bontà della sola espansione, valutando il rendimento adiabatico di espansione, di cui si è già parlato nell' Esercizio 1:

$$\eta_{ad} = \frac{P_t}{P_{lt}} = \frac{19,01}{23,64} \approx \mathbf{0,804}$$

E infine il rendimento meccanico:

$$\eta_m = \frac{P_a}{P_r} = \frac{18,46}{19,01} \approx \mathbf{0,971}$$

Valutare, inoltre, per lo schema 3 le massime portata spillabili per ogni rigeneratore e confrontarle con quelle realmente spillate

1° Spillamento Analizzando il profilo di temperatura dal lato del liquido freddo che viene riscaldato:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
3R	405	86,0	561	n.v.	//
2R	?	?	?	?	//

Mentre dal lato del fluido caldo:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
S1	549	8,7	3000	n.v.	//
LS	446	8,5	732	n.v.	//
B	444,5	8,4	725	n.v.	//

La criticità si ha nel punto in cui il fluido che riscalda raggiunge la condizione di vapore saturo secco. Teoricamente quindi la portata massima spillabile è quella che mi consente di avere un dT infinitesimo tra la temperatura di saturazione alla pressione del vapore saturo secco e la temperatura del fluido che viene riscaldato, attraverso quindi una superficie di scambio infinita.

Visto che non posso raggiungere questa condizione decido di sottostimare il livello di temperatura 2R, imponendo la condizione per cui il fluido freddo raggiunge la temperatura di saturazione alla pressione di saturazione del vapore saturo secco. Chiaramente poichè sono in condizioni di liquido incompressibile in termini di entalpia equivale a dire che il punto 2R si trovi ad un livello di entalpia pari a quella di saturazione alla pressione del vapore saturo secco.

Quindi:

$$m_{SP1,max} = \dot{m}_{GV} \frac{(h_{ls}(8,5 \text{ bar}) - h_{3R})}{h_{S1} - h_B} = 1,50 \text{ kg/s} > \dot{m}_{SP1} = 1,26 \text{ kg/s} \quad (2.12)$$

2° Spillamento In questo caso ho a che fare con uno scambiatore a miscela in cui ho due spillamenti che riscaldano l'acqua fredda, uno che proviene dallo scambiatore del primo spillamento e l'altro che è il secondo spillamento vero e proprio.

In questa situazione non riesco proprio ad individuare quale è la condizione critica che mi consente di calcolare la portata massima spillabile.

3° Spillamento Analizzando il profilo di temperatura dal lato del liquido freddo che viene riscaldato:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
IN	351,5	2,7	328	n.v.	//
OUT	?	?	?	?	//

Mentre dal lato del fluido caldo:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
S3	393	1,52	2711	n.v.	//
LS	385	1,50	467	n.v.	//
B	383	1,46	461	n.v.	//

Per le stesse ragioni di prima:

$$m_{SP3,max} = (\dot{m}_{GV} - \dot{m}_{SP1} - \dot{m}_{SP2}) \frac{(h_{ls}(1,5 \text{ bar}) - h_{IN})}{h_{S3} - h_B} = 1,11 \text{ kg/s} > \dot{m}_{SP3} = 0,892 \text{ kg/s} \quad (2.13)$$

4° Spillamento In questo caso invece abbiamo sempre uno scambiatore a superficie ma questa volta dopo la rigenerazione, l'acqua calda si mescola con il liquido caldo uscente dal 3° spillamento. Quindi innanzitutto dobbiamo capire quanto calda è l'acqua che è stata rigenerata. Per farlo dobbiamo analizzare il mescolamento che può essere assimilato ad uno scambio a superficie equicorrente.




Figura 2.8: Profilo equivalente di uno scambiatore a miscela

Analizzando questo profilo:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
IN,C	383	1,46	461	n.v.	//
IN,F	?	0,57	?	n.v.	//
OUT	?	356	347	n.v.	//

Quindi impostando un semplice bilancio:

$$\dot{m}_{SP4} h_{IN,F} + \dot{m}_{SP3} h_{IN,C} = (\dot{m}_{SP4} + \dot{m}_{SP3}) h_{OUT} \rightarrow h_{IN,F} = 254 \text{ kJ/kg} \quad (2.14)$$

Adesso si può passare ad analizzare i profili di temperatura nella parte a superficie dello scambiatore e calcolare quanto vale la portata massima spillabile.

Analizzando il profilo di temperatura dal lato del liquido freddo che viene riscaldato:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
IN	313	2,7	168	n.v.	//
OUT	?	?	?	?	//

Mentre dal lato del fluido caldo:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
S4	357	0,57	2581	n.v.	//
LS	357	0,57	353	n.v.	//
B	?	0,57	254	n.v.	//

Per le stesse ragioni di prima:

$$m_{SP4,max} = (\dot{m}_{GV} - \dot{m}_{SP1} - \dot{m}_{SP2} - \dot{m}_{SP3} - m_{SP4,max}) \frac{(h_{ls}(0,57 \text{ bar}) - h_{IN})}{h_{S4} - h_B} \\ \rightarrow m_{SP4,max} = 1,25 \text{ kg/s} > \dot{m}_{SP4} = 1,09 \text{ kg/s}$$

Esercizio 3

Impianto con Turbina a Gas

3.1 Analisi termodinamica della turbina a gas LM6000 (General Electric)




Figura 3.1: Spaccato di turbina a gas di derivazione aeronautica LM6000 per applicazioni industriali (General Electric)

MODEL	RATING CONTINUOUS		HEAT RATE		EFFICIENCY %	PRESSURE RATIO	AIR FLOW Kg/sec.	TURBINE SPEED rpm	EXHAUST TEMP. °C
	hp	kW	Btu/ hp-hr	Kj/ kW-hr					
LM 6000	57800	43100	6095	8620	41.7	29.5	125.0	3600	450

Figura 3.2: Scheda tecnica

Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale, stimando i rendimenti politropici di compressione ed espansione, i rendimenti di combustione, limite (ideale), interno di impianto, reale, meccanico e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Il primo passo che dobbiamo fare è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_{ua} [kW]	C_s [kJ/kWh]	β	$\dot{m}_a$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
LM 6000	43100	8620	29,5	125,0	3600	723

La potenza espressa in cavalli e l'efficienza sono ridondanti, in quanto la potenza viene espressa anche in *kW* e sul rendimento ci viene già dato il consumo specifico di calore:

$$C_s = \frac{m_c H_i}{L_{ur}} = \frac{1}{\eta_g} \quad (3.1)$$

Infatti:

$$\rightarrow \eta_g = \frac{3600}{C_s [kJ/kWh]} = \frac{3600}{8620} \approx 41,7 \%$$

Come era stato già indicato nella scheda tecnica.

Con questi dati e qualche ipotesi possiamo andare a disegnare sul piano T-s il ciclo limite e reale. In questa trattazione si ipotizza che l'adduzione di calore, anche nel caso reale, sia internamente reversibile e che quindi la trasformazione corrispondente sia un isobara.

Si è abbastanza confidenti su questa ipotesi, in quanto a differenza dell'impianto a vapore, nell'impianto a gas la combustione è interna e il fluido motore non deve passare attraverso una lunga serie di fasci tubieri.




Figura 3.3: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati facendo qualche ipotesi.

Stato	T [K]	P [atm]
1	298	1,00
2	817	29,5
2'	785	29,5
3	1573	29,5
4	723	1,00
4'	598	1,00

Prima di iniziare i calcoli si definisce per alleggerire la notazione parametro $\lambda := \frac{k-1}{k}$, che nel caso in cui si ha a che fare con aria è pari a $\lambda = 0,286$

Stato 1 Un impianto a gas di derivazione aeronautica per applicazioni industriali ha sicuramente in ingresso aria alle condizioni ambiente, che in questo esempio si ipotizzano essere 25°C e 1,00 atm.

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal rapporto di compressione che viene indicato nella scheda tecnica. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta^\lambda = 298 \text{ K } 29,5^{0,286} \approx 785 \text{ K}$$

Stato 2 e 3 Entrambi i punti si trovano sulla stessa isobara del punto 2'. Per quanto riguarda le temperature bisogna fare delle assunzioni e delle ipotesi plausibili.

La scheda tecnica ci fornisce sia il rendimento globale (η_g) che la potenza utile all'asse (P_{ua}), quindi posso facilmente ricavare la portata di combustibile che viene iniettata nel combustore, se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4). Da ricerche sulla turbina in questione, si legge che tale impianto è abbastanza versatile sui combustibili utilizzabili. Quindi:

$$\eta_g = \frac{P_{ua}}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{43100 \text{ kW}}{0,41750000 \text{ kJ/kg}} \approx 2,07 \text{ kg/s}$$

Quindi il rapporto aria/combustibile reale è pari a:

$$\alpha = \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_c} = \frac{125}{2,07} = 60,4$$

Visto che non ci sono ausiliari e la velocità della turbina non va ridotta, posso supporre che ci sia un ottimo rendimento meccanico $\eta_m = 0,99$. Per cui la potenza utile reale (al primo organo in movimento) è pari a:

$$P_{ur} = \frac{43100 \text{ kW}}{0,99} \approx 43535 \text{ kW}$$

Da un bilancio sulla turbina e sul compressore ottengo l'espressione della potenza reale. Si tiene conto del fatto che il ciclo è aperto e che quindi nel compressore viene compressa solo aria, mentre nella turbina vengono elaborati gas combusti, ma si ipotizza che entrambi abbiano lo stesso calore specifico a pressione costante. Tale assunzione è credibile in quanto $\alpha \gg \alpha_{st}$.

$$P_{ur} = (\dot{m}_a + \dot{m}_c)l_{rt} - \dot{m}_a l_{rc} = \dot{m}_a c_p \left[\left(\frac{\alpha + 1}{\alpha} \right) (T_3 - T_4) - (T_2 - T_1) \right] \quad (3.2)$$

Appare evidente che anche se conosciamo la potenza utile e il rendimento non riusciamo a determinare il ciclo in maniera univoca. Per questo motivo si decide di assegnare un valore alla T_3 . Da quanto viene riferito dalla descrizione, la turbina è divisa in 2 stadi di alta pressione e 5 stadi di bassa. Questa configurazione fa pensare che i primi due stadi siano raffreddati (cooled) con qualche tecnica, e che quindi in ingresso alla turbina ci sia una temperatura ben più alta di quella a cui fonde il metallo di cui è costituita. Considerando i limiti di queste tecniche, si ipotizza che la $T_3 = 1300^\circ\text{C} = 1573 \text{ K}$

Quindi in virtù della (3.2):

$$T_2 = 817 \text{ K}$$

Stato 4 La pressione è quella del punto 1 in quanto lo scarico avviene in ambiente. La temperatura è indicata nella scheda tecnica.

Stato 4' La pressione è la stessa del punto 4. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{4'} = \frac{T_3}{\beta^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{29,5^{0,286}} \approx 598 \text{ K}$$

Ora da un bilancio sul combustore potrei ottenere quanto vale il rendimento di combustione. Ma per farlo dovrei ipotizzare che il combustibile entra nelle stesse condizioni dell'aria, ovvero assumere che $h_c = h_2$. Questa ipotesi non è molto realistica in quanto aria e combustibile entrano in camera di combustione a temperature diverse e a pressioni leggermente diverse per fare in modo che il combustibile riesca ad entrare nel combustore.

Quindi, anzichè calcolarlo, si ipotizza che il rendimento di combustione ($\eta_b = \mathbf{0,98}$). Ipotesi credibile, trattandosi di una combustione interna in cui non possono esserci perdite al camino e in cui si sta lavorando con tanto eccesso d'aria, che riduce nettamente le perdite per incombusti. Dal momento che ho il rendimento globale e sono stati ipotizzati quello meccanico e di combustione posso calcolare quanto vale il rendimento reale del ciclo:

$$\eta_r = \frac{\eta_g}{\eta_b \eta_m} = \frac{0,417}{0,98 \cdot 0,99} \approx \mathbf{0,430} \quad (3.3)$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = 1 - \frac{1}{\beta^\lambda} = 1 - \frac{1}{29,5^{0,286}} \approx \mathbf{0,620} \quad (3.4)$$

E quindi il rendimento di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,430}{0,620} \approx \mathbf{0,694} \quad (3.5)$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). Come visto nella (2.6) e nella (2.7):

$$T_{ma} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_3 - T_{2'})}{c_p \ln(\frac{T_3}{T_{2'}})} = \frac{1573 - 785}{\ln(\frac{1573}{785})} \approx \mathbf{1134 \text{ K}} \quad (3.6)$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{4'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{4'}}{T_1})} = \frac{598 - 298}{\ln(\frac{598}{298})} \approx \mathbf{431 \text{ K}} \quad (3.7)$$

Dal momento che si conosce tutto sulla qualità della macchina, è possibile calcolare quanto valgono i rendimenti politropici del compressore e della turbina.

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{\beta^{\lambda \eta_{pt}}} \rightarrow \eta_{pt} = \frac{\log \beta(\frac{T_3}{T_4})}{\lambda} \approx \mathbf{0,803} \quad (3.8)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \beta^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \rightarrow \eta_{pc} = \frac{\lambda}{\log \beta(\frac{T_2}{T_1})} \approx \mathbf{0,960} \quad (3.9)$$

Valutare il rapporto di compressione scelto (29,5) rispetto a quello di lavoro massimo e di rendimento massimo teorici.

Si è osservato che un ciclo di joule di base ha 2 gradi di libertà, uno legato al rapporto β di compressione e uno legato al rapporto θ tra temperatura massima e minima.

Se analizzo il problema a θ fissato, posso valutare quale è il rapporto di compressione che ottimizza il lavoro utile o il rendimento.

Ovviamente l'analisi può essere fatta sia sul ciclo ideale che reale. In questa occasione viene fatta per quello ideale.

Come si può osservare nella 3.4, il rendimento ideale cresce al crescere del rapporto di compressione. Quindi il rendimento:

$$\eta_{id(max)} = \frac{1}{\beta_{max}^{\lambda}}$$

Il rapporto massimo di compressione (fissato θ), si ottiene quando $T_2 = T_3$. Quindi:

$$\beta_{max} = \theta^{\frac{1}{\lambda}} \approx \mathbf{336} \quad (3.10)$$

Questo valore è molto distante dal rapporto proposto in questo esempio (29,5). Le ragioni di questa grande distanza è legata al fatto che questo valore è in realtà soltanto teorico perchè l'andamento del rendimento reale non è crescente come quello ideale ma presenta un massimo. Il motivo di questo andamento è legato al fatto che il peso dell'inefficienza del compressore e della turbina cresce al crescere del rapporto di compressione. Cosa che chiaramente non accade nel caso ideale.

Invece per ottenere il valore di β per cui il lavoro utile del ciclo ideale venga massimizzato devo imporre la condizione per cui:

$$\frac{dl_u}{d\beta} = 0 \rightarrow \beta_{l_u, max} = \theta^{\frac{1}{2\lambda}} \approx \mathbf{18,3} \quad (3.11)$$

Valore che invece è già più prossimo al valore che viene fornito nell'esempio in quanto essendo tale impianto di derivazione aeronautica è probabile che sia stato ottimizzato alla potenza.

Valutare un ipotetico impianto con un' interrefrigerazione ($\beta_1 = 2,42$, $\beta_2 = 12$) ed un riscaldamento ripetuto ($\beta_3 = 2,42$, $\beta_4 = 12$) conservando gli stessi rendimenti politropici di compressione ed espansione, di combustione e meccanico valutati con il ciclo semplice di Joule. Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale per questo impianto, il rendimento limite (ideale), reale e interno di impianto e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Ipotizzando che l'interrefrigerazione mi consente di arrivare alla temperatura $T_3 = T_1$ e che invece il riscaldamento ripetuto mi consente di avere $T_6 = T_8$:




Figura 3.4: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas con interrefrigerazione e riscaldamento ripetuto

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati:

Stato	T [K]	P [atm]
1	298	1,00
2	388	2,42
2'	384	2,42
3	298	2,42
4	625	29,04
4'	607	29,04
6	1573	29,04
7	1284	12,0
7'	1222	12,0
8	1573	12,0
9	889	1,00
9'	773	1,00

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal primo rapporto di compressione che viene indicato. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta_1^{\frac{\lambda}{\gamma}} = 298 \text{ K } 2,42^{0,286} \approx 384 \text{ K}$$

Stato 2 La pressione è quella del punto 2'. La temperatura dipende dalla qualità del primo compressore, che si ipotizza essere la stessa del compressore dell'esempio precedente ($\eta_{pc} = 0,960$). Per cui:

$$T_2 = T_1 \beta_1^{\frac{\lambda}{\eta_{pc} \gamma}} \approx 388 \text{ K}$$

Stato 3 Per ipotesi sullo schema dell'interrefrigerazione questo punto si trova alla stessa temperatura del punto 1 e alla pressione del punto 2'.

Stato 4' La pressione la ricaviamo dal secondo rapporto di compressione che viene indicato. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{4'} = T_3 \beta_2^\lambda = \approx 607 \text{ K}$$

Stato 4 La pressione è quella del punto 4'. La temperatura analogamente al punto 2' dipende dalla qualità del secondo compressore, che si ipotizza essere la stessa del compressore dell'esempio precedente ($\eta_{pc} = 0,960$). Per cui:

$$T_4 = T_3 \beta_2^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \approx 625 \text{ K}$$

Stato 7' La pressione si ricava dal terzo rapporto in questo caso di "espansione" che viene riportato. Essendo la trasformazione 6-7' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{7'} = \frac{T_6}{\beta_3^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{2,42^{0,286}} \approx 1222 \text{ K}$$

Stato 7 La pressione è quella del punto 7'. La temperatura dipende dalla qualità della prima turbina, che si ipotizza essere la stessa della turbina dell'esempio precedente ($\eta_{pt} = 0,803$). Per cui:

$$T_7 = \frac{T_6}{\beta_3^{\lambda \eta_{pt}}} \approx 1284 \text{ K}$$

Stato 8 Per ipotesi sullo schema del riscaldamento ripetuto questo punto si trova alla stessa temperatura del punto 6 e alla pressione del punto 7'.

Stato 9' La pressione si ricava dal quarto rapporto in questo caso di "espansione" che viene riportato. Essendo la trasformazione 8-9' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{9'} = \frac{T_8}{\beta_4^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{12^{0,286}} \approx 773 \text{ K}$$

Stato 9 La pressione è quella del punto 9'. La temperatura dipende dalla qualità della seconda turbina, che si ipotizza essere la stessa della turbina dell'esempio precedente ($\eta_{pt} = 0,803$). Per cui:

$$T_9 = \frac{T_8}{\beta_4^{\lambda \eta_{pt}}} \approx 889 \text{ K}$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = \frac{l_{t1} + l_{t2} - l_{c1} - l_{c2}}{q_a} = \frac{c_p [(T_6 - T_{7'}) + (T_8 - T_{9'}) - (T_{2'} - T_1) - (T_{4'} - T_3)]}{c_p [(T_6 - T_{4'}) + (T_8 - T_{7'})]} \approx \mathbf{0,574}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). In questo caso però le fasi di riscaldamento e raffreddamento sono divise, quindi si avranno 2 temperature di adduzione e 2 temperature di sottrazione. Facendo riferimento alle equazioni (3.6) e (3.7):

$$T_{ma1} = \frac{\int_{4'}^6 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_6 - T_{4'})}{c_p \ln(\frac{T_6}{T_{4'}})} = \frac{1573 - 607}{\ln(\frac{1573}{607})} \approx \mathbf{1014 \text{ K}} \quad (3.12)$$

$$T_{ma2} = \frac{\int_{7'}^8 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_8 - T_{7'})}{c_p \ln(\frac{T_8}{T_{7'}})} = \frac{1573 - 1222}{\ln(\frac{1573}{1222})} \approx \mathbf{1390 \text{ K}} \quad (3.13)$$

$$T_{ms1} = \frac{\int_{9'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{9'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{9'}}{T_1})} = \frac{773 - 298}{\ln(\frac{773}{298})} \approx \mathbf{498 \text{ K}} \quad (3.14)$$

$$T_{ms2} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{2'} - T_3)}{c_p \ln(\frac{T_{2'}}{T_3})} = \frac{384 - 298}{\ln(\frac{384}{298})} \approx \mathbf{339 \text{ K}} \quad (3.15)$$

Per il ciclo reale invece devo tener conto del fatto che le portate elaborate nella turbina e nel compressore sono diverse.




Figura 3.5: Schema dell'impianto

Ipotizzando questo schema d'impianto osservo che sia l'interrefrigerazione che il riscaldamento ripetuto avvengono all'interno di scambiatori, quindi la portata del fluido motore non risente di queste modifiche d'impianto.

Tuttavia si sta ipotizzando che gli scambiatori siano perfetti. Quindi si stanno trascurando le cadute di pressione, e stiamo supponendo di avere superfici di scambio infinite che ci consentono di trascurare il $\Delta T_{terminale}$.

Rispetto all'esempio precedente non abbiamo informazioni sulla qualità dell'impianto, né sulla potenza effettivamente prodotta. Dunque, per conoscere la portata di combustibile necessaria, ipotizzando che la portata di aria sia la stessa dell'esercizio precedente, devo valutare un bilancio sul combustore. Come già detto in precedenza questo mi obbliga a dover assumere che $h_c = h_4$, oltre alle ipotesi già fatte nell'esempio precedente sul rendimento di combustione e il tipo di combustibile. Se si da per vera questa ipotesi:

$$\dot{m}_a h_4 + \dot{m}_c h_c + \dot{m}_c H_i \eta_b = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) h_6 \rightarrow (\alpha + 1) c_p (T_6 - T_4) = H_i \eta_b \quad (3.16)$$

Quindi:

$$\alpha = \frac{H_i \eta_b}{c_p (T_6 - T_4)} - 1 \approx 50,2 \Rightarrow \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a}{\alpha} = \frac{125 \text{ kg/s}}{50,2} \approx 2,49 \text{ kg/s}$$

Quindi il rendimento reale è pari a:

$$\eta_r = \frac{P_u}{\dot{Q}_a} = \frac{\dot{m}_g (l_{t1} + l_{t2}) - \dot{m}_a (l_{c1} + l_{c2})}{\cancel{c_p} [\dot{m}_g (T_6 - T_7 + T_8 - T_9) - \dot{m}_a (T_2 - T_1 + T_4 - T_3)]} \approx \mathbf{0,456}$$

Di conseguenza il rendimento interno di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,456}{0,574} \approx \mathbf{0,794}$$

3.2 Analisi termodinamica della turbina a gas SGT-800 (Siemens Energy)




Figura 3.6: Turbina a gas per uso industriale SGT-800 da 62 MW (Siemens Energy)

62 MW rating			
Gross power output	62.5 MW(e)	Turbine speed	6,600 rpm
Fuel ¹	Natural gas, liquid fuel, dual fuel	Pressure ratio	21.1 : 1
Frequency	50/60 Hz	Exhaust mass flow	135.5 kg/s (298.7 lb/s)
Gross efficiency	41.1%	Exhaust temperature	596 °C (1,104 °F)
Gross heat rate	8,759 kJ/kWh (8,302 Btu/kWh)	NO _x emissions ²	15 – 25 ppmvd

All performance values are based on standard design, ISO ambient conditions and natural gas fuel. No intake or exhaust loss.

Figura 3.7: Scheda tecnica

Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale, stimando i rendimenti politropici di compressione ed espansione, i rendimenti di combustione, limite (ideale), interno di impianto, reale, meccanico e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Il primo passo che dobbiamo fare è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_e [kW]	C_s [kJ/kWh]	β	$\dot{m}_g$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
SGT-800	62500	8759	21,1	135,5	6600	869

Come visto nell'esempio precedente il dato sul consumo specifico e il rendimento globale elettrico sono ridondanti:


$$\rightarrow \eta_{ge} = \frac{3600}{C_s [\text{kJ/kWh}]} = \frac{3600}{8759} \approx 41,1 \%$$

Come era stato già indicato nella scheda tecnica.


Facendo riferimento alla figura 2.2 analizzata nell'esercizio 2, si può ipotizzare per questa taglia un rendimento elettrico $\eta_e = 0,965$. Quindi:

$$P_{ua} = \frac{P_e}{\eta_e} = 64,77 \text{ MW}$$

Con questi dati e le stesse ipotesi fatte nell'esempio precedente si può procedere a disegnare sul piano T-s il ciclo limite e reale.



(a) Ciclo limite



(b) Ciclo reale

Figura 3.8: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati facendo qualche ipotesi.

Stato	T [K]	P [atm]
1	288	1,00
2	713	21,1
2'	689	21,1
3	1773	21,1
4	869	1,00
4'	741	1,00

Stato 1 Un impianto a gas pensato per la produzione di energia elettrica ha sicuramente in ingresso aria alle condizioni ambiente. Nella scheda tecnica è riportato che questi parametri sono stati misurati a partire dalle condizioni ambiente ISO ovvero che $T_1 = 15^\circ\text{C}$ e $P_1 = 1,00$ atm.

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal rapporto di compressione che viene indicato nella scheda tecnica. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta^\lambda = 288 \text{ K } 21,1^{0,286} \approx 689 \text{ K}$$

Stato 2 e 3 Entrambi i punti si trovano sulla stessa isobara del punto 2'. Analogamente a quanto fatto nell'esercizio precedente, si osserva che la scheda tecnica fornisce sia il rendimento globale elettrico (η_{ge}) che la potenza elettrica (P_e), quindi posso facilmente ricavare la portata di combustibile che viene iniettata nel combustore, se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4). Quindi:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{62500 \text{ kW}}{0,411 \text{ 50000 kJ/kg}} \approx 3,04 \text{ kg/s}$$

A differenza dell'esercizio precedente ci viene fornita la portata massica dei gas di scarico ($\dot{m}_g = 135,5 \text{ kg/s}$), quindi vuol dire che la portata massica di aria in ingresso ($\dot{m}_a = \dot{m}_g - \dot{m}_c = 135,5 - 3,04 \approx 132,5 \text{ kg/s}$) Quindi il rapporto aria/combustibile reale è pari a:

$$\alpha = \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_c} = \frac{132,5}{3,04} = 43,6$$

Diversamente dall'esempio precedente, in questo caso la turbina ha una frequenza maggiore di quella che serve per produrre la corrente alternata (50/60 Hz). Quindi è molto probabile che sull'asse motore sia montato un riduttore che però chiaramente comporterà un peggioramento del rendimento meccanico che ipotizzo pari a $\eta_m = 0,95$. Per cui la potenza utile reale (al primo organo in movimento) è pari a:

$$P_{ur} = \frac{64770 \text{ kW}}{0,95} \approx 68179 \text{ kW}$$

Analogamente all'esercizio precedente si ipotizza che $T_3 = 1300^\circ\text{C} = 1573 \text{ K}$ e che sia l'aria pulita che i gas combusti abbiano lo stesso calore specifico a pressione costante. Fatte queste ipotesi posso ricavare la T_2 dall'espressione della potenza reale:

$$P_{ur} = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) l_{rt} - \dot{m}_a l_{rc} = \dot{m}_a c_p \left[\left(\frac{\alpha + 1}{\alpha} \right) (T_3 - T_4) - (T_2 - T_1) \right]$$

Tuttavia se svolgo i calcoli in questo modo risulta che la temperatura T_2 è minore della corrispondente temperatura isoentropica. Questo perchè la valutazione che è stata fatta sulla temperatura massima non è accurata. Infatti questo tipo di turbina è in grado di arrivare anche a temperature maggiori di 1300°C . Infatti se ipotizziamo che $T_1 = 1500^\circ\text{C} = 1773 \text{ K}$, otteniamo che: $T_2 = 713 \text{ K}$

Stato 4 La pressione è quella del punto 1 in quanto lo scarico avviene in ambiente. La temperatura è indicata nella scheda tecnica.

Stato 4' La pressione è la stessa del punto 4. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{4'} = \frac{T_3}{\beta^\lambda} = \frac{1773 \text{ K}}{21,1^{0,286}} \approx 741 \text{ K}$$

Analogamente a prima, si ipotizza che il rendimento di combustione ($\eta_b = \mathbf{0,98}$). Dal momento che ho il rendimento globale elettrico e sono stati ipotizzati quello meccanico ed elettrico posso calcolare quanto vale il rendimento reale del ciclo:

$$\eta_r = \frac{\eta_{ge}}{\eta_e \eta_b \eta_m} = \frac{0,411}{0,965 \cdot 0,98 \cdot 0,95} \approx \mathbf{0,458}$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = 1 - \frac{1}{\beta^\lambda} = 1 - \frac{1}{21,1^{0,286}} \approx \mathbf{0,582}$$

E quindi il rendimento di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,458}{0,582} \approx \mathbf{0,787}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). Come visto nella (2.6) e nella (2.7):

$$T_{ma} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_3 - T_{2'})}{c_p \ln(\frac{T_3}{T_{2'}})} = \frac{1773 - 689}{\ln(\frac{1773}{689})} \approx \mathbf{1147 \text{ K}}$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{4'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{4'}}{T_1})} = \frac{741 - 288}{\ln(\frac{741}{288})} \approx \mathbf{479 \text{ K}}$$

Dal momento che si conosce tutto sulla qualità della macchina, è possibile calcolare quanto valgano i rendimenti politropici del compressore e della turbina.

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{\beta^{\lambda \eta_{pt}}} \rightarrow \eta_{pt} = \frac{\log \beta(\frac{T_3}{T_4})}{\lambda} \approx \mathbf{0,818} \quad (3.17)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \beta^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \rightarrow \eta_{pc} = \frac{\lambda}{\log \beta(\frac{T_2}{T_1})} \approx \mathbf{0,962} \quad (3.18)$$

Esercizio 4

Stadio di turbina a vapore




Figura 4.1: Rappresentazione sul piano h - s dell'espansione ideale e reale che avviene in questo stadio della turbina

Determinare i triangoli di velocità, la potenza interna, il rendimento interno e il grado di reazione dello stadio.

Essendo una turbina assiale la velocità periferica (tangenziale) in ingresso e in uscita dal rotore è la stessa. Quindi: $u_1 = u_2 = u$. Nei diversi punti della sezione di ingresso o sezione di uscita si assume che la velocità periferica non subisca grosse variazioni. Ipotesi plausibile in quanto l'altezza delle palette $b = 0,035 \text{ m}$ è molto minore del raggio medio $r_m = 0,8 \text{ m}$. Inoltre l'esercizio afferma che la girante ruota con un numero di giri $n = 3000 \text{ rpm}$. Quindi:

$$u = \frac{2 \pi r_m n}{60} \approx 251,2 \text{ m/s}$$

Ovviamente per costruire il triangolo di velocità in ingresso al rotore (punto 1/1'), devo conoscere quanto vale la velocità c_1 in ingresso e la sua inclinazione rispetto alla u . Per fare ciò si può sfruttare il bilancio di energia sul rotore.

Dalle condizioni di ingresso dello statore fornite dall'esercizio si possono ricavare con le tabelle dell'acqua nello stato di vapore surriscaldato, i valore dell'entalpia e dell'entropia:

$$\text{Stato } 0 \ (p_0 = 15 \text{ bar}, t_0 = 350^\circ\text{C}) \rightarrow h_0 = 3147 \text{ kJ/kg}, s_0 = 7,103 \text{ kJ/kgK}$$

Poichè so che la trasformazione 0-1s è isoentropica, posso calcolare quanto vale l'entalpia nel punto 1s:

$$\text{Stato } 1s \ (p_{1s} = 10 \text{ bar}, s_{1s} = 7,103 \text{ kJ/kgK}) \rightarrow t_{1s} = 275^\circ\text{C}, h_{1s} = 3035 \text{ kJ/kg}$$

Dal bilancio sul rotore tra 0-1s, ottengo:

$$h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_{1s} + \frac{c_{1s}^2}{2} \rightarrow c_{1s} = \sqrt{2(h_0 - h_{1s})} = \sqrt{2(3147 - 3035) \cdot 10^3 \text{ J/kg}} = 473,3 \text{ m/s} \quad (4.1)$$

Visto che l'esercizio fornisce il coefficiente riduttivo statorico (φ) sulle perdite distribuite dovute all'attrito che si hanno nello statore:

$$\varphi := \frac{c_1}{c_{1s}} = 0,92 \rightarrow c_1 = \mathbf{435,4 \text{ m/s}} \quad (4.2)$$

Applicando di nuovo il bilancio sullo statore, ma adesso tra 0-1, ottengo:

$$h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_1 + \frac{c_1^2}{2} \rightarrow h_1 = 3052 \text{ kJ/kg} \quad (4.3)$$

Ricordando che sull'intero stadio supponiamo che ci sia la conservazione della portata, se so che riceve $\dot{m} = 80 \text{ kg/s}$ di vapore, sono sicuro che all'ingresso del rotore ho la stessa portata, a meno di perdite legate al trafileggio che chiaramente andrebbero a ridurre la portata che effettivamente entra nel rotore. Perdite che sono trascurate in questo esercizio.

Inoltre poichè la portata incide assialmente, so che dipende solo dalla componente assiale della velocità:

$$\dot{m} = \frac{1}{v_1} 2\pi r_m b c_{1x} \quad (4.4)$$

Dove come sezione abbiamo considerato l'intera corona circolare di altezza b .

$$\text{Stato } 1 \ (p_1 = 10 \text{ bar}, h_1 = 3052 \text{ kJ/kg}) \rightarrow v_1 = 0,258 \text{ m}^3/\text{kg}, s_1 = 7,123 \text{ kJ/kgK}$$

E quindi:

$$c_{1x} = \frac{\dot{m} v_1}{2\pi r_m b} = \mathbf{117,4 \text{ m/s}}, \alpha_1 = \arcsin(c_{1x}/c_1) = \mathbf{15,6^\circ}$$

E quindi:

$$c_{1u} = c_1 \cos(\alpha_1) = \mathbf{419,4 \text{ m/s}}$$

Dalle relazioni cinematiche sui moti relativi, sappiamo che:

$$\vec{c}_1 = \vec{u} + \vec{w}_1 \Rightarrow \begin{cases} w_{1u} = c_{1u} - u = \mathbf{168,2 \text{ m/s}} \\ w_{1x} = c_{1x} = \mathbf{117,4 \text{ m/s}} \end{cases} \quad (4.5)$$

Quindi:

$$w_1 = \sqrt{w_{1x}^2 + w_{1u}^2} = \mathbf{205,1 \text{ m/s}}, \beta_1 = \arcsin(w_{1x}/w_1) = \mathbf{34,9^\circ}$$

Ottenuti tutti i parametri del triangolo in ingresso, si può passare al triangolo in uscita. In questo esercizio si sta trascurando una delle 3 perdite caratteristiche dello stadio di una turbina che è la perdita all' anulus dovuta al lasco che c'è tra statore e rotore che riduce la velocità nel sistema relativo.

Se considero la conservazione della portata all'interno del rotore si scopre che:

$$\frac{1}{v_1} \cancel{2\pi r_m b} c_{1x} = \frac{1}{v_2} \cancel{2\pi r_m b} c_{2x}$$

Per conoscere informazioni sullo stato 2, devo passare necessariamente per lo stato 2s.

$$Stato\ 2s\ (p_{2s} = 7\ bar, s_{2s} = s_1 = 7,123\ kJ/kgK) \rightarrow h_{2s} = 2962\ kJ/kg$$

Dal bilancio di energia nel sistema di riferimento mobile a cavallo del rotore nella trasformazione 1-2s, ottengo:

$$h_{2s} - h_1 + \frac{w_{2s}^2 - w_1^2}{2} = 0 \rightarrow w_{2s} = \sqrt{2 \left(\frac{w_1^2}{2} + h_1 - h_{2s} \right)} = 477,7\ m/s \quad (4.6)$$

Visto che l'esercizio fornisce il coefficiente riduttivo rotorico (ψ) sulle perdite distribuite dovute all'attrito e le perdite di incidenza che si hanno nel rotore:

$$\psi := \frac{w_2}{w_{2s}} = 0,88 \rightarrow w_2 = \mathbf{420,4\ m/s} \quad (4.7)$$

E quindi dallo stesso bilancio sul rotore ma tra 1-2, ottengo:

$$h_2 = h_1 + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = 2988\ kJ/kg$$

In questo modo posso conoscere i parametri dello stato 2:

$$Stato\ 2\ (p_2 = 7\ bar, h_2 = 2988\ kJ/kg) \rightarrow v_2 = 0,348\ m^3/kg$$

E quindi:

$$c_{2x} = \frac{v_2}{v_1} c_{1x} = \mathbf{158,4\ m/s}$$

Dalla prima relazione cinematica (4.5) concludere che:

$$w_{2x} = c_{2x} = \mathbf{158,4\ m/s} \rightarrow \beta_2 = \arcsin(w_{2x}/w_2) = \mathbf{22,1^\circ},\ w_{2u} = -w_2 \cos(\beta_2) = \mathbf{-389,5\ m/s}$$

Mentre dalla seconda:

$$c_{2u} = w_{2u} + u = \mathbf{-138,3\ m/s}, \rightarrow c_2 = \sqrt{c_{2x}^2 + c_{2u}^2} = \mathbf{210,3\ m/s},\ \alpha_2 = \arcsin(c_{2x}/c_2) = \mathbf{48,9^\circ}$$

Dopo aver risolto l'esercizio da un punto di vista cinematico, con la relazione di Eulero è possibile calcolare quanto vale il lavoro specifico di questo stadio:

$$l = u (c_{1u} - c_{2u}) = 251,2\ m/s [419,4 - (-138,3\ m/s)] \approx 140 \cdot 10^3\ J/kg \quad (4.8)$$

E quindi la potenza interna è pari a:

$$P_i = \dot{m} l = \mathbf{11,2\ MW} \quad (4.9)$$

E posso facilmente definire anche un rendimento interno:

$$\eta_i = \frac{l_i}{h_0 - h_{2s} - \frac{c_2^2}{2}} = \mathbf{0,859} \quad (4.10)$$

E il grado di reazione:

$$R^* = \frac{h_{is} - h_{2s}}{\Delta h^*} = \frac{h_{is} - h_{2s}}{h_{is} - h_{2s} + \frac{c_{is}^2}{2}} = \mathbf{0,395} \quad (4.11)$$




Figura 4.2: Rappresentazione dei triangoli di velocità in entrata e in uscita dal rotore

Esercizio 5

Repowering di un impianto a vapore

5.1 Impianto ad un salto di pressione




Figura 5.1: Schema di un impianto combinato con caldaia a recupero ad un livello di pressione

Calcolare il rendimento globale dell'impianto combinato ottenuto facendo il Repowering (tecnica heat recovery repowering), dell'impianto a vapore da circa 18 MW con la turbina a gas General Electric MS6001.

Fare Repowering significa innestare su un impianto a vapore già in uso, un impianto con turbina a gas con ciclo sovrapposto. Ottenendo quindi un impianto combinato.

Nella fattispecie in questo esempio viene utilizzata una tecnica che consiste nel sostituire il classico generatore di vapore con un HRSG (Heat Recovery Steam Generator), ovvero una

caldaia a recupero (di un livello di pressione). Soluzione che si può adottare in quanto l'impianto a vapore ha una pressione massima di circa 70 bar, non ha risurriscaldamento e produce una potenza minore della metà prodotta dall'impianto a gas.

Tale tipo di impianto combinato si dice "unfired", in quanto non ci sono altre combustioni al di fuori della camera di combustione della turbina a gas.

L'analisi di questo impianto non può che partire dalla turbina a gas, che tra i due cicli già esistenti è quello che non viene influenzato dal repowering.

(ISO conditions - natural gas - shaft output)

MODEL	RATING CONTINUOUS		HEAT RATE		EFFICIENCY %	PRESSURE RATIO	AIR FLOW Kg/sec.	TURBINE SPEED rpm	EXHAUST TEMP. °C
	hp	kW	Btu/ hp-hr	KJ/ kW-hr					
MS 6001	55000	41010	7620	10780	33.4	11.8	136.9	5100	537

Figura 5.2: Scheda tecnica della turbina a gas MS6001 (General Electric)

Il primo passo è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_{ug} [kW]	η_g	β	$\dot{m}_a$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
MS 6001	41010	0,334	11,8	136,9	5100	810

Ipotizzando anche in questo esempio che l'adduzione di calore sia internamente reversibile:

$$Stato\ 4 \rightarrow T_4 = 869\ K, \quad p_4 = 1\ atm \cdot 11,8 = 11,8\ atm$$

Se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4):

$$\eta_g = \frac{P_{ug}}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{41010\ kW}{0,334 \cdot 50000\ kJ/kg} \approx 2,46\ kg/s \rightarrow \dot{m}_g = \dot{m}_a + \dot{m}_c \approx 139,4\ kg/s$$

L'impianto a vapore su cui stiamo facendo repowering è quello che è stato analizzato nell'esercizio 2, di cui però vengono presentati 3 diversi schemi.

Lo schema reale di quell'impianto è sicuramente il terzo, in cui ci sono almeno 4 spillamenti. Tuttavia in un impianto combinato non ci sono vantaggi nell'applicare la rigenerazione in quanto il calore viene già addotto ad una temperatura vicina a quella del vapore.

Quindi si ipotizza che siamo riusciti a chiudere gli spillamenti e ad eliminare tutti i rigeneratori, tranne il degasatore, che non può essere escluso in quanto il condensatore continua a lavorare comunque in condizioni depresse che potrebbero richiamare aria dall'esterno in quei punti in cui nelle tubature si è avuta qualche corrosione.

Se assumo che la caduta di pressione si distribuisce in maniera uniforme sui tre elementi che costituiscono il generatore di vapore che stiamo sostituendo, i punti interessati a questo cambiamento che si fa sull'alimentazione sono:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
2R	329	86,0	240	n.v.	//
LS	567	79,0	1312	n.v.	0,00
VS	561	72,0	2770	n.v.	1,00
3'	773	65,0	3412	n.v.	//

Fare repowering significa che io non posso andare a toccare questi valori, così come non posso andare a toccare la portata di vapore.




Figura 5.3: Profilo generico del profilo delle temperature all'interno di un HRSG

Avendo fissato tutti questi paletti, la temperatura dei gas al camino (T_{STK}) e il pinch point (ΔT_{PP}), sono univocamente determinati e va verificato se sono ammissibili.

Supponendo che $c_{pm} = 1,1 \text{ kJ/kgK}$ e ricordando che $\dot{m}_{gv} = 19,89 \text{ kg/s}$, dal bilancio sull' HRSG:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK}) = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R}) \quad (5.1)$$

E quindi:

$$T_{STK} = T_4 - \frac{\dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 399 \text{ K} = 126^\circ\text{C} \in [120^\circ\text{C} \div 160^\circ\text{C}]$$

Intervallo che garantisce la sicurezza di avere gas abbastanza caldi da potersi disperdere nell'aria e da non far condensare H_2SO_4 .

Il punto in cui ho la minima ΔT , tra i gas di scarico e il vapore, è il punto PP (Pinch Point), che per come è l'andamento dei profili di temperatura di gas di scarico e del vapore, cade nel punto in cui l'acqua ha raggiunto le condizioni di liquido saturo (LS).

Se considero un bilancio sempre sullo scambiatore tra l'ingresso e il punto LS, ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP}) = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{LS}) \quad (5.2)$$

E quindi:

$$T_{gPP} = T_4 - \frac{\dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{LS})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 538 \text{ K} \rightarrow \Delta T_{PP} = T_{gPP} - T_{LS} = -29^\circ\text{C}$$

Appare evidente che in queste condizioni l'impianto combinato non può mai funzionare. Devo intervenire regolando la potenza di una delle due turbine.

Sulla turbina a gas non posso intervenire in quanto sono già nelle condizioni nominali e non posso andare oltre.

Invece posso intervenire regolando la turbina a vapore. Come ben noto, per regolare un impianto a vapore ci sono diverse tecniche e logiche di adeguamento.

Nel nostro caso l'obiettivo non è ridurre la potenza, ma far diminuire la portata di vapore che viene prodotta nello scambiatore, così da far aumentare la temperatura di Pitch Point.

La tecnica di regolazione che mi permette di agire sulla portata lasciando intatto i parametri termodinamici del ciclo è la parzializzazione.

Per conoscere di quanto si deve ridurre la portata di vapore, si procede in maniera inversa a quanto fatto precedentemente, fissando il $\Delta T_{PP} = 6^\circ\text{C} \rightarrow T_{gPP} = 573\text{ K}$.

Quindi in virtù della 5.2:

$$\dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP})}{h_{3'} - h_{LS}} = 17,3\text{ kg/s}$$

Verifico che la T_{STK} rientri nel limite consentito:

$$T_{STK} = T_4 - \frac{\dot{m}_v (h_{3'} - h_{2R})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 452\text{ K} = \mathbf{179^\circ\text{C}} \notin [120^\circ\text{C} \div 160^\circ\text{C}]$$

Purtroppo non posso fare meglio di così con questo schema d'impianto. Devo per forza perdere una cospicua quantità di energia nei fumi di scarico.

Quindi con una portata di vapore ridotta, l'impianto produrrà una potenza minore. Tenendo conto che le perdite e lo spillamento rimangono gli stessi in termini percentuali:

$$\begin{aligned} P_{TV} &= \dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4) = \\ 17,1 \cdot (3380 - 2917) + 16,5 \cdot (2917 - 2313) &\approx 17,88\text{ MW} \\ P_{PV} &= \dot{m}_v (h_{2R} - h_C) = 17,3 \cdot (240 - 227) \approx 225\text{ kW} \end{aligned}$$

L'impianto a gas invece non è stato toccato e continuerà a produrre la potenza riportata nella scheda tecnica. Quindi il rendimento globale del ciclo combinato:

$$\eta_{gc} = \frac{P_{ug} + P_{uV}}{\dot{m}_c H_i} = \frac{41,01 + (17,88 - 0,225)}{2,46 \cdot 50} = \mathbf{0,477} \quad (5.3)$$

In termini di I legge, la quantità di calore che abbiamo recuperato non è massima, in quanto tale limite è imposto dall'ambiente. Tuttavia, per i motivi precedentemente elencati la temperatura al camino (T_{STK}) deve superare almeno i 120°C . Quindi definisco un parametro:

$$\varepsilon_q := \frac{\dot{Q}_v}{\dot{Q}_{g,max}} \quad (5.4)$$

Finora abbiamo dato per assunto che nello scambiatore non ci fossero perdite nell'involucro. Chiaramente questa è un'ipotesi. Se continua a valere e si suppon che $T_0 = 288\text{ K}$:

$$\varepsilon_q := \frac{T_4 - T_{STK}}{T_4 - T_0} = \mathbf{0,686}$$

Alla quantità massima di calore che posso addurre è associata attraverso il rendimento di carnot (η_c), l'exergia dei gas di scarico, ovvero la quantità massima di lavoro ottenibile da quel fluido. Tuttavia, abbiamo visto bene che al ciclo a gas abbiamo sottoposto un ciclo a vapore reale e non un ciclo ideale. Quindi è interessante confrontare il rendimento di carnot con il rendimento globale dell'impianto a vapore, mediante un parametro:

$$\varepsilon_\eta := \frac{\eta_{IV}}{\eta_c} = \frac{P_{uV}}{\dot{m}_v (h_{3'} - h_{2R})} \cdot \frac{1}{1 - \frac{T_0}{T_{ma}}} = \mathbf{0,749} \quad (5.5)$$

5.2 Impianto a due salti di pressione




Figura 5.4: Schema di un impianto combinato con caldaia a recupero a due livelli di pressione

Calcolare il rendimento globale dell'impianto combinato a due salti di pressione ottenuto facendo il Repowering dell'impianto a vapore da circa 18 MW con la turbina a gas General Electric MS6001.

Dal lato della turbina a gas su questa nuova configurazione dell'impianto con cambia nulla. L'impianto a vapore invece non è più lo stesso analizzato nella sezione precedente. Infatti in questo caso si fa riferimento al primo dei 3 diversi schemi presentati nell'esercizio 2, ovvero quello senza spillamenti. Possiamo sceglierlo, in quanto rispetto a prima all'interno della caldaia c'è un corpo cilindrico (per evitare il film boiling) su cui è possibile effettuare anche il degasaggio, evitando quindi di dover spillare portata dalla turbina. Inoltre a quell'impianto va sostituita la pompa di alimento con due pompe, una di bassa e una di alta pressione.

Come nel precedente schema, in prima battuta si assume di far circolare la portata di vapore nominale $\dot{m}_{gv} = 19,89 \text{ kg/s}$.

In questo schema d'impianto si hanno 2 PINCH POINT. Si inizia l'analisi a partire dal secondo Pinch point quello che cade nel punto in cui l'acqua al secondo livello di pressione ha raggiunto le condizioni di liquido saturo (LS'').

Si assume che la caduta di pressione si distribuisce in maniera uniforme sui 3 scambiatori di alta pressione che costituiscono la caldaia, mentre si suppone che siano reversibili nei primi 2 scambiatori.

Si fissa il primo livello di pressione ($p_{L'} = 6 \text{ atm}$).

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
L'	304	6,00	127	n.v	//
LS'	432	6,00	671	n.v	//
VSS'	432	6,00	2757	n.v	//
L''	432	86,0	679	n.v	//
LS''	567	79,0	1312	n.v.	0,00
VSS''	561	72,0	2770	n.v.	1,00
VSH''	773	65,0	3412	n.v	//




Figura 5.5: Profilo generico del profilo delle temperature all'interno di una caldaia a 2 livelli di pressione

Se fisso un $\Delta T_{PP''} = 10^\circ\text{C} \rightarrow T_{gPP''} = 577\text{ K}$ e considero un bilancio sullo scambiatore tra l'ingresso dei gas di scarico e il punto LS'', ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP''}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{VSH''} - h_{LS''}) \quad (5.6)$$

Da cui posso ricavare il titolo a cui è arrivato il fluido durante l'evaporazione al primo livello di pressione:

$$X_{VS} = 1 - \frac{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP''})}{\dot{m}_{gv} (h_{VSH''} - h_{LS''})} = 0,145$$

Posso calcolare quanto vale la temperatura al camino T_{STK} e verificare se è ammissibile. Considero sempre un bilancio sullo scambiatore ma tra l'ingresso dei gas di scarico e il camino, ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK}) + (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{L'} \quad (5.7)$$

E quindi:

$$T_4 - \frac{(1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{L'} - (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'})}{\dot{m}_g c_{pm}} = T_{STK} = 397 \text{ K} = \mathbf{124^\circ C} \in [120^\circ C \div 160^\circ C]$$

Ovviamente si deve verificare che il primo pinch point abbia il giusto $\Delta T_{gPP'}$. Per farlo imposto ancora un bilancio sulla caldaia ma tra l'ingresso dei gas di scarico e il punto LS' e ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP'}) + (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{LS'} \quad (5.8)$$

E quindi:

$$T_4 - \frac{(1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{LS'} - (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'})}{\dot{m}_g c_{pm}} = T_{gPP'} = 468 \text{ K} = \mathbf{195^\circ C}$$

Per cui:

$$\Delta T_{PP'} = T_{gPP'} - T_{LS'} = \mathbf{36^\circ C}$$

Non è il meglio che posso fare, ma va sicuramente bene.

Adesso si può procedere al calcolo delle potenze e del rendimento. Per quanto riguarda l'impianto a vapore:

$$P_{TV} = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_3 - h_4) + X_{VS} \dot{m}_{gv} (h_{VSS'} - h_4) = (1 - 0,145) 19,89 \cdot (3380 - 2313) + 0,145 19,89 \cdot (2770 - 2313) \approx \mathbf{19,46 \text{ MW}}$$

$$P_{PV} = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) + \dot{m}_{gv} (h_{L'} - h_1) = \approx \mathbf{156 \text{ kW}}$$

L'impianto a gas invece non è stato toccato e continuerà a produrre la potenza riportata nella scheda tecnica. Quindi il rendimento globale del ciclo combinato:

$$\eta_{gc} = \frac{P_{ug} + P_{uV}}{\dot{m}_c H_i} = \frac{41,01 + (19,46 - 0,156)}{2,46 \cdot 50} = \mathbf{0,490} \quad (5.9)$$

Finora abbiamo dato per assunto che nello scambiatore non ci fossero perdite nell'involucro. Chiaramente questa è un'ipotesi. Se continua a valere e si suppone che $T_0=288 \text{ K}$:

$$\varepsilon_q := \frac{T_4 - T_{STK}}{T_4 - T_0} = \mathbf{0,791}$$

E il parametro sul rendimento:

$$\varepsilon_\eta := \frac{\eta_{IV}}{\eta_c} = \frac{P_{uV}}{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK})} \cdot \frac{1}{1 - \frac{T_0}{T_{ma}}} = \mathbf{0,709} \quad (5.10)$$

Esercizio 6

Motore alternativo a combustione interna

6.1 Calcolo dei principali parametri di un motore ad accensione comandata con una cilindrata da 1242 cm³

SI Engine 1242:

<i>Engine model</i>	<i>Four-Stroke SI 16 valve</i>
<i>Displacement, Comp. Ratio</i>	<i>1242 cm³, 10.2:1</i>
<i>Bore, Stroke, Con. Rod</i>	<i>70.80, 78.86, 129 mm</i>
<i>Intake Valve Open/Close</i>	<i>20° BTDC / 52° ABDC</i>
<i>Exh. Valve Open/Close</i>	<i>53° BBDC / 19° ATDC</i>
<i>Int. / Exh. max. Valve Lift</i>	<i>7.5 mm / 7.5 mm</i>
<i>Maximum Power</i>	<i>54 kW @5500 rpm</i>
<i>Maximum Torque</i>	<i>109 Nm @4000 rpm</i>
<i>Brake Specific Fuel Cons.</i>	<i>277g/kWh @max torque (Ipotesi)</i>

Figura 6.1: Caratteristiche principali di un motore a combustione interna ad accensione comandata.

Stimare il rendimento globale massimo η_g .

Questo parametro è implicito nella scheda tecnica in quanto è indicato il consumo specifico di combustibile ($C_{sc(Mmax)}$) quando la coppia è massima, definito come:

$$C_{sc} := \frac{\dot{m}_c}{P_{Mmax}} = \frac{1}{\eta_{gmax} H_i} \quad (6.1)$$

Ed è chiaro che il rendimento massimo del ciclo si ha alla velocità per cui la coppia è massima. Essendo un motore ad accensione comandata è molto probabile che sia a benzina, quindi $H_i = 43600 \text{ kJ/kg}$.

$$\eta_g = \frac{3600}{0,277 \cdot 43600} = \mathbf{0,298}$$

Calcolare la coppia a 5500 giri/min.

Viene richiesta la coppia al numero di giri corrispondente alla massima potenza erogata ($P_{max} = 54 \text{ kW}$). Quindi:

$$P_{max} = M_{Pmax} \omega_{Pmax} = M_{Pmax} \frac{2\pi n_{Pmax}}{60} \rightarrow M_{Pmax} = \frac{P_{max} 60}{2\pi n_{Pmax}} = \mathbf{93,8 \text{ Nm}} \quad (6.2)$$

Calcolare la potenza a massima coppia.

Se la coppia massima ($M_{max} = 109 \text{ Nm}$) si ha per un numero di giri $n^{Mmax} = 4000 \text{ giri/min}$ In maniera analoga a quanto fatto prima:

$$P_{Mmax} = M_{max} \omega_{Mmax} = M_{max} \frac{2\pi n_{Mmax}}{60} = \mathbf{45,6 \text{ kW}}$$

Stimare la pmi e la pme a massima coppia e a massima potenza.

Ogni motore a combustione interne ha il suo ciclo indicato reale. Ciclo che chiaramente andrebbe modellato termodinamicamente come fatto con tutti gli altri cicli visti fino ad ora. Tuttavia in questa trattazione stiamo analizzando un motore a banco che è stato già progettato, quindi non andiamo ad investigare nei dettagli del ciclo termodinamico.

Di certo so che questo ciclo ha un certo lavoro indicato a cui corrisponde su un periodo $\tau = \frac{60 \varepsilon}{n}$.

$$L_i = \oint p dV = p_{mi} V_t$$

Ricordando che la cilindrata totale $V_t = z V$, con z che corrisponde al numero di pistoni:

$$P_i = \frac{L_i}{\tau} = p_{mi} z V \frac{n}{60 \varepsilon}$$

In un sistema volumetrico non c'è una corrente fluida

che attraversa dei condotti, quindi gli effetti dovuti al gradiente di velocità e la conseguente perdita energetica sono notevolmente minori, al punto che il rendimento interno di compressione e di espansione di un sistema volumetrico è con buona approssimazione unitario. Quindi se $P_i \approx P_r$:

$$P_r = p_{mi} z V \frac{n}{60 \varepsilon} \quad (6.3)$$

E di conseguenza:

$$P_a = P_r \eta_m = p_{mi} \eta_m V_t \frac{n}{60 \varepsilon} = p_{me} V_t \frac{n}{60 \varepsilon} \quad (6.4)$$

Quindi, ricordando che per un motore 4 tempi $\varepsilon = 2$:

$$p_{me(Mmax)} = \frac{P_{Mmax}}{V_t \frac{n_{Mmax}}{60 \varepsilon}} = \mathbf{11,02 \text{ bar}}$$




Figura 6.2: Diagramma indicato di un motore a quattro tempi in coordinate pV

$$P_{me(Pmax)} = \frac{P_{max}}{V_t \frac{n_{Pmax}}{60 \varepsilon}} = \mathbf{9,486 \text{ bar}}$$

Siccome è plausibile pensare che questo motore alternativo sia il motore di un' automobile, ha senso pensare che ci siano diversi ausiliari collegati all'asse, quindi si assume che $\eta_{m(Mmax)} = 0,9$ e $\eta_{m(Pmax)} = 0,8$, in quanto il rendimento meccanico peggiora all'aumentare della velocità. Di conseguenza:

$$P_{mi(Mmax)} = \frac{P_{me(Mmax)}}{\eta_{m(Mmax)}} = \mathbf{12,24 \text{ bar}}$$

$$P_{mi(Pmax)} = \frac{P_{me(Pmax)}}{\eta_{m(Pmax)}} = \mathbf{11,86 \text{ bar}}$$

Stimare il coefficiente di riempimento a massima coppia e a massima potenza.

Il coefficiente di riempimento indica quanta aria è effettivamente entrata nel cilindro durante la fase di aspirazione rispetto a quella che ne sarebbe entrata se all'interno della cilindrata regnassero le condizioni esterne. E infatti è definito come:

$$\lambda_v := \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_{at}} \quad (6.5)$$

La portata di aria teorica vale:

$$\dot{m}_{at} = \rho_a V_t \frac{n}{60 \varepsilon} \quad (6.6)$$

Dove a condizioni ambiente (1 atm, 15°C) la densità dell'aria $\rho_a = 1,225 \text{ kg/m}^3$.

Quindi siccome $P_a = \dot{m}_c H_i \eta_g$:

$$P_a = \lambda_v \dot{m}_{at} \frac{1}{\alpha} H_i \eta_g = \lambda_v \rho_a V_t \frac{n}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha} H_i \eta_g \quad (6.7)$$

Il motore a combustione interna che si sta analizzando è ad accensione comandata e si presume che non sia ad iniezione diretta, quindi la miscela aria combustibile viene preparata prima di entrare in camera di combustione. Avere una miscela uniforme in fase di aspirazione ci permette di lavorare con un' $\alpha \approx \alpha_{st}$. Generalmente con un piccolo eccesso d'aria per evitare che a causa dell'aria che resta intrappolata negli spazi morti tra il pistone e il cilindro si lavori addirittura con una miscela grassa, sprecando carburante e inquinando.

Quindi se lavoro con $\frac{\alpha}{\alpha_{st}} = 1,02$, visto che per la benzina $\alpha_{st} = 14,7 \rightarrow \alpha = 14,99$.

Pertanto invertendo la relazione 6.7:

$$\lambda_{v(Mmax)} = \frac{P_{Mmax}}{\rho_a V_t \frac{n_{Mmax}}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha} H_i \eta_{gMmax}} = \mathbf{1,03 \approx 1} \quad (6.8)$$

E non è un caso che il punto in cui si ha la coppia massima sia anche il punto in cui riesco a riempire interamente il cilindro.

Stimare il rendimento globale a massima potenza.

Infatti, aumentando il numero di giri fino a raggiungere la condizione di potenza massima, accade che il coefficiente di riempimento diminuisce, in quanto ha superato sicuramente il suo valore di massimo. Fisicamente accade perchè la valvola apre e chiude in meno tempo di quanto il disturbo di pressione riesce a risalire da valle a monte, richiamando a valle la miscela.

Quindi si ipotizza che $\lambda_{v(Pmax)} = 0,90$. Per cui invertendo la 6.8 ottengo che:

$$\eta_{g(Pmax)} = \frac{P_{max}}{\rho_a V_t \frac{n_{Pmax}}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha} H_i \lambda_{vPmax}} = \mathbf{0,296}$$

Calcolare la velocità media del pistone a coppia massima e a potenza massima.

La velocità media del pistone dipende chiaramente dalla corsa e dal numero di giri:

$$u_m = 2C \omega = 2C \frac{n}{60} \quad (6.9)$$

Quindi:

$$u_{m_{Mmax}} = 10,52 \text{ m/s}, \quad u_{m_{Pmax}} = 14,46 \text{ m/s}$$

Valutare il rendimento globale lungo la verticale a n costanti, che passa per la coppia massima nel diagramma P-n.

Nella 6.4 si è visto che:

$$P_a = p_{me} V_t \frac{n}{60 \epsilon}$$

Quindi è evidente che se mi metto nella condizione in cui il numero di giri è costante, le variazioni di potenza dipendono soltanto dalla pme. Quindi muoversi su una verticale a n fissato sul diagramma P-n equivale a muoversi sulla stessa verticale nel piano pme.

In questo piano i punti a $C_{SC} = cost$ descrivono delle coniche che convergono tutte nel punto in cui la coppia è massima.

Quindi se muovendomi sopra o sotto di quella verticale il consumo specifico di carburante aumenta, per la 6.1, il rendimento globale dovrà necessariamente diminuire, giustamente.








Figura 6.3: Curve iso- C_{SC} sul piano pme-n

6.2 Calcolo dei principali parametri di un motore ad accensione per compressione con una cilindrata da 9300 cm³



Test conditions Air temperature +25°C, Barometric pressure 100 kPa (750 mmHg), Humidity 30%, Diesel fuel acc. to ICE R 34 Annex G, Density of fuel 0.840 kg/dm³, Viscosity of fuel 3.0 cSt at 40°C, Energy value 43700 kJ/kg, Power test code ISO 3046, Power and fuel values +1.3%.



Figura 6.4: Caratteristiche principali del motore DI09 070M. 257 kW (Scania) per la propulsione navale.

	Engine speed (rpm)		
	1200	1500	1800
Gross power, full load (kW)	203	245	257
Gross power, full load (hp, metric)	276	333	350
Gross power, propeller curve (kW)	93	163	257
Gross power, propeller curve (hp, metric)	127	222	350
Gross torque (Nm)	1615	1560	1363
Fuel consumption at full load (g/kWh)	203	198	200
Fuel consumption at 3/4 load (g/kWh)	203	193	201
Fuel consumption at 1/2 load (g/kWh)	207	200	210
Fuel consumption, propeller curve (l/h)	23	38	61
Heat rejection to coolant (kW)	154	175	183

Figura 6.5: Caratteristiche principali del motore DI09 070M. 257 kW (Scania) per la propulsione navale.

Stimare il rendimento globale massimo η_g .

Questo parametro è implicito nella scheda tecnica in quanto è indicato il consumo specifico di combustibile ($C_{sc(Mmax)} = 203 \text{ g/kWh}$) quando la coppia ($M_{max} = 1615 \text{ Nm}$) è massima, ovvero a $n_{Mmax} = 1200 \text{ rpm}$.

Si tratta di un motore a gasolio, quindi $H_i = 44400 \text{ kJ/kg}$.

Quindi analagamente a quanto fatto prima:

$$\eta_g = \frac{3600}{0,203 \cdot 44400} = \mathbf{0,399}$$

Calcolare la coppia a 1800 giri/min.

Viene richiesta la coppia al numero di giri corrispondente alla massima potenza erogata ($P_{max} = 257 \text{ kW}$). Quindi:

$$P_{max} = M_{Pmax} \omega_{Pmax} = M_{Pmax} \frac{2\pi n_{Pmax}}{60} \rightarrow M_{Pmax} = \frac{P_{max} 60}{2\pi n_{Pmax}} = \mathbf{1363 \text{ Nm}} \quad (6.10)$$

Calcolare la potenza a massima coppia.

In maniera analoga a quanto fatto prima:

$$P_{Mmax} = M_{max} \omega_{Mmax} = M_{max} \frac{2\pi n_{Mmax}}{60} = \mathbf{203 \text{ kW}}$$

Infatti questi ultimi 2 risultati erano riportati anche in tabella.

Stimare la pmi e la pme a massima coppia e a massima potenza.

Essendo un motore 4 tempi $\varepsilon = 2$. Quindi per le relazioni viste nella sezione precedente:

$$p_{me(Mmax)} = \frac{P_{Mmax}}{V_t \frac{n_{Mmax}}{60 \varepsilon}} = \mathbf{21,83 \text{ bar}}$$

$$P_{me(Pmax)} = \frac{P_{max}}{V_t \frac{n_{Pmax}}{60 \varepsilon}} = \mathbf{18,42 \text{ bar}}$$

Anche in questo caso ha senso pensare che ci siano diversi ausiliari collegati all'asse, quindi si assume che $\eta_{m(Mmax)} = 0,9$ e $\eta_{m(Pmax)} = 0,8$, in quanto il rendimento meccanico peggiora all'aumentare della velocità. Di conseguenza:

$$P_{mi(Mmax)} = \frac{P_{me(Mmax)}}{\eta_{m(Mmax)}} = \mathbf{24,26 \text{ bar}}$$

$$P_{mi(Pmax)} = \frac{P_{me(Pmax)}}{\eta_{m(Pmax)}} = \mathbf{23,03 \text{ bar}}$$

Stimare il coefficiente di riempimento a massima coppia e a massima potenza.

Come analizzato precedentemente:

$$P_a = \lambda_v m_{at} \frac{1}{\alpha} H_i \eta_g = \lambda_v \rho_a V_t \frac{n}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha} H_i \eta_g$$

Il motore a combustione interna che si sta analizzando è ad accensione per compressione e si presume che sia ad iniezione diretta. Questo vuol dire che il combustibile non viene miscelato prima ma viene spruzzato direttamente in camera di combustione. In questo modo si ottiene una miscela stratificata con diversi rapporti aria combustibile. La regolazione di questo motore a differenza di quello ad accensione comandata non avviene mediante una valvola a farfalla nel canale di aspirazione, ma viene eseguita regolando la quantità di gasolio che viene iniettata. A pieno carico chiaramente $\alpha_{fullload} \rightarrow \alpha_{st}$.

Ricordando che per il gasolio $\alpha_{st} = 14,6$, invertendo la relazione 6.8:

$$\lambda_{v(Mmax)} = \frac{P_{Mmax}}{\rho_a V_t \frac{n_{Mmax}}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha_{fullload}} H_i \eta_{gMmax}} = \mathbf{1,47} \quad (6.11)$$

Addirittura in questo caso lavoro con un coefficiente di riempimento maggiore di 1, indice quindi della presenza di un sistema di sovralimentazione.

Stimare il rendimento globale a massima potenza.

Infatti, aumentando il numero di giri fino a raggiungere la condizione di potenza massima, accade che il coefficiente di riempimento diminuisce, in quanto ha superato sicuramente il suo valore di massimo. Ma è probabile che se si tratta di un motore sovralimentato ad alti giri continui ad avere un $\lambda_v > 1$.

Quindi si ipotizza che $\lambda_{v(Pmax)} = 1,30$. Per cui invertendo la 6.8 ottengo che:

$$\eta_{g(Pmax)} = \frac{P_{max}}{\rho_a V_t \frac{n_{Pmax}}{60 \varepsilon} \cdot \frac{1}{\alpha} H_i \lambda_{vPmax}} = \mathbf{0,380}$$

Calcolare la velocità media del pistone a coppia massima e a potenza massima.

La velocità media del pistone dipende chiaramente dalla corsa e dal numero di giri:

$$u_m = 2C \omega = 2C \frac{n}{60} \quad (6.12)$$


Quindi:

$$u_{mMmax} = \mathbf{5,6 \text{ m/s}}, \quad u_{mPmax} = \mathbf{8,4 \text{ m/s}}$$

Esercizio 7

Turbina Francis e diffusore

7.1 Analisi della turbina



Dati: $H = 115 \text{ m}$; $n = 120 \text{ giri/min}$; $P = 417,2 \text{ MW}$; $D_2 = 6,245 \text{ m}$; $\Phi = 0.98$.

e le seguenti ipotesi: $\eta_g = 0.87$; $h_2 = 5 \text{ m}$.

Figura 7.1: Dati sulla turbina e sul salto geodetico che deve smaltire

Valutare la scelta del tipo di turbina.

Per capire il motivo della scelta di questo tipo di turbina, in virtù del carico da smaltire, bisogna introdurre il parametro numero di giri specifico (n_s), il quale è legato al concetto di similitudine

tra macchine.

Infatti si può dimostrare che se due turbine sono:

- Geometricamente simili $\rightarrow \frac{l}{l^*} = \alpha$
- Cinematicamente simili $\rightarrow \frac{c}{c^*} = \sigma$
- Meccanicamente simili $R_e = R_e^*$

Tali turbine hanno lo stesso rendimento. Quindi macchine simili hanno lo stesso rendimento massimo (a pieno regime) indipendentemente dal salto geodetico, la portata e il numero di giri. Quindi è chiaro che da ogni terna (salto, portata, numero di giri) valida per una turbina è legata ad una terna valida per un'altra turbina, simile alla precedente.

$$\frac{n \sqrt{\dot{V}}}{Y^{\frac{3}{4}}} = \frac{n^* \sqrt{\dot{V}^*}}{(Y^*)^{\frac{3}{4}}} =: n_s \quad (7.1)$$

Questo rapporto caratterizza quindi una certa categoria di turbine simili tra di loro, caratterizzate a loro volta da un certo rendimento massimo.

Ogni categoria di turbina quindi avrà un suo rendimento massimo in un certo range del numero di giri specifico. Questa associazione viene raccolta nella tabella del Cramer.

Ricordando che il carico (Y) in energia può essere scritto anche come salto in termini di lunghezza:

$$n_s = 3,65 \frac{n \sqrt{\dot{V}}}{H^{\frac{3}{4}}} \quad (7.2)$$

Questo parametro va calcolato nelle condizioni di funzionamento ideali, quindi con la portata a monte e il salto geodetico.

Se il salto geodetico ($H = 115 \text{ m}$) e la portata a monte è anche la portata massima, quella che include le perdite che si sono avute nel condotto. Per calcolarla è stato fornito la $P_{ua} = 417,2 \text{ MW}$ e il rendimento globale ($\eta_g = \eta_{condotta} \cdot \eta_{volumetrico} \cdot \eta_T \cdot \eta_m = 0,87$) e ricordando che per l'acqua $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$:

$$\eta_g = \frac{P_{ua}}{\rho \dot{V} g H} \rightarrow \dot{V} = \frac{P_{ua}}{\rho \eta_g g H} = 425,1 \text{ m}^3/\text{s} \quad (7.3)$$

Quindi:

$$n_s = 3,65 \frac{120 \sqrt{425,1}}{115^{\frac{3}{4}}} = \mathbf{257,2}$$

E infatti come volevasi dimostrare, se entro nella tabella del Cramer con questo numero di giri specifico, leggo che la turbina più adatta è una turbina Francis.

MACCHINA	n_s $n_s = 3.40 n_c$	Grado di reazione
Pelton ad 1 getto	-- ÷ 30	0
Pelton a 2 getti	20 ÷ 60	0
Pelton a più getti ²⁹	30 ÷ 90	0
Francis lente	65 ÷ 120	0.3
Francis medie	120 ÷ 200	0.4
Francis veloci	200 ÷ 300	0.5
Francis ultraveloci	300 ÷ 500	0.6
Kaplan	400 ÷ 1200	0.7

Figura 7.2: Tabella del Cramer

Stimare i triangoli di velocità.

Dalla tabella ho scoperto che il grado di reazione ideale per queste condizioni di lavoro ($R = 0,5$). Quindi vuol dire che non tutta l'energia geodetica è stata trasformata in energia cinetica nello statore. Infatti, tenendo conto di una piccola perdita di velocità ($\phi = 0,98$) dovuto al fatto che il flusso entra radialmente ed esce assialmente:

$$c_1 = \phi \sqrt{2g H_u (1 - R)} = \phi \sqrt{2g \eta_{condotta} H (1 - R)} \quad (7.4)$$

Ipotizzando che $\eta_{condotta} = 0,95$, ottengo che:

$$c_1 = \mathbf{32,08 \text{ m/s}}$$

Come visto nell'esercizio 4, so che la condizione ottimale che massimizza il rendimento di palettatura è quella per cui la velocità all'uscita del rotore è ortogonale alla velocità periferica. In quel caso però non potevamo avanzare l'ipotesi per il quale $c_{1x} = c_{2x}$, perchè la variazione del volume specifico tra ingresso e uscita non era trascurabile.

Invece in una turbina idraulica questa condizione è sempre rispettata in quanto l'acqua allo stato liquido è di per se incompressibile.

Al netto di queste due ipotesi allora:

$$\left(\frac{u_1}{c_1} \right)_{opt} = \frac{\cos(\alpha_1)}{2} + \frac{R}{2(1 - R) \cos(\alpha_1)} \quad (7.5)$$

Rapporto ottimale che generalmente per ottimizzare la potenza prodotta in una turbina Francis a grado di reazione $R = 0,5$ è unitario.

Chiaramente però va verificato che α_1 sia sufficientemente piccolo.

Per farlo sfrutto la conservazione della portata tra ingresso e uscita del rotore, assumendo che la portata in ingresso coincida con la portata massima ($\dot{V} = \dot{V}_{utile}$). Per cui, ricordando che $D_2 = 6,245 \text{ m}$:

$$\dot{V} = c_2 A_2 \rightarrow c_2 = \frac{4 \dot{V}}{\pi D_2^2} = \mathbf{13,89 \text{ m/s}} \quad (7.6)$$

E quindi siccome per lo scarico ortogonale $c_2 = c_{2x}$ e per la conservazione della portata ($c_{1x} = c_{2x}$), allora:

$$c_2 = c_1 \sin(\alpha_1) \rightarrow \alpha_1 = \arcsin\left(\frac{c_2}{c_1}\right) = \mathbf{25,66^\circ} \quad (7.7)$$

Ora che conosco l'angolo in ingresso posso calcolare quanto vale la velocità periferica:

$$\left(\frac{u_1}{c_1} \right)_{opt} \approx 1$$

Come ci si aspettava, e quindi:

$$u_1 = \mathbf{32,08 \text{ m/s}}$$

Siccome vale la relazione cinematica per cui:

$$\vec{c}_1 = \vec{u} + \vec{w}_1 \quad (7.8)$$

Col teorema di Carnot, posso calcolare quanto vale w_1 :

$$w_1 = \sqrt{u_1^2 + c_1^2 - 2u_1c_1\cos(\alpha_1)} = \mathbf{14,25 \text{ m/s}}$$

Per la velocità periferica in uscita, diversamente da quella in ingresso, conosciamo quanto vale il diametro D_2 . Quindi:

$$u_2 = n \frac{\pi D_2}{60} = \mathbf{39,22 \text{ m/s}} \quad (7.9)$$

Quindi col teorema di Pitagora:

$$w_2 = \sqrt{u_2^2 - c_2^2} = \mathbf{14,25 \text{ m/s} = 36,68 \text{ m/s}}$$




Figura 7.3: Triangoli di velocità

Valutare il rendimento ideale di palettatura.

Il rendimento di palettatura chiaramente mette in evidenza la perdita di energia dovuta al fatto che c_2 in uscita dal rotore è diverso da 0:

$$\eta_{p,id} = \frac{L_{id}}{gH_u} = 1 - \frac{c_2^{2/2}}{gH \eta_{condotta}} = \mathbf{0,910} \quad (7.10)$$

Dimensionare un possibile diffusore.

Per permettere alla turbina il suo movimento, essa sarà ad una certa altezza dal pelo libero dell'acqua. Questa quota ($h_2 = 5 \text{ m}$) comporta che un' aliquota di potenziale viene persa.

Per recuperarla si può introdurre il diffusore che non è altro che un tubo divergente che collega lo scarico della turbina al bacino inferiore. Questa tecnica funziona in quanto se prima all'uscita della turbina avevo la pressione atmosferica, adesso posso verificare facilmente con il principio di Bernoulli che ho una pressione minore. Questo quindi permette alla turbina di elaborare un salto maggiore, tanto quanto è l'altezza piezometrica dell'acqua sottoposta al Δp che ho recuperato all'uscita della girante. Infatti col principio di Bernoulli (bilancio di energia sul diffusore):




Figura 7.4: Schema di un diffusore

$$gh_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{c_2^2}{2} = gh_3 + \frac{p_{atm}}{\rho} + \frac{c_3^2}{2} + gh_p \quad (7.11)$$

Nella progettazione di questo elemento però vanno considerate 2 problematiche:

- il distacco della vena fluida
- la cavitazione

Per evitare il distacco della vena fluida devo fare in modo che la divergenza sia graduale, altrimenti la teoria che sto utilizzando per fare il dimensionamento sarebbe tutta sbagliata.

Per stare tranquilli si ipotizza un $\gamma = 5^\circ$.

In questo modo considerata la geometria conica del diffusore:

$$D_3 = D_2 + 2 h_2 \tan(\gamma) = \mathbf{7,12 \text{ m}} \quad (7.12)$$

Dall'equazione della continuità ricavo la velocità allo scarico:

$$c_3 = \frac{4 \dot{V}}{\pi D_3^2} = \mathbf{10,68 \text{ m/s}}$$

Inoltre in prima battuta posso approssimare $h_p \approx 1\% h_2 \approx 0,05 \text{ m}$.

Adesso che conosco tutti i termini di Bernoulli, posso calcolare quanto varrebbe la pressione all'uscita della turbina con il diffusore e verificare quanto è vicina alla pressione di saturazione.

$$p_2 = p_{atm} - \rho g h_2 - \rho \frac{c_2^2 - c_3^2}{2} + \rho g h_p = 0,12 \text{ bar} \quad (7.13)$$

Quindi, se $p_{sat}(15^\circ) = 0,01714$:

$$\frac{p_2}{p_{sat}(15^\circ)} = \mathbf{6,88}$$

Che è un valore che mi fa stare tranquillo sulla cavitazione.

Esercizio 8

Pompa inserita in un circuito

8.1 Valutazione del punto di funzionamento





Figura 8.1: Circuito idraulico in cui è stata inserita una pompa centrifuga

Da un bilancio di energia (in termini di altezze) sul circuito tra i punti 1 e 2, ottengo che la prevalenza della pompa che è l'unica cosa che fornisco dall'esterno:

$$H_t = (z_2 - z_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} + \frac{p_2 - p_1}{\gamma} + H_c = H_u + H_c \quad (8.1)$$

L'unico pezzo che non è fornito nella traccia riguarda proprio le perdite di carico nei condotti. Sappiamo solo che si possono trascurare le perdite concentrate nei gomiti.

**Figura 8.2:** Condotta scelto

Si sceglie di adoperare un tubo multistrato Pexal® (Valsir).

L'estrema levigatezza della superficie interna (rugosità di 0,007 mm), oltre che impedire la formazione di incrostazioni quali il calcare, assicura perdite di carico ridotte anche nel tempo. L'accoppiamento tra polietilene reticolato e alluminio garantisce una ottima flessibilità in fase di piegatura (anche manuale); il tubo Pexal® può essere piegato manualmente fino al diametro 32 mm e meccanicamente per i diametri più grandi, con raggi di curvatura fino a 2,5 volte il suo diametro.

Il sistema ha una durabilità garantita dalle normative di prodotto di almeno 50 anni; periodo in cui ne è consentito l'impiego a pressioni di 10 bar e temperature fino a 95°C (temperatura massima di malfunzionamento). Per temperature inferiori a quelle d'esercizio le tubazioni possono resistere a pressioni superiori ai 10 bar mantenendo un altissimo grado di affidabilità nel tempo.

Chiaramente dal momento che viene fornita la rugosità un modo per calcolare le perdite di carico sarebbe quella di entrare nell'abaco di Moody con la rugosità e calcolare quindi il coefficiente da inserire nella formula di Darcy.

Tuttavia nella scheda tecnica di questo prodotto viene già fornita una valutazione delle perdite di carico, probabilmente anche più accurata, in quanto vengono riportate due tabelle diverse in base anche alla temperatura di esercizio dell'acqua.

Considerando che il nostro impianto fa circolare acqua calda si è fatto riferimento alla tabella a 60°. E si è scelto un tubo dal diametro esterno di 90 mm e spessore di 7 mm. Quindi siccome:

$$H_u = 18,12 \text{ m}$$

Tubo 90x7			Tubo 90x7		
Q	v	J	Q	v	J
0,35	0,1	0,0	2,5	0,6	0,5
0,40	0,1	0,0	2,6	0,6	0,5
0,45	0,1	0,0	2,7	0,6	0,5
0,50	0,1	0,0	2,8	0,6	0,6
0,55	0,1	0,0	2,9	0,6	0,6
0,60	0,1	0,0	3,0	0,7	0,6
0,65	0,1	0,0	3,5	0,8	0,8
0,70	0,2	0,0	4,0	0,9	1,1
0,75	0,2	0,1	4,5	1,0	1,3
0,80	0,2	0,1	5,0	1,1	1,6
0,85	0,2	0,1	5,5	1,2	1,9
0,90	0,2	0,1	6	1,3	2,2
0,95	0,2	0,1	7	1,5	2,9
1,0	0,2	0,1	8	1,8	3,8
1,1	0,2	0,1	9	2,0	4,7
1,2	0,3	0,1	10	2,2	5,6
1,3	0,3	0,1	11	2,4	6,7
1,4	0,3	0,2	12	2,6	7,9
1,5	0,3	0,2	13	2,9	9,1
1,6	0,4	0,2	14	3,1	10,4
1,7	0,4	0,2	15	3,3	11,8
1,8	0,4	0,3	16	3,5	13,3
1,9	0,4	0,3	18	4,0	16,5
2,0	0,4	0,3	20	4,4	20,1
2,1	0,5	0,3	22	4,8	23,9
2,2	0,5	0,4	24	5,3	28,1
2,3	0,5	0,4	26	5,7	32,6
2,4	0,5	0,4			

Figura 8.3: Perdita di carico del tubo in base alla portata a 60°. Q è riportata in [l/s] e la perdita J in [mbar/m]

Convertendo le perdite fornite in tabella in metri e riportando tutto sul grafico della caratteristica della pompa, dall'intersezione della caratteristica con la curva del circuito, ricavo il punto di funzionamento e quindi la portata corrispondente.

ETANORM 65-125




Figura 8.4: Punto di funzionamento

Intersezione che si ha quando la portata:

$$\dot{V} = 20 \text{ L/s} = 72 \text{ m}^3/\text{h}$$

Mentre dal grafico della potenza assorbita, ricavo che:

$$P \approx 6,2 \text{ kW}$$

8.2 Verifica cavitazione




Figura 8.5: Perdite all'interno della pompa

Verificare la cavitazione vuol dire verificare nel punto in cui si raggiunge la pressione minima all'interno del circuito, non si arrivi alla pressione di saturazione dell'acqua a quella temperatura di esercizio.

$$\frac{p_{1'}}{\gamma} > \frac{p_s(T_{1'})}{\gamma}$$

Macroscopicamente il punto più basso che raggiunge la pressione all'interno del circuito è prima dell'ingresso nella pompa, in quanto tutto ciò che viene dopo la pompa è stato energizzato, mentre quello che viene prima si presume che si trovi a pressione via via crescente, altrimenti a cosa servirebbe la pompa?

Nello specifico noi sappiamo che una pompa centrifuga è composta da un tronchetto di aspirazione, che conduce alla girante. Quindi il punto più critico è proprio l'occhio della girante. In particolare, a causa dei contro-vortici dovuti alle forze di inerzia che spingono il fluido sull'estradosso, il punto più delicato cade proprio sull'intradosso della pala.




Figura 8.6: Perdita per effetto slip

Da un punto di vista operativo si definiscono:

NPSH,A un parametro caratteristico del circuito in quanto tiene conto delle condizioni con cui arriva il fluido nella sezione del tronchetto di aspirazione e di quanto può perdere al massimo per arrivare nella sezione 1 con le condizioni di saturazione.

$$NPSH,A := \left(\frac{c_A^2}{2g} + \frac{p_A}{\gamma} \right) - \frac{p_s}{\gamma} \quad (8.2)$$

Nel nostro caso, da un bilancio tra il punto 1 e il punto A:

$$\frac{c_A^2}{2g} + \frac{p_A}{\gamma} + z_a = \frac{p_1}{\gamma} - H_{c(1-A)} \quad (8.3)$$

Dalla tabella in figura 8.3, ricavo che $H_{c(1-A)} = 4,51 \text{ m}$, quindi:

$$\frac{c_A^2}{2g} + \frac{p_A}{\gamma} = 1,68 \text{ m}$$

NPSH,R un parametro caratteristico invece della pompa in quanto tiene conto delle perdite che effettivamente ho all'interno del tronchetto fino alla girante, sia distribuite che concentrate.

$$NPSH,R := \left(\frac{c_{1'}^2}{2g} + \Delta p_c + \lambda \frac{w_{1'}^2}{2g} \right) \quad (8.4)$$

Nel nostro caso l' NPSH,R viene indicato tra le curve caratteristiche della pompa:




Figura 8.7: NPSH,R in funzione della portata

Per cui:

$$NPSH,R = 2,8 \text{ m}$$

Verificare l'assenza di cavitazione se faccio circolare H₂O a 50°C.

A questa temperatura $p_{sat}(50^\circ\text{C}) = 0,124$. Quindi:

$$NPSH,A = 0,416 < NPSH,R$$

C'è cavitazione. Se ce l'abbiamo già a questa temperatura, aumentandola non facciamo altro che favorire la cavitazione, quindi peggioreremmo la situazione.

Esercizio 9

Regolazione della portata in un circuito di aria compressa

9.1 Valutazione della potenza fissata una certa portata

In un circuito di aria compressa, di cui viene riportato nella seguente figura uno schema semplificato, si vuole avere una portata nominale di regime di 0,756 kg/s con una pressione nel serbatoio di 2,5 bar. Si considerano soltanto le perdite di carico distribuite nel condotto (lunghezza ipotizzata 10 m) che congiunge il compressore al serbatoio.




Figura 9.1: Schema semplificato di un circuito ad aria compressa

Si è scelto di installare il compressore Garrett le cui curve caratteristiche ($p_{rif}=1$ bar, $T_{rif}=288$ K) sono riportate nel diagramma riportato di seguito.




Figura 9.2: Curve di potenza e iso-rendimento per il compressore adoperato nel circuito

Si noti che il rendimento riportato nel diagramma è il rendimento adiabatico del compressore. Formulando le dovute ipotesi, valutare la potenza minima del motore elettrico da installare dopo aver scelto i metodi di regolazione della portata che garantiscano il più ampio intervallo di portate facendo in modo che la pressione nel serbatoio sia costante e sempre di 2.5 bar.

Si consideri che si possano utilizzare più metodi di regolazione contemporaneamente.

Il compressore scelto in questo circuito ad aria compressa è un compressore Garrett munito di "Inducer" da 85 mm, indizi che ci fanno pensare di avere a che fare con una macchina operatrice di tipo centrifugo e non assiale.

Dalla traccia ci viene detto che il compressore deve elaborare una portata nominale (quindi massima) di $\dot{m} = 0,756 \text{ kg/s} = 100 \text{ lbs/min}$.

Tuttavia questo dato non ci basta per entrare all'interno del diagramma delle curve caratteristiche in quanto queste ultime vengono riportate in funzione dei parametri corretti, ovvero i parametri che tengono conto delle condizioni di temperatura e pressione all'ingresso, adimensionalizzate rispetto a 2 valori di riferimento ($p_{rif}=1 \text{ bar}$, $T_{rif}=288 \text{ K}$). Infatti:

$$\dot{m}^* = \frac{\dot{m} \sqrt{T/T_{ref}}}{p/p_{ref}} \quad (9.1)$$

Se suppongo che le condizioni di ingresso al compressore sono quelle di riferimento ($p_{rif}=p_1$, $T_{rif}=T_1$) posso consultare questo diagramma serenamente.

Ovviamente se la mia portata massima è di 100 lbs/s, è chiaro che nella regolazione potrò muovermi sul grafico soltanto verso sinistra. Inoltre il mio obiettivo è quello di avere all'interno del serbatoio una pressione costante di $p_0 = 2,5 \text{ bar}$, che ottengo soltanto se il rapporto di compressione β è abbastanza più grande da compensare le perdite di carico distribuite che ho all'interno del condotto.

Quindi se riporto questi paletti sul mio diagramma:




Figura 9.3: In verde la curva dell'impianto in condizioni nominali, in giallo in fase di regolazione. Si sta supponendo di muoversi su un certo numero di giri

Per regolare una macchina operatrice esistono diverse tecniche:

- Strozzamento
- Regolazione con palette orientabili
- By-pass
- Variazione del numero dei giri

A parte la regolazione con palette orientabili che è una tecnica che si adopera principalmente per le macchine assiali con caratteristiche molto ripide, le altre tre tecniche sono tutte regolazioni possibili per questo tipo di impianto.

L'obiettivo è quello di scegliere il sistema che mi permette di avere l'intervallo di portata più ampio possibile.

Fissato un numero di giri, si può regolare la portata con lo strozzamento agendo sulla caratteristica esterna, inserendo una valvola alla mandata (mai all'aspirazione altrimenti cambia anche la caratteristica del compressore che può indurre al pompaggio), che rappresenta una perdita di carico ulteriore che rende la curva esterna più pendente incrociando punti di funzionamento a portata via via ridotta a mano a mano che si chiude la valvola.

Oppure l'alternativa sarebbe inserire un circuito parallelo all'impianto con un ingresso e uscita a monte e a valle della macchina operatrice, regolato da una valvola di laminazione. Mano a mano che si apre la valvola, l'aria inizia a circolare nel secondo circuito, facendo diminuire quella che globalmente scorre nell'impianto, ma aumentando quella che attraversa il tratto di ingresso e uscita del compressore. Chiaramente una criticità di questo sistema è legata al fatto che il circuito parallelo ha in ingresso dei gas caldi che vengono laminati perdendo energia di pressione, ma non temperatura. Per risolvere questo problema o si adopera un refrigeratore che riporta i gas alla temperatura di ingresso del compressore o addirittura una turbina che mi permetterebbe di recuperare parte dell'energia persa a causa del bypass.

Se lo strozzamento mi permette di stare lontano dalla zona di flusso bloccato ma mi avvicina alla zona di pompaggio, il metodo by-pass fa l'inverso.

Nella nostra zona di funzionamento (circa tra 2,5 e 3,0 bar) è evidente che a partire dalla curva nominale (in verde) beccherei prima la condizione di flusso bloccato regolando per by-pass che quella di pompaggio regolando per strozzamento. Quindi lo strozzamento è la tecnica che a parità di numero di giri mi permette di avere la portata minima.

Invece se ragiono facendo variare il numero di giri ottengo che la curva esterna resta la stessa, mentre la caratteristica del compressore si abbassa, come vedo dal seguente diagramma.




Figura 9.4: In verde la curva dell'impianto in condizioni nominali, in giallo la caratteristica del compressore in fase di regolazione

Quindi in definitiva si decide di regolare il compressore facendone variare il numero di giri. Cosa che si fa facilmente controllando il motore elettrico che lo alimenta con un inverter. Ora che è stato stabilito il sistema di regolazione, per procedere al calcolo della potenza minima si deve valutare quanto vale la curva esterna. Per farlo bisogna investigare sulla natura della perdita nel condotto.

Si suppone che le tubature siano delle in acciaio per garantire una certa resistenza termica la cui rugosità superficiale interna è ipotizzabile essere $\varepsilon = 0,025$, dal diametro di 90 mm . Inoltre si approssimano i cambiamenti di volume specifico che si hanno all'interno dei 10 metri di tubatura, assumendo come valore di riferimento quello alla pressione di $2,5\text{ bar}$ e la temperatura di 40° C (supponendo che gran parte del tratto sia percorso a temperatura ambiente). Con queste doverose ipotesi:

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{\dot{m}}{\pi \frac{D}{4} \mu} \quad (9.2)$$

Nel caso in cui la portata è massima il numero di Reynold $Re = 575303$. Anche si dimezzassi la portata guardando l'abaco di Moody mi troverei comunque in una zona in cui il coefficiente di frizione è costante $f = 0,016$.

Quindi dalla legge di Darcy;

$$\Delta p_{perso} = f \frac{L}{D} \frac{1}{\rho} \frac{(\frac{4 \dot{m}}{\pi D^2})^2}{2} = 7890 \dot{m}^2 \text{ Pa} \quad (9.3)$$

Agendo un po' per tentativi osservo che il punto di funzionamento a potenza minima si ha per una portata $\dot{m}_{min} = 0,378\text{ kg/s}$, un $\beta = 2,53\text{ bar}$ e un rendimento adiabatico $\eta_{ad} = 0,60$.

Quindi siccome il lavoro nel caso ideale è pari a:

$$|l_{id}| = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) = 87,9\text{ kJ} \quad (9.4)$$

E quindi:

$$P_{r,min} = \frac{P_{id}}{\eta_{ad}} = \frac{\dot{m}_{min} |l_{id}|}{\eta_{ad}} = \mathbf{55,4\text{ kW}} \quad (9.5)$$