



№ 22.01.03/366/030 от 22.09.2025 г.

Руководителю департамента снабжения
АО «Росхим»
Балдину А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич,

12.09.2025 г. на склад АО «БСК» поставлен Осушитель адсорбционный XD 4150 ZPS (далее - Оборудование) по Спецификации № 2 от 19.12.2024 г. к договору № 026.09.24.СН от 12.09.2024 г.

По результату входного контроля выявлены следующие замечания:

- 1.1 Отсутствует ТР ТС 032/2013.
- 1.2 Отсутствуют паспорта на теплообменники в соответствии с ГОСТ 34347-2017.
- 1.3 Отсутствуют сертификаты качества, на используемые материалы при изготовлении сосудов.
- 1.4 Отсутствуют заключения, проведенных испытаний на прочность и плотность сосудов, работающих под избыточным давлением;
- 1.5 Отсутствуют паспорта и сертификаты, на установленную запорную, регулирующую арматуру в том числе предохранительные клапана.
- 1.6 Отсутствуют подписи в паспортах на оборудование.
- 1.7 Сосуды данной установки на основании ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» подлежат регистрации в органах Ростехнадзора, поэтому паспорта должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты».
- 1.8 Согласно ОЛ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛП в комплект поставки должен входить фильтр для фильтрации осушенного воздуха после адсорберов, по факту его нет.
- 1.9 Руководство по эксплуатации не содержит подробной информации: по монтажу оборудования; инструкции по эксплуатации конкретной марки осушителя; приложенные схемы установки не читаемы; отсутствуют схемы и чертежи установки, на электроном носителе; нет общих чертежей сосудов и установки; не указывается маркировка, необходимых запасных частей для эксплуатации; не указана маркировка и требуемые параметры к насыпному адсорбенту (силикагелю), периодичность его замены.
2. Заключение по визуальному и измерительному контролю:
 - 2.1 Согласно ОЛ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛП Рраб на входе до 8,0 кгс/см², фактически - 7,0 кгс/см²; Траб на входе в осушитель до 180°C, фактически 140-150°C

Просим Вас устранить выявленные замечания в срок до 30.09.2025 г.

Приложение:

- Акт входного контроля от 19.09.2025 г.

Начальник отдела закупок
оборудования и запасных частей

Давыдкова Е.В.