

耐压(液压)试验检验报告

产品编号: V250353

试压部位	本体	试验日期	2025.04.25	工艺过程卡编号	PFC-07
压力表精度等级	1.6	压力表量程(MPa)	0~4MPa	压力表检定有效期限	2025.10.01
压力表编号	FP09 FP10	压力表表盘直径(mm)	Φ 150	试验介质	洁净水
氯离子含量(mg/L)	/	金属壁温(℃)	14	介质温度(℃)	12
设计要求 压力试验 曲线					
实际 压力试验 曲线					
结论: 本产品经 1.56 MPa (液压) 试验, 无渗漏; 无可见的变形; 试验过程中无异常响声; 试验结论: 合格。 检验员: 顾卫刚 检验与试验责任人: 李华 2025 年 04 月 25 日 F15-051-1					