

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) · Energiebedarfsausweis

Registriernummer
NW-2025-004231508
Gültig bis: 14.03.2035

1 | Allgemeine Angaben zum Gebäude

Gebäudetyp	Nichtwohngebäude	Gebäudedefoto
Adresse	Friesenplatz 1, 50672 Köln	
Gebäudeteil	Gesamtgebäude	
Baujahr Gebäude	1998	
Baujahr Wärmeerzeuger	2016	
Nettogrundfläche	4.850 m²	
Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Büro- und Verwaltungsgebäude	
Anlass der Ausstellung	Vermietung / Verkauf	

Wesentliche Energieträger für Heizung	Erdgas H	Wesentliche Energieträger für Warmwasser	Erdgas H
Wesentl. Energieträger elektr. Strom	Strom-Mix (Netzbezug)	Erneuerbare Energien	keine Nutzung vor Ort
Art der Lüftung	Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	Art der Kühlung	Kompressionskälte (elektrisch)
Inspektionspflichtige Klimaanlage	ja	Fällig: nächste Inspektion	2027
Datenerhebung durch	Aussteller	angewendeter GEG-Stand	GEG vom 16.10.2023

Aussteller: Dipl.-Ing. (FH) M. Beispiel · Musterenergie GmbH, 50823 Köln

Ausstellungsdatum: 15.03.2025 · Unterschrift

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs (Bedarfsausweis) nach DIN V 18599:2018-09 erstellt. Bezugsfläche ist die Nettogrundfläche (beheizter/gekühlter Teil). — **BEISPIEL / TESTDATENSATZ – kein gültiger Energieausweis, ausschließlich zu Testzwecken.**

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Registriernummer
NW-2025-004231508
Friesenplatz 1, 50672 Köln

2 | Berechneter Energiebedarf

Primärenergiebedarf • „Gesamtenergieeffizienz“



ENDENERGIEBEDARF WÄRME 92,4 kWh/(m²·a) · Pflichtangabe	ENDENERGIEBEDARF STROM 58,6 kWh/(m²·a) · Pflichtangabe	TREIBHAUSGASEMISSIONEN 38,7 kg CO ₂ /(m²·a)
PRIMÄRENERGIEBEDARF (IST) 207 kWh/(m²·a)	ANFORDERUNGSWERT NEUBAU (REFERENZ) 165 kWh/(m²·a)	ENDENERGIEBEDARF GESAMT 151,0 kWh/(m²·a)

Aufteilung Endenergiebedarf nach Energieträger und Verwendung

Energieträger	Heizung	Warmwasser	Beleuchtung	Lüftung	Kühlung	Hilfsenergie	gesamt
Erdgas H	80,0	12,4	-	-	-	-	92,4
Strom (Netz)	-	-	22,0	14,6	12,0	10,0	58,6
Summe	80,0	12,4	22,0	14,6	12,0	10,0	151,0

Alle Angaben als spezifische Werte pro m² Nettogrundfläche und Jahr. Bedarfswerte beruhen auf Norm-Randbedingungen und können vom tatsächlichen Verbrauch abweichen.

Modernisierungsempfehlungen (Auszug)

Nr.	Bauteil / Anlagenteil	Empfohlene Maßnahme
1	Wärmeerzeuger	Umstellung Erdgaskessel auf Wärmepumpe / Hybridlösung
2	Beleuchtung	Umrüstung auf LED mit tageslicht-/präsenzabhängiger Regelung
3	Stromversorgung	Photovoltaikanlage auf Dachfläche, Eigenstromnutzung

[1] Endenergie-/Primärenergiebedarf gem. DIN V 18599:2018-09. [2] Nichtwohngebäude tragen keine Energieeffizienzklasse (nur Wohngebäude A+...H).
BEISPIEL / TESTDATENSATZ - fiktives Gebäude, kein gültiger Energieausweis. Erstellt ausschließlich zu Software-Testzwecken.