

Cham Alfortville
31, quai Blanqui
94 140 ALFORTVILLE
Tél : 01.45.18.35.40
Mail : cham-alfortville@groupecham.fr
SIRET : 722 046 083 00050
TVA : FR 27 722 046 083

Vos informations :

N° Client : CL-03596690
N° Equipement : EQ1619643
Tél : 0637734030
Mail : gillespoignant1@orange.fr
N° Contrat : CT-01287185
Renouvellement : 31/12/2021

Notre intervention :

N° : SA-03707528
Objet : Entretien
Date : 17/09/2021
Heure arrivée : 14:56
Heure départ : 15:27

POIGNANT
Bât.: D Porte: GCHE
5 RUE GILBERT REY

77340 PONTAULT COMBAULT

Votre chaudière gaz :

Marque : SAUNIER DUVAL
Modèle : THEMPLUS C 25 EV
Puissance (kW) :
Type de gaz :
Type mode d'évacuation :
Adresse d'intervention si différente de ci-dessus :

N° série : 211447CW83TN00<<1610012612 N1
Date de mise en service* : 13/12/2014
Date de dernier entretien* : 17/09/2021
Date de dernier ramonage** :

(*) Si connu (**) Si connu et disponible

Relevé des mesures à puissance nominale de fonctionnement :

Nom appareil mesure :		
Numéro appareil mesure :		
CO ₂ : % et/ou O ₂ : %	Delta T : 0.00 °C	CO ₂ Fumée : ppm
CO ambiant : 0.00 ppm : situation normale		
T eau chaude : °C	T eau froide : °C	Débit d'eau chaude sanitaire :
Rendement PCS : %	Emissions évaluées de NOx :	Tirage si B1 :
Rendement de référence : 80.00 %	Emissions NOx de référence :	

Notre compte-rendu d'intervention :

VE FAITE, essai DSC

Autre Informations :

Anomalies : Pas d'anomalie constatée

Etanchéité gaz : ☒ Milles bulles Top Compteur : ☒ Non possible / Non réalisé

Signature du client :

dandy p/o
POIGNANT

Nom du technicien ayant effectué la visite : Victor VIEIRA

Signature du technicien :



Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW

Chaque année, une chaudière dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW doit obligatoirement être vérifiée, nettoyée et réglée par un professionnel qualifié. Cette obligation pèse désormais sur tous les occupants (propriétaires comme locataires) d'un local comportant une chaudière individuelle. Pour les chaudières collectives, elle pèse sur la propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

L'entretien annuel comporte les opérations telles que décrites dans nos Conditions Générales de Vente et, conformément à la norme NF-X 50-010 :

- Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil
- Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l'extracteur (si incorporé dans l'appareil)
- Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil
- Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l'appareil)
- Vérification du circulateur (si incorporés dans l'appareil)
- Vérification et réglage éventuel des débits de gaz (si prévu par le fabricant)
- Pour une chaudière raccordée à une VMC gaz :
 - > Vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle
 - > Nettoyage du conduit de raccordement
- Chaudière avec ballon à accumulation :
 - > Vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci

Conseils et recommandations

Les conseils et recommandations suivants sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Bon usage de la chaudière en place :

- Baisser la température de chauffage de 1°C permet d'économiser 7% d'énergie (ADEME)
- Pour prévenir tout arrêt, surveillez la pression de votre chaudière (manomètre entre 1 et 2 bars) et changez les piles du régulateur une fois par an

Améliorations possibles de l'installation de chauffage :

- La pose d'un régulateur, de robinets thermostatiques sur vos radiateurs, vous apporteront confort et économies d'énergie
- Le traitement de votre installation (détartrage, désembouage ...) prolongera sa durée de vie

Intérêt éventuel du remplacement de l'installation de chauffage :

- Nos techniciens sont des professionnels capables de guider votre choix pour définir la solution chauffage / eau chaude la mieux adaptée à vos besoins

Notre garantie commerciale

Au-delà des garanties légales dont vous disposez :

- Nos pièces de rechange sont garanties 6 mois, sous réserve d'avoir été installées par nos soins et utilisées dans des conditions normales. Dans tous les cas, la garantie est limitée au remplacement de la pièce défectueuse et ne pourra donc faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation
- Toutes nos interventions bénéficient d'une garantie de 3 mois pour la main-d'oeuvre et les déplacements, en cas de renouvellement de la défectuosité constatée à la précédente intervention et sous réserve qu'il n'y ait pas eu intervention extérieure ou mauvaise utilisation de l'équipement



Groupe Cham : 11 rue du Saule Trapu
CS 85605 - 91882 Massy Cedex

S.A.S.U. au capital de 5 861 600 €
SIREN 444 768 550 RCS Evry



@GroupeChamEDF



Groupe Cham, filiale EDF



groupecham.com

