

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation en vigueur :

Arrêtés du 6 Avril 2007- 2 Août 1977 – 22 Octobre 1969 – 24 Mars 1982 – Règlement Sanitaire Départemental Type

Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation (Décret du 12 Février 2014)

N° de dossier : T8589-220421-POIGNANT

Date de création : 22/04/2021

Date de la visite : 22/04/2021

A – Désignation du ou des bâtiments (localisation) :

Adresse du bien : 5 Rue Gilbert Rey

Code postal : 77340

Ville : PONTAULT COMBAULT

Nature du bien : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)

Etage : Rez de chaussée

Date de construction : 1980

Nature du gaz distribué : Gaz naturel

Distributeur de gaz : GDF

Installation alimentée en gaz : Oui

Installation en service le jour de la visite : Non

Document fourni : Aucun

Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles. Il n'entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir.

B – Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz :

Propriété de : M. POIGNANT

Adresse : 5 Rue Gilbert Rey

77340 PONTAULT COMBAULT

Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles. Il n'entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les appareils d'utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par lui.

C – Désignation de l'opérateur de diagnostic :

Société : CAPDIAG

Nom du technicien : FROCHOT Loïc

Adresse : 4 Rue des Cygnes 93160 NOISY-LE-GRAND

Numéro SIRET : 499 819 456 R.C.S. BOBIGNY

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCES N°A16954

Certification de compétence délivrée par : QUALIXPERT

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme NF P 45-500 (janvier 2013)

D – Identification des appareils :

Genre (1), marque, modèle	Type (2)	Puissance en kW	Localisation (3)	Observations (4)
Chaudière-SAUNIER DUVAL	Raccordée		CUISINE	

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur....

(2) Non raccordé ; raccordé **au conduit de cheminée**

(3) Pièce(s) où se situe l'appareil,

(4) Anomalie, débit calorifique, taux de CO mesuré(s), motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné.

E – Anomalies identifiées :

Points de contrôle n° (5)	A1 (6), A2 (7), DGI (8) ou 32c (9)	Libellé des anomalies et recommandations	Localisation
---------------------------	------------------------------------	--	--------------

(5) Point de contrôle selon la norme utilisée.

(6) A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation,

(7) A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(8) DGI (Danger Grave Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

(9) 32c : la chaudière de type VMC Gaz et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

F – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs :

Local	Volumes	Motif
-------	---------	-------

G – Constatations diverses – Conclusions :☒ L'installation ne comporte aucune anomalie☐ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service

H – Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI :

- ☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
- Ou
- ☐ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- ☐ Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes :
 - référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur,
 - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Sur les parties visibles et accessibles.

Visite effectuée le : 22/04/2021
Durée de validité : 21/04/2024
Fait en nos locaux le 22/04/2021
Loïc FROCHOT



Nom de l'opérateur : Loïc FROCHOT
Contact : loic.frochot@capdiagnostic.fr





Certificat N° C0265

Monsieur Loïc FROCHOT

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante sans mention	Certificat valable Du 28/11/2017 au 27/11/2022	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 20/11/2018 au 19/11/2023	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 01/10/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 18/06/2018 au 17/06/2023	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 15/05/2014 au 14/05/2019	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 26/01/2018 au 25/01/2023	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le vendredi 04 mai 2018

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

ILLUSION - 81100 CASTRES
F09 Certification de compétence version K.140415
www.qualixpert.com
SIREN : 499 819 456 R.C.S. Bobigny - APE : 743B - GAN ASSURANCES N°A16954