PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 222/2024 Sb. o energetické náročnosti budov

Rodinný dům
Jevany, k.ú.:Jevany [659312], parc. č.:154/10



- Energetický specialista:
  ArchEnergy s.r.o.
  MPO č. oprávnění: 1908
- Vedeno pod č. zakázky:
  25-1213-PK-PA
- Spolupráce na dokumentu:
  Ing. arch. Petr Kvasnička MPO č.1382
  Ing. Jan Kvasnička. MPO č.0855
  Bc. Pavel Kamp
- ENEX:
  784625.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: Jevany

K.ú., parcelní č.: Jevany [659312], 154/10

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **171,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Energie prostředí - 8,5 (58 %)**
- **Elektřina - 3,8 (26 %)**
- **Kusové dřevo a štěpka - 2,3 (16 %)**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**0,24** W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	**43** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**85** kWh/(m².rok)	A
Vytápění	**59** kWh/(m².rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	**1** kWh/(m².rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**23** kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	**3** kWh/(m².rok)	A

ArchEnergy s.r.o. zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1908 energetický specialista

Energetický specialista: ArchEnergy s.r.o

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: info@archenergy.cz

Ev. č. průkazu: 784625.0

Vyhotoveno dne: 21.10.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Jevany	**Část obce:**	
Ulice:		**Č.p / č. or. (č.ev.):**	
Katastrální území:	Jevany [659312]	**Převládající typ využití:**	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	154/10	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2026	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o výstavbu nového RD.
Objekt má jedno nadzemní podlaží.
Budova je dřevostavba, sloupková konstrukce, zateplená minerální vatou a EPS.
Střecha je plochá. Zateplení EPS je součástí střešní konstrukce.
Podlaha na terénu zateplena pomocí polystyrenu.
Stavební výplně budou instalovány trojskla.
Vytápění je zajištěno pomocí tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT AIR X 70 a .IVT AirModul E9 s přesným výpočtem bivalence.
Součástí TČ je zásobník TV o objemu 185l a elektrokotel s nastavitelným výkonem do 9 kW.
U ohřevu TV nebude cirkulace a je uvažováno s DN potrubí 3/4 a tloušťkou tepelné izolace 40mm.
Doplňkovým zdrojem je krbová vložka bez výměníku.
Větrnání bude nucené za pomoci rekuperační jednotky Zehnder q350
Osvětlení pomocí LED

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	614,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	572,6
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,93
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	171,3
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	19,3

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné.** Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	RD	Obytné zóny - RD - byt	☒	☐	20,0	171,3

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							
PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
Elektřina	13,2 %	-	0,9 %	-	8,3 %	3,6 %	-	26,0 %
	1,93	**-**	**0,13**	**-**	**1,22**	**0,52**	**-**	**3,80**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	15,6 %	-	-	-	-	-	-	15,6 %
	2,28	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,28**
ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
Energie okolního prostředí	40,1 %	-	-	-	18,3 %	-	-	58,4 %
	5,85	**-**	**-**	**-**	**2,67**	**-**	**-**	**8,53**
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	68,9 %	-	0,9 %	-	26,6 %	3,6 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	59	-	1	-	23	3	-	85
MWh/rok	**10,07**	**-**	**0,13**	**-**	**3,89**	**0,52**	**-**	**14,61**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Energie okolního prostředí	**0,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Elektřina	**2,1**	49,5 %	-	3,2 %	-	31,1 %	13,4 %	-	97,2 %
		4,06	**-**	**0,27**	**-**	**2,55**	**1,10**	**-**	**7,97**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	**0,1**	2,8 %	-	-	-	-	-	-	2,8 %
		0,23	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,23**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		52,2 %	-	3,2 %	-	31,1 %	13,4 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		25	-	2	-	15	6	-	48
MWh/rok		**4,28**	**-**	**0,27**	**-**	**2,55**	**1,10**	**-**	**8,20**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele



D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**2,71**	**2,06**	**1,70**	**0,57**	**0,39**	**0,36**	**0,37**	**0,37**	**0,44**	**1,10**	**1,96**	**2,57**
Energie okolního prostředí	1,57	1,20	0,99	0,34	0,24	0,22	0,23	0,23	0,26	0,63	1,13	1,49
Elektřina	0,61	0,48	0,41	0,19	0,15	0,14	0,14	0,15	0,17	0,31	0,47	0,59
Kusové dřevo, dřevní štěpka	0,52	0,39	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,36	0,49

Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**2,71**	**2,06**	**1,70**	**0,57**	**0,39**	**0,36**	**0,37**	**0,37**	**0,44**	**1,10**	**1,96**	**2,57**
Vytápění	2,31	1,71	1,31	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,70	1,57	2,17
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,33	0,30	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33
Osvětlení	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	12,550	Solární zisky	MWh/rok	3,546
Větrání		0,504	Vnitřní zisky - lidé		1,146
Netěsnosti obálky - infiltrace		0,118	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1,088
Celkem		13,172	Celkem		5,780

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	7,393	kWh/m^2.rok	43

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**185,6**				
SV1	LUCERN EKO PLUS	20,0	EXT	185,6	**0,14**	0,30	0,21	67 %
STŘECHY				**170,2**				
ST1	STŘECHA PLOCHÁ	20,0	EXT	170,2	**0,12**	0,24	0,17	71 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**171,3**				
PZ1	PODLAHA K ZEMINĚ	20,0	ZEM	171,3	**0,37**	0,45	0,32	117 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**45,6**				
VO1	O-O-Okno 1500x2300	20,0	EXT	6,9	**0,88**	1,5	1,1	84 %
VO2	O-F- Okno 1500x2300	20,0	EXT	17,3	**0,84**	1,5	1,1	80 %
VO3	O-O-Okno 900x2300	20,0	EXT	12,4	**0,95**	1,5	1,1	90 %
VO4	O-F- Okno 900x2300	20,0	EXT	2,1	**0,90**	1,5	1,1	86 %
VO5	O-O-Okno 600x2300	20,0	EXT	1,4	**1,0**	1,5	1,1	95 %
VO6	O-O-Okno 1200x600	20,0	EXT	0,7	**1,1**	1,5	1,1	105 %
VO7	O-O-Okno 1200x900světlík	20,0	EXT	1,1	**1,2**	1,5	1,1	114 %
VO8	D-O-Dveře (Ud.max=1.1)	20,0	EXT	3,7	**1,2**	1,7	1,2	101 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,020**		0,014	143 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění / % pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	TČ - IVT AIR X 70	6,0	elektřina	1,8	-	4,2	93,0	83,0	80,0 % / 5,9
ZT2	Krbová vložka	5,0	kusové dřevo a štěpka	2,3	84,0	-	93,0	83,0	20,0 % / 1,5

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m^3/hod	m^3/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m^3	%
VT1	Zehnder Q350 + ENTALP	205,0	116,0	0,13	100,0	86,0	792,0	56,6

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody / % pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	TČ - IVT AIR X 70	6,0	elektřina	1,2	-	3,2	78,4	58,4	100,0 % / 3,1

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	RD	LED	171,3	75,0	0,90	1,00	0,85	0,50

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Návrh opatření se v souladu s § 7a, bod 4e) zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění neprovádí.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Návrh opatření se v souladu s § 7a, bod 4e) zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění neprovádí.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Návrh opatření se v souladu s § 7a, bod 4e) zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění neprovádí.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	Instalace FVE není rentabilní
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	TČ je součástí projektu

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Instalace FVE není rentabilní TČ je součástí projektu Návrh opatření se v souladu s § 7a, bod 4e) zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění neprovádí.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	61	85	48	A
	10,4	**14,6**	**8,2**	
Soubor navržených opatření	61	85	48	A
	10,4	**14,6**	**8,2**	
Dosažená úspora energie	0	0	0	
	0,0	**0,0**	**0,0**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
Požadavek vyhlášky dle:	**§ 6 odst. 1**	**Splněno:**	**ANO**

REFERENČNÍ BUDOVA				
Úroveň referenční budovy:	**Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	171,3	75	52,6

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)								
X	-	-	-			-	-	-
OBÁLKA BUDOVY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)								
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$		Budova jako celek			0,24	0,28	**ANO**
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)								
Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$		Budova jako celek			85	143	**ANO**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)								
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$		Budova jako celek			48	73	**ANO**

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.1 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Název stavby:	NOVOSTABA RODINNÉHO DOMU	**Stupeň PD:**	DSP + DPS
Stavebník:	Bc. Markéta Edwards	**IČ:**	
Generální projektant:	LUCERN dřevostavby s.r.o.	**IČ:**	29411874
Zodpovědný projektant:	Ing. Miloš Slavík	**Č. autorizace:**	ČKAIT 0012081

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	ArchEnergy s.r.o	**Číslo oprávnění:**	1908
Telefon:	721059178	**E-mail:**	info@archenergy.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Petr Kvasnička	**Číslo oprávnění:**	1382

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy do větší změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	784625.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	21.10.2025		
Platnost průkazu do:	21.10.2035		