C.H INSPECTION RELEASE CERTIFICATE No. IRC-96300
Purchase Order No. PO-453646   Supplier: Vessel & Flange Co Ltd

Ref | Item | Material | Heat No. | Qty released | Shell test pressure achieved (bar) | Remark
C.1 | HX-104 | ASTM A350 LF2 | H589142 | 21 | 32 |
C.2 | PU-290 | ASTM A216 WCB | H377044 | 79 | 77 |
C.3 | CV-140 | ASTM A182 F316L | H515249 | 93 | 386 |
C.4 | PT-891 | ASTM A216 WCB | H159425 | 16 | 77 |
C.5 | FL-147 | ASTM A216 WCB | H699928 | 32 | 386 |
C.6 | GV-888 | ASTM A105 | H649873 | 44 | 383 |
C.7 | BV-263 | ASTM A105 | H664932 | 93 | 80 |

CT.1 Date of test: 9 August 2026
CT.2 Pressure gauge calibration certificate valid until: 9 August 2026
CT.3 Purchaser's inspector attended the shell test.
C.SIG Signed: M. Tennant (QA Manager, Vessel & Flange Co Ltd)   Date: 11 August 2026