C.H INSPECTION RELEASE CERTIFICATE No. IRC-61214
Purchase Order No. PO-450720   Supplier: Pellam Pumps Ltd

Ref | Item | Material | Heat No. | Qty released | Shell test pressure achieved (bar) | Remark
C.1 | GV-459 | ASTM A216 WCB | H543605 | 32 | 233 |
C.2 | PU-100 | ASTM A350 LF2 | H407053 | 91 | 385 |
C.3 | FL-334 | ASTM A105 | H919023 | 44 | 184 |
C.4 | CV-834 | ASTM A351 CF8M | H172370 | 67 | 384 |
C.5 | HX-671 | ASTM A351 CF8M | H548462 | 19 | 156 |
C.6 | BV-167 | ASTM A350 LF2 | H577247 | 60 | 29 |
C.7 | PT-267 | ASTM A105 | H191600 | 95 | 385 |

CT.1 Date of test: 22 May 2026
CT.2 Pressure gauge calibration certificate valid until: 22 January 2027
CT.3 Purchaser's inspector attended the shell test.
C.SIG Signed: M. Tennant (QA Manager, Pellam Pumps Ltd)   Date: 24 May 2026