

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0

Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191

Tarikh cetakan 05.03.2022

## 1. PENGANALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DEL PEMBEKAL

Nama Produk	:	
Keterangan tentang penggunaan produk	:	Industri Umum. Kegunaan industri dan profesional., Lakukan penilaian risiko sebelum digunakan.
Pengilang / Pengimport / Pengedar	:	Air Products Malaysia SDN BHD Level 6, Horizon Tower 2A Avenue 5, Bangsar South 8 Jalan Kerinchi 59200, Kuala Lumpur
Telefon	:	1800 220 019
Nombor telefon kecemasan (24h)	:	1 800 88 7844

## 2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS untuk bahan

Gas di bawah tekanan. - Gas mampat.

Elemen label GHS

Amaran Piktogram /simbol



Kata isyarat: Amaran

Pernyataan Bahaya:

H280: Mengandungi gas dibawah tekanan, boleh meletup jika dipanaskan.

Pernyataan Berjaga-jaga:

Penyimpanan : P403: Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.

### Bahaya lain yang wujud bukan hasil dari pengelasan

Sila gunakan peranti pencegah aliran balik (songsang) dalam tailan paip.

Hanya gunakan alat yang bersesuaian dengan tekanan silinder

Sila baca risalah data keselamatan sebelum menggunakan produk dan ikuti panduan dalamnya.

Tutup inap selepas setiap penggunaan dan apabila kosong.

Gas tekanan tinggi.

Boleh menyebabkan lemas yang cepat.

### Kesan Alam Sekitar

Tidak memudaratkan.

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

## 3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen	Formula kimia	CAS Nombor	Kepekatan
Carbon dioxide	CO <sub>2</sub>	124-38-9	0.5 %
Argon	Ar	7440-37-1	29.5 %
Helium	He	7440-59-7	70 %

Kepekatan nominal. Bagi komposisi produk yang tepat, sila rujuk spesifikasi teknikal.

## 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Nasihat umum : Alihkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar dengan memakai alat pernafasan udara lengkap. Pastikan mangsa selesa dan hangat Hubungi doktor. Aplikasi pernafasan buatan jika pernafasan terhenti.
- Sentuhan mata : Jika terkena mata, sila mendapat nasihat perubatan
- Sentuhan kulit : Tidak ada sebarang kesan merbahaya yang dijangkakan dari produk ini
- Tertelan : Penelanan tidak dianggap sebagai potensi laluan pendedahan.
- Penyedutan : Keluarkan ke udara segar Jika pernafasan terhenti atau sukar, berikan pernafasan bantuan. Oksigen juga mungkin perlu diberikan. Jika jantung berhenti berdenyut, kakitangan terlatih harus mulakan pemulihan kardiopulmonari dengan serta merta. Jika sesak nafas, berikan oksigen.
- Simptom : Pendedahan ke atmosfera kurang oksigen boleh menyebabkan tanda-tanda berikut: Pening. Peliuran. Loya. Muntah-muntah. Hilang mobiliti / kesedaran.
- Nota untuk pakar perubatan
- Rawatan : Jika terdedah atau terkena: mendapatkan perubatan perhatian / nasihat.

## 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadam yang sesuai : Produk itu sendiri tidak membakar.  
Gunakan media pemadam yang sesuai untuk api yang mengelilinginya.
- Media pemadam yang tidak boleh digunakan atas sebab keselamatan  
Bahaya tertentu : Jangan gunakan jet air untuk memadam api.
- : Apabila terdedah kepada bahang yang tersangat panas atau nyalaan api, silinder akan bocor dengan cepat atau pecah dengan kuat. Produk tidak mudah terbakar dan tidak menyokong pembakaran. Jarakkan diri dari bekas dan sejukkan dengan air dari kedudukan yang terlindung. Pastikan bekas dan sekitarnya sentiasa sejuk dengan semburan air.
- Kelengkapan perlindungan khusus untuk pemadam kebakaran : Pakai alat bantuan pernafasan serba lengkap SBA semasa memadam kebakaran jika perlu. Standard protective clothing and equipment (Self Contained Breathing Apparatus) for fire fighters. Standard EN 137 - open-circuit alat kompresi udara pernafasan mandiri dengan masker wajah penuh. Standard EN 469 - Protective clothing for firefighters. Standard - EN 659: Protective gloves for firefighters.

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

## 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Langkah peringatan peribadi     | : Pindahkan kakitangan ke kawasan yang selamat. Pakai alat pernafasan serba lengkap semasa memasuki kawasan kecuali atmosfera dibuktikan selamat. Pantau aras oksigen. Alihударakan kawasan.  |
| Langkah peringatan alam sekitar | : Jangan buang di sebarang tempat yang mana pengumpulannya mungkin akan menimbulkan bahaya. Halang kebocoran atau tumpahan yang lebihbanyak jika ia selamat untuk dilakukan.  |
| Kaedah pembersihan              | : Alihударakan kawasan.   |
| Nasihat tambahan                | : Jika dapat, hentikan aliran produk. Tingkatkan pengalihударaan ke kawasan pelepasan dan pantau aras oksigen. Jika kebocoran adalah daripada silinder atau injap silinder, telefon nombor kecemasan. Jika bocoran berada di dalam sistem pengguna, tutup injap silinder dan lepaskan tekanan dengan selamat sebelum cuba memperbaikinya. |

## 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

### Pengendalian

Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan heret, golek, luncur atau jatuh silinder. Jangan biarkan suhu kawasan penyimpanan melebihi 50°C (122°F). Hanya mereka yang berpengalaman dan terlatih boleh mengendalikan gas termampat/ cecair cryogenik. Sebelum menggunakan produk, tentukan identitinya dengan membaca label. Ketahui dan fahami sifat dan bahaya produk sebelum menggunakannya. Apabila merasa musykil tentang tatacara pengendalian yang betul untuk sesuatu gas, hubungi pembekal. Jangan tanggalkan atau rosakkan label untuk mengenalpasti kandungan silinder yang diberikan oleh pembekal. Apabila mengalihkan silinder, walaupun pada jarak yang dekat, gunakan kereta sorong (troli, trak tangan, dsb.) yang direka bentuk untuk mengangkut silinder. Biarkan tutup perlindungan injap di tempatnya sehingga bekas telah dirapikan sama ada pada dinding atau bangku atau dimasukkan ke dalam bekas yang dapat mengekalkan silinder dalam keadaan menegak dan sedia digunakan. Gunakan sepina bertali boleh laras untuk membuka tutup yang sangat ketat atau berkarat. Sebelum menyambungkan silinder, periksa sistem gas adalah lengkap untuk kesesuaian, terutamanya untuk pengkadaran tekanan dan bahan. Sebelum menyambung bekas bekas untuk digunakan, pastikan aliran baik daripada sistem ke dalam silinder dihalang. Pastikan keseluruhan sistem gas adalah serasi dari segi pengkadaran tekanan dan bahan pembinaan. Pastikan seluruh sistem gas telah diperiksa untuk mengesan kebocoran sebelum digunakan. Gunakan peranti pengatur tekanan yang sesuai pada semua bekas apabila gas dikeluarkan kepada sistem dengan pengkadaran tekanan lebih rendah daripada keupayaan bekas itu. Jangan sekali-kali memasukkan objek (contohnya sepina, pemutar skru, bar pengumpul dan lain-lain) ke dalam bukaan tutup injap. Ini akan merosakkan injap dan menyebabkan kebocoran. Buka injap dengan perlahan. Sekiranya pengguna mengalami apa-apa kesulitan menjalankan injap silinder, hentikan penggunaan dan hubungi pembekal. Tutup injap bekas selepas setiap kali digunakan dan apabila kosong, walaupun jika masih disambungkan ke peralatan. Jangan sekali-kali cuba membaiki atau mengubahsuai injap bekas atau peranti pengganti keselamatan. Injap yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pembekal. Tutup injap selepas setiap penggunaan dan apabila kosong. Tutup semula atau sumbat alur keluar sebaik sahaja bekas ditanggalkan daripada kelengkapan. Bekas tidak boleh terdedah kepada kejutan mekanikal. Jangan sekali-kali cuba mengangkat silinder dengan memegang tutup atau adang perlindungan injap. Jangan gunakan bekas sebagai pengelek atau sokong atau apa-apa tujuan lain selain untuk menyimpan gas yang dibekalkan. Jangan sekali-kali mengetuk menghasilkan percikan api pada silinder gas termampat atau menggunakan silinder sebagai sebahagian litar elektrik. Jangan merokok ketika mengendalikan produk atau silinder. Jangan sekali-kali mampatkan semula gas atau campuran gas tanpa terlebih dahulu berunding dengan pembekal. Jangan sekali-kali cuba memindahkan gas dari satu silinder/bekas ke silinder/bekas yang lain. Sentiasa gunakan peranti perlindungan aliran semula dalam sistem perpaipan. Apabila memulangkan silinder pasang tutup injap alur keluar atau sumbat tempat bocor dengan ketat. Jangan sekali-kali menggunakan nyalaan terus atau peranti pemanas elektrik untuk menaikkan tekanan pada sesuatu bekas. Bekas tidak boleh dikenakan suhu lebih daripada 50°C (122°F).

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

## Penyimpanan

Bekas yang penuh sepatutnya disimpan supaya stok lama digunakan terlebih dulu. Bekas hendaklah disimpan dalam kawasan yang dibina khas dengan pengalihan udara yang baik, sebaik-baiknya penyimpanan bekas dibuat di luar bangunan. Bekas yang disimpan hendaklah diperiksa secara berkala untuk keadaan umumnya dan untuk mengesan kebocoran. Patuhi semua peraturan dan keperluan tempatan berhubung penyimpanan bekas. Lindungi bekas yang disimpan di luar bangunan daripada karat dan keadaan cuaca yang melampau. Bekas tidak sepatutnya disimpan dalam keadaan yang berkemungkinan besar akan menggalakkan kakisan. Bekas hendaklah disimpan dalam kedudukan menegak dengan kukuh agar tidak tumbang. Injap bekas hendaklah ditutup rapat apabila bersesuaian alur keluar injap hendaklah ditutup atau disendal. Pengadang injap atau tukup bekas hendaklah diletakkan pada tempat yang betul. Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat di tempat yang dingin dan yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Simpan bekas di tempat yang bebas daripada risiko kebakaran dan jauh dari punca haba dan pencucuhan. Silinder yang penuh dan kosong hendaklah diasingkan. Jangan biarkan suhu penyimpanan melebihi 50°C (122°F). Kembalikan bekas kosong dengan segera.

## Langkah teknikal/Peringatan

Kontena / bekas perlu diasingkan di kawasan simpanan mengikut kategori (cth: mudah terbakar, toksik dan sebagainya) dan perlu mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Jauhkan dari bahan boleh bakar.

## 8. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

### Langkah kejuruteraan

Sediakan pengalihan udara semula jadi atau mekanikal untuk mengelakkan atmosfera kekurangan oksigen di bawah 19.5% oksigen.

### Kelengkapan perlindungan diri

- Perlindungan pernafasan : Alat bantuan pernafasan SCBA atau salur udara tekanan positif dengan topeng digunakan untuk atmosfera kurang oksigen. Respirator pembersih udara tidak akan memberi perlindungan. Pengguna alat pernafasan serba lengkap perlu dilatih.
- Perlindungan tangan : Pakai sarung tangan apabila mengendalikan bekas gas  
Standard EN 388 - Protective gloves against mechanical risk.
- Perlindungan mata : Kaca mata keselamatan disyorkan apabila mengendalikan silinder.  
Standard EN 166 - Personal eye-protection.
- Perlindungan kulit dan badan : Kasut keselamatan disarankan apabila mengendalikan silinder.  
Standard EN ISO 20345 - Personal protective equipment - Safety footwear.
- Arahan khusus untuk perlindungan dan kebersihan : Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

### Had pendedahan.

Carbon dioxide	Kepekatan purata berpemberat (TWA) EH40 WEL	5,000 ppm	9,150 mg/m3
Carbon dioxide	Had Pendedahan Jangka Pendek (STEL) EH40 WEL	15,000 ppm	27,400 mg/m3
Carbon dioxide	Kepekatan purata berpemberat (TWA) EU ELV	5,000 ppm	9,000 mg/m3

Catatan : Asfiksian ringkas.

## 9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

Rupa	: Gas mampat. Gas tanpa berwarna.
Bau	: Campuran yang mengandungi satu atau lebih komponen yang mempunyai bau berikut: Tidak mempunyai ciri amaran bau.
takat bau	: Tiada data tersedia.
pH	: Tidak berkenaan
Takat/julat lebur	: Tiada data tersedia.
Takat kilat	: Tidak berkenaan
Kadar penyejatan	: Tidak berkenaan
keterbakaran (pepejal, gas)	: Sila rujuk kepada pengelasan produk dalam Seksyen 2
had letupan/mudah terbakar	: Tiada data tersedia.
Tekanan wap	: Tiada data tersedia.
Kebolehlarutan dalam air	: Tiada data tersedia.
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data tersedia.
Ketumpatan relatif	: 0.5118 (udara = 1) Lebih ringan atau serupa dengan udara.
Pekali sekatan (n-oktanol/air)	: Tidak berkenaan
Suhu pengautocucuhan	: Tiada data tersedia.
Suhu penyuraian	: Tiada data tersedia.
Kelikatan	: Tidak berkenaan
Berat Molekul	: 14.82 g/mol

## 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kestabilan Bahan Kimia	: Stabil di keadaan yang normal.
Keadaan untuk dielakkan	: Tidak ada saranan yang diberi untuk pengendalian dan penyimpanan (rujuk seksyen 7).
Kereaktifan / Bahan yang tidak serasi	: Tiada data tersedia.
Produk penguraian berbahaya	: Di bawah keadaan biasa penyimpanan dan penggunaan, produk penguraian berbahaya tidak boleh dihasilkan.
Kemungkinan tindakbalas yang berbahaya	: Tiada data tersedia.

## 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Laluan mungkin untuk pendedahan

kesan pada mata : Jika terkena mata, sila mendapat nasihat perubatan

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

kesan pada kulit	:	Tidak ada sebarang kesan merbahaya yang dijangkakan dari produk ini
kesan apabila terhidu	:	Boleh menyebabkan pengasfiksian pada kepekatan tinggi. Kelemasan boleh menyebabkan pengsan tanpa amaran dan dengan pantas sehingga mangsa tidak dapat melindungi diri mereka.
kesan pada penghadaman	:	Penelanan tidak dianggap sebagai potensi laluan pendedahan.
Simptom	:	Pendedahan ke atmosfera kurang oksigen boleh menyebabkan tanda-tanda berikut: Pening. Peliuran. Loya. Muntah-muntah. Hilang mobiliti / kesedaran.

## Toksiti akut

Ketoksikan akut melalui mulut	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
Penyedutan	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
Ketoksikan akut kulit	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
kerengsaan	:	Tiada data tersedia.
Pemekaan	:	Tiada data tersedia.

## kesan dari pendedahan berpanjangan

Kekarsinogenan	:	Tiada data tersedia.
kesan toksik kepada sistem reproduksi	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
Kemutagenan sel germa	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal	:	Tiada data tersedia.
Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang	:	Tiada data tersedia.
bahaya aspirasi	:	Tiada data tersedia.

## 12. MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ekotoksikiti

Ketoksikan akuatik	:	Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.
Toksik kepada ikan - Komponen Carbon dioxide	LC50 (1 h) : 240 mg/l	Spesies : Trout pelangi (Oncorhynchus mykiss).
Carbon dioxide	LC50 (96 h) : 35 mg/l	Spesies : Trout pelangi (Oncorhynchus mykiss).

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

Toksik bagi organisma lain : Tiada data tersedia.

## Keberterusan dan keterdegradasikan

Keterbiodegradasikan : Tiada data tersedia tentang produk itu sendiri.  
Kebolehgerakan : Oleh kerana turun naik yang tinggi, produk ini tidak akan menyebabkan pencemaran tanah.  
Biotumpukan : Rujuk Seksyen 9 "Partition Pekali (n-oktanol / air)".

## Maklumat Lanjut

Apabila dibuang dalam kuantiti yang besar, ini boleh menyumbang kepada kesan rumah tanaman.

## 13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Sisa dari baki / produk tidak diguna : Hubungi pihak pembekal jika memerlukan panduan. Kembalikan produk yang tidak digunakan di dalam silinder asal kepada pembekal. Rujuk kod EIGA yang amalan Doc. 30 "Pelupusan Gas", yang boleh dimuat turun di <http://www.eiga.org> untuk panduan lanjut mengenai kae Senarai kod sisa berbahaya: 16 05 05: Gas di dalam bekas tekanan selain daripada yang disebut dalam 16 05 04.

Pembungkusan yang tercemar : Pulangkan silinder kepada pembekal.

## 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### ADR

Nombor UN/ID. : UN1956  
Proper shipping name : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Helium, Argon)  
Kelas atau Bahagian : 2  
Kod Terowong : (E)  
Label : 2.2  
No. ID Bahaya ADR/RID : 20  
Pencemar marin : Tiada

### IATA

Nombor UN/ID. : UN1956  
Proper shipping name : Compressed gas, n.o.s., (Helium, Argon)  
Kelas atau Bahagian : 2.2  
Label : 2.2  
Pencemar marin : Tiada

### IMDG

Nombor UN/ID. : UN1956  
Proper shipping name : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Helium, Argon)  
Kelas atau Bahagian : 2.2  
Label : 2.2  
Pencemar marin : Tiada  
Pengasingan Kumpulan: : None

# RISALAH DATA KESELAMATAN

Versi 1.0  
Tarikh semakan 02.03.2021

Nombor SDS 300000061191  
Tarikh cetakan 05.03.2022

## RID

Nombor UN/ID. : UN1956  
Proper shipping name : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Helium, Argon)  
Kelas atau Bahagian : 2  
Label : 2.2  
Pencemar marin : Tiada

### Maklumat lanjut

Elakkan pengangkutan menggunakan kenderaan yang mana ruang beban tidak dipisahkan dari ruang pemandu. Pastikan pemandu sedar akan potensi bahaya muatan dan mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan. Maklumat pengangkutan tidak bertujuan untuk menyampaikan semua data perundangan yang berkaitan tentang produk ini. Untuk mendapat maklumat pengangkutan yang lengkap, hubungi wakil khidmat pelanggan Air Products.

## 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan 2000

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Peraturan Pengelasan, Perlabelan dan Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 2013)

Risalah keselamatan boleh diperolehi jika perlu untuk pengendali profesional

Negara	Senarai kawalan	Pemberitahuan
USA	TSCA	Termasuk di dalam Inventori.
EU	EINECS	Termasuk di dalam Inventori.
Canada	DSL	Termasuk di dalam Inventori.
Australia	AICS	Termasuk di dalam Inventori.
Japan	ENCS	Termasuk di dalam Inventori.
South Korea	ECL	Termasuk di dalam Inventori.
China	SEPA	Termasuk di dalam Inventori.
Philippines	PICCS	Termasuk di dalam Inventori.

## 16. MAKLUMAT LAIN

Pastikan semua peraturan negara/tempatan dipatuhi.

Disediakan oleh : Air Products and Chemicals, Inc. Jabatan EH&S Sejagat

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi laman sesawang Pengawasan Produk kami di <http://www.airproducts.com/productstewardship/>