

기술 사양서

문서번호 KPG-2025-TS-0417 | LED 투광등 150W급 | 2025-07-01

제1장 총칙

- 1.1 본 사양서는 ○○화력발전소 구내에 설치되는 LED 투광등의 제작, 시험 및 납품에 적용한다.
- 1.2 설치 장소는 옥외이며, 해안에서 약 2km 거리에 위치한다.

제2장 성능 요구사항

조항	항목	요구조건
2.1	소비전력	150 W 이하
2.2	총 광속 (밝기)	20,000 lm 이상
2.3	광효율	140 lm/W 이상
2.4	색온도	5,700 K
2.5	수명	50,000 시간 이상

제3장 구조 요구사항

조항	항목	요구조건
3.1	방수·방진 등급	IP66 이상
3.2	본체 무게	8 kg 이하
3.3	동작 온도범위	-20°C ~ 50°C
3.4	본체 재질	알루미늄 다이캐스팅

설치 장소가 옥외 해안 인근이므로 방수 등급을 IP66 이상으로 요구한다. 미달 시 대체방안을 대응표에 명시하여야 한다.

제4장 시험 요구사항

다음 시험은 공인시험기관 성적서를 제출하여야 한다.

조항	시험항목	기준
4.1	광속 및 광효율 측정	조항 2.2, 2.3 기준
4.2	방수·방진 시험	IP66
4.3	내염수분무 시험	염해 환경 대응, 240시간
4.4	내진동 시험	KS C 7658

제5장 품질보증 요구사항

조항	항목	요구조건
5.1	KS 인증	보유
5.2	고효율에너지기자재 인증	보유
5.3	보증기간	납품 후 3년 이상
5.4	납품실적	최근 5년 발전소 납품실적 3건 이상