

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: **UPFS/2025/151275/GZB/GHAZIABAD/8459/CFO**

दिनांक: **01-04-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **VIDA THE HEALTH AURA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **3-41 SECTOR-5 RAJENDRA NAGAR, SAHIBABAD, SECTOR-5 RAJENDRA NAGAR, SAHIBABAD, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लॉट एरिया **632.26 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1091.97** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
VIDA THE HEALTH AURA	4	0	12.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **VIDA THE HEALTH AURA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-04-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VISHAL RAWAT** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Mercantile** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-04-2025** से **07-04-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **VIDA THE HEALTH AURA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **VIDA THE HEALTH AURA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। 1-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 2-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 3-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Rahul Pal)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **08-04-2025**
स्थान : **GHAZIABAD**

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]

08-04-2025