Certification body

ICECON CERT ORGANISM DE CERTIFICARE CERTIFICATION BODY

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

01740.1/20.02.2026

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsele

ŢEVI "POLITUB" MULTISTRAT DIN POLIETILENĂ

(strat interior/exterior PE 100RC şi strat exterior/interior PE 100), PENTRU ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

Tip: 2; grupa: 1,2,3,4

	Culoare ţeavă	SDR	Serie (S)	PN	DN (mm)
Material: PE 100 PE 100RC	-albastru: 2 straturi (2L), - albastru exterior: 3 straturi (3L) sau -negru cu dungi albastre: 3 straturi (3L)	7,4	3,2	25	20÷450
		9	4,0	20	20÷800
		11	5,0	16	20÷1000
		13,6	6,3	12,5	25÷1200
		17	8	10	32÷1200
		21	10	8	40÷1200
		26	12,5	6	50÷1200
		33	16	5	315÷1200
		41	20	4	315÷1200

Introduse pe piaţă şi fabricate de către TERAPLAST SA

Sediu social şi punct de lucru: Comuna ŞIEU-MĂGHERUŞ, Sat SĂRĂŢEL, Calea Teraplast nr. 1, jud. BISTRIŢA-NĂSĂUD, Tel/fax: 0374 461 529 / 0263 231 221,

sunt supuse de către producător încercărilor periodice şi unui control continuu al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în standardul de referinţă.

ICECON CERT a efectuat inspecţia periodică a procesului de producţie şi a sistemului calităţii aplicat, a evaluat rezultatele încercărilor periodice şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie, a sistemului de control şi a produselor prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.

Acest certificat atestă că toate cerinţele referitoare la reevaluarea conformităţii produselor descrise în standardul de referinţă **SR EN 12201-2:2024** au fost îndeplinite.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de **20.02.2026** şi rămâne valabil până la data de **19.02.2029,** atât timp cât nici produsele, nici condiţiile de fabricaţie din unitatea de producţie şi nici standardul de referinţă nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau retras de către organismul de certificare.

Domeniu de utilizare: realizarea instalaţiilor/reţelelor de alimentare cu apă potabilă (cu temperaturi de până la 20°C) și presiune nominală de până la 25 bar.

*Pentru utilizarea în contact cu apa potabilă a ţevilor din polietilenă, TERAPLAST SA, deţine Avizele Sanitare nr.: 8 CRSP/06.10.2025, 9 CRSP Cluj/06.10.2025, eliberate de Institutul Național de Sănătate Publică, CRSP Cluj, în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătăţii.

Preşedinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU

Societatea de certificare ICECON CERT s.r.l. Preşedinte

Bucureşti, 20.02.2026

ICECON CERT îşi rezervă dreptul de a menţine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menţinute condiţiile iniţiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.

Certificare iniţială 28.02.2020
Recertificare I 24.02.2023
Recertificare II 20.02.2026

Etapele supravegherii valabilităţii certificatului

Etapa I 30.11.2026

Etapa II 30.11.2027

Etapa III 30.11.2028

Şos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREŞTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro