Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. VLR 002.7 / Data: 20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TEVI SI FITINGURI DIN PEID PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
Tevi VALROM DN 25 ÷ 800 mm, SDR 11 PE80, SDR11 PE100, SDR11 PE 100RC, electrofitinguri VALROM si fitinguri VALROM PEID (capat flansa, dop, reductie,etc), produse de Valrom Industrie SRL.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
Tevile si fitingurile din PEID pentru gaze naturale sunt utilizate pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale, montate ingropat in pamant. Tevile din PE100RC se pot monta si fara pat de nisip in sant deschis sau prin tehnologii neconventionale (fara sant) foraj dirijat cu pozare de conducte, subtraversari, relining, etc, in sol sau prin tevi preexistente (metal, beton, etc), in conformitate cu normele NTPEE 2018 cu completarile si modificarile ulterioare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:
SC VALROM INDUSTRIE SRL,
Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax – 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/4076-2024

7. Performantele produsului:

CARACTERISTICA	STANDARDUL DE INCERCARI	PREVEDERI DIN STANDARD	VALORI DECLARATE (rezultate incercari)
Aspect	SR EN 1555-2:2011 Instrucțiune de laborator ILT12 (lab. INSIST)	*Tevile din PEID trebuie inspectate fara echipamente de marire, suprafetele interioare si exterioare sa fie netede, curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata.*	**CORESPUNDE**
Dimensiuni si tolerante	SR EN 1555-2:2011	*Dimensiunile si tolerantele tevii de PEID (diametru exterior, grosime, ovalitate) trebuie sa corespunda valorilor prevazute.*	**CORESPUNDE**
Rezistenta la presiune interioara	SR EN 1555-2:2011 EN ISO 1167-1,2:2006	*min. 100 ore la temperatura de 20℃- PE 100 - 12,4 MPa* *min 165 ore la temperatura de 80℃-PE 100 - 5,4 MPa* *min 1000 ore la temperatura de 80℃PE 100 - 5,0 Mpa* *(testarea se face apa in apa)*	**CORESPUNDE** Fara rupere
Conform NTPEE 2018, presiunile de lucru sunt max.10 bar pentru PE 100 RC si PE 100, respectiv max. 4 bar pentru PE 80.			

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: **Laborator INSIST** Incercari Sisteme si Echipamente Termice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, acreditat RENAR LI 205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Alina Terian - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti,

20.05.2025

VALROM INDUSTRIE S.R.L. 1 BUCURESTI