Check List

Order Code: **TGM-61149**   Software code: **C407**

Instruction : **ทดสอบการทำงานของอินพุต** Remote

1. Config

Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
ACTUAL1		F1		0	9999		
ACTUAL2		F2		0	9999		
Multiplier 1		SCALE +(1)		1	1000		
Multiplier 2	↵	SCALE +(2)	แสดงค่า เป็นตัวเลข	1	1000		
Divisor 1		SCALE -(1)		1	2500		
Divisor 2		SCALE -(2)		1	2500		
Input Delay		IP TYPE		0.02	10.00		

Instruction : **ทดสอบการทำงานของ** Input Counter

COUNTER

Function	Input	Pulse In	IND	MUL	DIV	Pulse Show	Pass	Fail
Input Counter	ACTUA	100	0.01	1	1	100	√	
	ACTUA	100	0.01	2	1	200	√	
	ACTUA	100	0.01	1	2	50	√	
	ACTUAL1							
	ACTUAL1							
	ACTUAL1							
	ACTUAL2							
	ACTUAL2							
	ACTUAL2							

Prepared By	Verified By	Approved By