



Check List

Order Code: **TGM-62011**Software code: **C418**

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
SCALE High 1	Remote	SCALE+ (1)	แสดงค่า เป็นตัวเลข	SCALE Low 1	9999		
SCALE High 2		SCALE+ (2)		SCALE Low 2	9999		
SCALE Low 1		SCALE- (1)		-1999	SCALE High 1		
SCALE Low 2		SCALE- (2)		-1999	SCALE High 2		
Decimal Point 1		DP (1)		0	2		
Decimal Point 2		DP (2)		0	2		
Alarm Mode		OP MODE		0	4		
Alarm High 1		F1 (1)		Alarm Low 1	Alarm High 2		
Alarm Low 1		F2 (1)		Alarm Low 2	Alarm High 1		
Alarm High 2		F1 (2)		Alarm High 1	9999		
Alarm Low 2		F2 (2)		-1999	Alarm Low 1		

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List

Order Code: **TGM-62011**Software code: **C418**

Instruction : ทดสอบการทำงานของ 4 - 20 mA

2.Modbus Poll								
Function	Channel	Send (mA)	setting			View	Pass	Fail
			Scale High	Scale Low	Dp			
Input	1	4	2000	400	2	4.00		
		12	2000	400	2	12.00		
		20	2000	400	2	20.00		
	2	4	2000	400	2	4.00		
		12	2000	400	2	12.00		
		20	2000	400	2	20.00		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm

2.Modbus Poll								
Function	Channel	Scale	setting			TL	Pass	Fail
			Mode	Alarm High	Alarm Low			
Alarm	1	5.00	1	15.00	10.00	OUT 2 OFF		
		9.00				OUT 2 ON		
		12.00				OUT 2 OFF		
		16.00				OUT 2 ON		
		19.00				OUT 2 OFF		
	2	5.00	1	18.00	6.00	OUT 3 ON		
		10.00				OUT 3 OFF		
		12.00				OUT 3 OFF		
		16.00				OUT 3 OFF		
		19.00				OUT 3 ON		

Prepared By	Verified By	Approved By