

## **Check List**

Order Code: TGM-61154 Software code: C415

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
TARGET		F1		0	999		
ACTUAL		F2		0	999		
CYCLE TIME		F4		0	999		
INPUT DELAY		IP TYPE		0.01	9.99		
PASSWORD		MENU		0000	9999		
Decimal Point		DP		0	2		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input

Input								
Function	Input	Pulse Input	MUL	DIV	IND	Actual	Pass	Fail
Counter	Pulse Counter	100	1	1	0.01	100		
		100	1	2	0.01	50		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output

Output							
Function	Input	TARGET	ACTUAL	ALARM	Active	Pass	Fail
Counter	Pulse Counter	100	95	Actual ≥ Target	COM -> NC		
		100	101		COM -> NO		

Prepared By	Verified By	Approved By