



Check List

Order Code:

TGM-61155rev1

Software code:

C412

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
ACTUAL	Remote	F1	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	999		
MUL		SCALE +		1	999		
DIV		SCALE -		1	999		
INPUT DELAY		I/P TYPE		0.01	9.99		
SET POINT		O/P MODE		0	999		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Counter

COUNTER								
Function	Input	Pulse In	INPUT DELAY	MUL	DIV	Pulse Show	Pass	Fail
Input Counter	Counter	100	0.01	1	1	100	√	
		100	0.01	2	1	200	√	
		100	0.01	1	2	50	√	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm

Alarm								
Function	Output		Pulse In	SETPOINT		ACTIVE	Pass	Fail
Alarm	Relay		▲ 120	■ 100		ON	√	
			■ 100	■ 100		ON	√	
			▼ 90	■ 100		OFF	√	

Prepared By	Verified By	Approved By