



Check List

Order Code:

TGM-61123

Software code:

C402

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
GRADE A	Remote	F1	แสดงค่า เป็นตัวเลข	-1999	9999		
GRADE C+RJ		F2		-1999	9999		
Multiple		SCALE +		1	1000		
Divisor		SCALE -		1	2500		
Decimalpoine		DP		0	3		
Input Delay		IP TYPE		0.01	10		
Baud Rate		B/R		0	4		
Parity		T BASE		0	2		
Address		ADD		1	255		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU read

Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	Responses	Error	Pass	Fail
Modbus RTU	RS485 Modbus RTU	1	9600	b8n1	1000	0		

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List



Order Code:

TGM-61123

Software code:

C402

Instruction : INPUT Counter

Function	Hz	Pulse in	Mul	Div	Delay	Show	Pass	Fail
Counter Grade A	10	100	1	1	0.01	100		
	10	100	1	2	0.01	50		

Instruction : INPUT Counter

Function	Hz	Pulse in	Mul	Div	Delay	Show	Pass	Fail
Counter Grade C+RJ	10	100	2	3	0.01	66		
	10	100	1	3	0.01	33		

Prepared By	Verified By	Approved By