



Check List

Order Code: TGM-58119

Software code:

C425

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
ACTUAL		F1		0	99		
MULTIPLE		SCALE+		1	99		
DIVISON		SCALE-		1	99		
DECIMAL		DP		0	1		
SET POINT		OP Mode		0	99		
Delay INPUT		IP TYPE (4)		1	9		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Inpot

Function	Input	Counter Input	Scale		Decimal Point	Display	Pass	Fail
			MUL	DIV				
COUNTER	INPUT 1	100	1	2	1	5.0	/	
		25	2	3	0	16	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output Alarm

Function	Output	Counter Input	Scale		Alarm Set	Status	Pass	Fail
			MUL	DIV				
Alarm Set Point	SP	100	1	2	20	NO	/	
		25	2	3	20	OFF	/	

Prepared By	Verified By	Approved By