



Check List

Order Code: TGM-62024

Software code:

C430

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Decimal		DP		0	2		
Scale High Limit		SCALE+		Scale Low	9999		
Scale Low Limit		SCALE-		-1999	Scale High		
ค่าขีดเซย		F4		-1999	9999		
Alarm Mode		OP Mode		0	4		
Alarm High		F1		Alarm Low	9999		
Alarm Low		F2		-1999	Alarm High		
Alarm Hys		F3		0	9999		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input

Function	Input	Current Input	Scale		Decimal Point	Display	Pass	Fail
			High	Low				
Current	4-20 mA	12.34 mA	2000	400	2	12.34	/	
		4 mA	2000	400	2	4.00	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output Alarm

Function	Output	Current Input	Alarm			Status	Pass	Fail
			High	Low	Mode			
Alarm Relay	Alarm	8 mA	15.00	10.00	1	Alarm ON	/	
	Alarm	12 mA	15.00	10.00	1	Alarm OFF	/	
	Alarm	16 mA	15.00	10.00	1	Alarm ON	/	

Prepared By	Verified By	Approved By