



Check List

Order Code:

TGM-62036

Software code:

C429

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Model Current	Remote	F3	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	9999999		
Target Current		F1		0	999		
Actual		F2		0	999		
Multipile		SCALE +		1	999		
Divisor		SCALE -		1	999		
Input Delay		IP TYPE		1	999		
Cycle Time		F4		0	999		
Set Memory		MENU		ตามค่า Paramiter			

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Actual

Function	Input	Signal	SCALE		Input Delay	Actual	Pass	Fail
			Multipile	Divisor				
Input Pulse	Sensor / Contact	500	1	1	1	500	/	
		500	1	2	1	250	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ ALARM Output

Alarm On when ACTUAL > TARGET								
Function	Input	Signal	SCALE		TARGET	Error	Pass	Fail
			Multipile	Divisor				
Input Pulse	Sensor / Contact	500	1	1	1	0	/	
		500	1	2	1	0	/	
							/	
							/	

Prepared By	Verified By	Approved By