



# Check List

Order Code: **TGM-61156**Software code: **C411**

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
TOTAL	Remote	F1	แสดงค่า เป็นตัวเลข	-19999	99999		
ACTUAL		F2		-19999	99999		
SALE		F3		-19999	99999		
TOTAL DP		F1 + DP		0	4		
ACTUAL DP		F2 + DP		0	4		
SALE DP		F3 + DP		0	4		
Address				1	255		
Baud Rate				1	5		
Parity				0	2		

Prepared By	Verified By	Approved By



# Check List

Order Code: **TGM-61156**Software code: **C411**

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 ด้วย Modbus Poll

Response								
Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	TX	Error	Pass	Fail
Response	RS485	1	9600	b8n1	1000	0	✓	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 ด้วย Modbus Poll

Response								
Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	TX Value	Display	Pass	Fail
Poll	TOTAL	1	9600	b8n1	12345	12345	✓	
	TOTAL DP	1	9600	b8n1	2	123.45	✓	

Prepared By	Verified By	Approved By