



Check List

Order Code: TGM-62020 rev1

Software code:

C424

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Decimal		DP		0	2		
Scale High Limit		SCALE+		Scale Low	9999		
Scale Low Limit		SCALE-		-1999	Scale High		
ค่าชดเชย		F4		-1999	9999		
Alarm Mode		OP Mode		0	4		
Alarm High		F1		Alarm Low	9999		
Alarm Low		F2		-1999	Alarm High		
Alarm Hys		F3		0	9999		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Inpot

Function	Input	Current Input	Scale		Decimal Point	Display	Pass	Fail
			High	Low				
Current	4-20 mA	12.34 mA	2000	400	2	12.34	/	
		4 mA	2000	400	2	4.00	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output Tower Light

Function	Output	Current Input	Alarm			Status	Pass	Fail
			High	Low	Mode			
Tower Light	Alarm 1	8 mA	8.00	0	2	Green	/	
	Alarm 2	12 mA	12.00	0	2	Yellow	/	
	Alarm 3	16 mA	16.00	0	2	Red	/	

Prepared By	Verified By	Approved By