# Check List

Order Code: **TGM-61155rev1**     Software code: **C412**

Instruction : **ทดสอบการทำงานของอินพุต** Remote

### 1. Config

| Function | Input | Botton | Comment | Min | Max | Pass | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | | F1 | | 0 | 999 | | |
| MUL | | SCALE + | | 1 | 999 | | |
| DIV | Remote | SCALE - | **แสดงค่า เป็นตัวเลข** | 1 | 999 | | |
| INPUT DELAY | | I/P TYPE | | 0.01 | 9.99 | | |
| SET POINT | | O/P MODE | | 0 | 999 | | |
| | | | | | | | |

Instruction : **ทดสอบการทำงานของ** Input Counter

### COUNTER

| Function | Input | Pulse In | INPUT DELAY | MUL | DIV | Pulse Show | Pass | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | 0.01 | 1 | 1 | 100 | √ | |
| | | 100 | 0.01 | 2 | 1 | 200 | √ | |
| | | 100 | 0.01 | 1 | 2 | 50 | √ | |
| Input Counter | Counter | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Instruction : **ทดสอบการทำงานของ** Alarm

### Alarm

| Function | Output | | Pulse In | SETPOINT | | ACTIVE | Pass | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▲ 120 | ▬ 100 | | ON | √ | |
| | | | ▬ 100 | ▬ 100 | | ON | √ | |
| | | | ▼ 90 | ▬ 100 | | OFF | √ | |
| | | | | | | | | |
| Alarm | Relay | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Prepared By | Verified By | Approved By |
|---|---|---|
| | | |