



# Check List

Order Code: **TGM-62066**  
 Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

Software code: **C431**

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Target		F1	หน่วย วินาที	0	9999		
Actual		F2		0	9999		
Cycle Time		F4		0.00	60.00		
Decimal point		DP		9999	9.999		
Input Delay		I/P TYPE		0.01	60.00		
Multiple		SCALE +		1	999		
Divisor		SCALE -		1	999		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Function

Input								
Function	Input	PULSE	MUL	DIV	Delay	ACTUAL	Pass	Fail
Counter	< 20 Hz	1000	1	1	0.01	1000	/	
		1000	1	2	0.01	500	/	
		1000	2	10	0.01	200	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output

output								
Function	Alarm	Pulse	MUL	DIV	TARGET	Output	Pass	Fail
Counter	(1) $A_c < T_g$	100	1	1	1000	COM-NO	/	
		1000	1	1	1000	COM-NC	/	
	(2) $A_c \geq T_g$	100	1	1	1000	COM-NC	/	
		1000	1	1	1000	COM-NO	/	

Prepared By	Verified By	Approved By