



Check List

Order Code:

TGM-62022

Software code:

C419

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
SCALE High 1	Remote	SCALE+	แสดงค่า เป็นตัวเลข	SCALE Low 1	9999		
SCALE Low 1		SCALE-		-1999	SCALE High 1		
Decimal Point 1		DP		0	2		
Alarm Mode		OP MODE		0	4		
Alarm High 1		F1		Alarm Low 1	SCALE High 1		
Alarm Low 1		F2		SCALE Low 1	Alarm High 1		
Alarm Hys 1		F3		0	9999		
ขีดเขยค่า PV		F4		-1999	9999		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ 4 - 20 mA

Function	Channel	Send (mA)	setting			View	Pass	Fail
			Scale High	Scale Low	Dp			
Input	1	4	2000	400	2	4.00		
		12	2000	400	2	12.00		
		20	2000	400	2	20.00		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm

Function	Channel	Scale	setting			Alarm	Pass	Fail
			Mode	Alarm High	Alarm Low			
Alarm	1	5.71	1	15.00	10.00	COM - NO		
		9.95				COM - NO		
		12.22				COM - NC		
		14.95				COM - NC		
		19.36				COM - NO		

Prepared By	Verified By	Approved By