

Data From PLC S7-1200

Id	TimeStamp	Name	DataType	Value
510049	2024-05-13 12:32:13.097000	Motor_ON_CMD	BOOL	1.0
510050	2024-05-13 12:32:13.110000	Motor_RunFeedback	BOOL	1.0
510051	2024-05-13 12:32:13.120000	Motor_Trip	BOOL	0.0
510052	2024-05-13 12:32:13.130000	Start	BOOL	1.0
510053	2024-05-13 12:32:13.143000	Stop	BOOL	0.0
510054	2024-05-13 12:32:13.153000	Actual_Speed	REAL	50.0
510055	2024-05-13 12:32:13.167000	Actual_Current	INT	50.0
510056	2024-05-13 12:32:13.177000	Actual_Voltage	REAL	31.0
510057	2024-05-13 12:32:13.190000	Actual_Power	INT	100.0
510058	2024-05-13 12:32:13.200000	Actual_Torque	INT	-150.0
510059	2024-05-13 12:32:13.213000	Motor_ON_CMD_A	BOOL	1.0
510060	2024-05-13 12:32:13.223000	Motor_RunFeedback_A	BOOL	1.0
510061	2024-05-13 12:32:13.237000	Motor_Trip_A	BOOL	0.0
510062	2024-05-13 12:32:13.250000	Start_A	BOOL	1.0
510063	2024-05-13 12:32:13.263000	Stop_A	BOOL	0.0
510064	2024-05-13 12:32:13.273000	Actual_Speed_A	REAL	83.0
510065	2024-05-13 12:32:13.287000	Actual_Current_A	INT	50.0
510066	2024-05-13 12:32:13.297000	Actual_Voltage_A	REAL	83.0
510067	2024-05-13 12:32:13.307000	Actual_Power_A	INT	100.0
510068	2024-05-13 12:32:13.320000	Actual_Torque_A	INT	1.0
510069	2024-05-13 12:32:13.333000	Motor_ON_CMD_B	BOOL	1.0
510070	2024-05-13 12:32:13.347000	Motor_RunFeedback_B	BOOL	1.0
510071	2024-05-13 12:32:13.360000	Motor_Trip_B	BOOL	0.0
510072	2024-05-13 12:32:13.387000	Start_B	BOOL	1.0
510073	2024-05-13 12:32:13.410000	Stop_B	BOOL	0.0
510074	2024-05-13 12:32:13.423000	Actual_Speed_B	REAL	19.0
510075	2024-05-13 12:32:13.450000	Actual_Current_B	INT	50.0

Id	TimeStamp	Name	DataType	Value
510076	2024-05-13 12:32:13.487000	Actual_Voltage_B	REAL	41.0
510077	2024-05-13 12:32:13.503000	Actual_Power_B	INT	-100.0
510078	2024-05-13 12:32:13.517000	Actual_Torque_B	INT	30.0
510079	2024-05-13 12:32:13.527000	Motor_ON_CMD_C	BOOL	0.0
510080	2024-05-13 12:32:13.540000	Motor_RunFeedback_C	BOOL	0.0
510081	2024-05-13 12:32:13.553000	Motor_Trip_C	BOOL	1.0
510082	2024-05-13 12:32:13.567000	Start_C	BOOL	1.0
510083	2024-05-13 12:32:13.577000	Stop_C	BOOL	0.0
510084	2024-05-13 12:32:13.590000	Actual_Speed_C	REAL	97.0
510085	2024-05-13 12:32:13.603000	Actual_Current_C	INT	-50.0
510086	2024-05-13 12:32:13.613000	Actual_Voltage_C	REAL	97.0
510087	2024-05-13 12:32:13.627000	Actual_Power_C	INT	-100.0
510088	2024-05-13 12:32:13.637000	Actual_Torque_C	INT	30.0
510089	2024-05-13 12:32:13.650000	Motor_ON_CMD_D	BOOL	0.0
510090	2024-05-13 12:32:13.663000	Motor_RunFeedback_D	BOOL	0.0
510091	2024-05-13 12:32:13.673000	Motor_Trip_D	BOOL	1.0
510092	2024-05-13 12:32:13.687000	Start_D	BOOL	1.0
510093	2024-05-13 12:32:13.697000	Stop_D	BOOL	0.0
510094	2024-05-13 12:32:13.707000	Actual_Speed_D	REAL	97.0
510095	2024-05-13 12:32:13.717000	Actual_Current_D	INT	-50.0
510096	2024-05-13 12:32:13.727000	Actual_Voltage_D	REAL	97.0
510097	2024-05-13 12:32:13.740000	Actual_Power_D	INT	-100.0
510098	2024-05-13 12:32:13.753000	Actual_Torque_D	INT	30.0
510099	2024-05-13 12:32:17.957000	Motor_ON_CMD	BOOL	0.0
510100	2024-05-13 12:32:17.967000	Motor_RunFeedback	BOOL	0.0
510101	2024-05-13 12:32:17.977000	Motor_Trip	BOOL	1.0
510102	2024-05-13 12:32:17.987000	Start	BOOL	0.0
510103	2024-05-13 12:32:18	Stop	BOOL	1.0
510104	2024-05-13 12:32:18.010000	Actual_Speed	REAL	50.0
510105	2024-05-13 12:32:18.020000	Actual_Current	INT	-50.0
510106	2024-05-13 12:32:18.037000	Actual_Voltage	REAL	31.0

Id	TimeStamp	Name	DataType	Value
510107	2024-05-13 12:32:18.047000	Actual_Power	INT	-100.0
510108	2024-05-13 12:32:18.057000	Actual_Torque	INT	150.0
510109	2024-05-13 12:32:18.070000	Motor_ON_CMD_A	BOOL	0.0
510110	2024-05-13 12:32:18.080000	Motor_RunFeedback_A	BOOL	0.0
510111	2024-05-13 12:32:18.093000	Motor_Trip_A	BOOL	1.0
510112	2024-05-13 12:32:18.107000	Start_A	BOOL	1.0
510113	2024-05-13 12:32:18.117000	Stop_A	BOOL	0.0
510114	2024-05-13 12:32:18.127000	Actual_Speed_A	REAL	83.0
510115	2024-05-13 12:32:18.137000	Actual_Current_A	INT	-50.0
510116	2024-05-13 12:32:18.150000	Actual_Voltage_A	REAL	83.0
510117	2024-05-13 12:32:18.160000	Actual_Power_A	INT	-100.0
510118	2024-05-13 12:32:18.170000	Actual_Torque_A	INT	1.0
510119	2024-05-13 12:32:18.197000	Motor_ON_CMD_B	BOOL	0.0
510120	2024-05-13 12:32:18.237000	Motor_RunFeedback_B	BOOL	0.0
510121	2024-05-13 12:32:18.250000	Motor_Trip_B	BOOL	1.0
510122	2024-05-13 12:32:18.267000	Start_B	BOOL	1.0
510123	2024-05-13 12:32:18.277000	Stop_B	BOOL	0.0
510124	2024-05-13 12:32:18.290000	Actual_Speed_B	REAL	19.0
510125	2024-05-13 12:32:18.300000	Actual_Current_B	INT	-50.0
510126	2024-05-13 12:32:18.310000	Actual_Voltage_B	REAL	41.0
510127	2024-05-13 12:32:18.323000	Actual_Power_B	INT	-100.0
510128	2024-05-13 12:32:18.337000	Actual_Torque_B	INT	30.0
510129	2024-05-13 12:32:18.350000	Motor_ON_CMD_C	BOOL	0.0
510130	2024-05-13 12:32:18.360000	Motor_RunFeedback_C	BOOL	0.0
510131	2024-05-13 12:32:18.370000	Motor_Trip_C	BOOL	1.0
510132	2024-05-13 12:32:18.387000	Start_C	BOOL	1.0
510133	2024-05-13 12:32:18.400000	Stop_C	BOOL	0.0
510134	2024-05-13 12:32:18.410000	Actual_Speed_C	REAL	97.0
510135	2024-05-13 12:32:18.420000	Actual_Current_C	INT	-50.0
510136	2024-05-13 12:32:18.430000	Actual_Voltage_C	REAL	97.0
510137	2024-05-13 12:32:18.443000	Actual_Power_C	INT	-100.0

Id	TimeStamp	Name	DataType	Value
510138	2024-05-13 12:32:18.453000	Actual_Torque_C	INT	30.0
510139	2024-05-13 12:32:18.467000	Motor_ON_CMD_D	BOOL	0.0
510140	2024-05-13 12:32:18.477000	Motor_RunFeedback_D	BOOL	0.0
510141	2024-05-13 12:32:18.490000	Motor_Trip_D	BOOL	1.0
510142	2024-05-13 12:32:18.500000	Start_D	BOOL	1.0
510143	2024-05-13 12:32:18.510000	Stop_D	BOOL	0.0
510144	2024-05-13 12:32:18.523000	Actual_Speed_D	REAL	98.0
510145	2024-05-13 12:32:18.537000	Actual_Current_D	INT	50.0
510146	2024-05-13 12:32:18.547000	Actual_Voltage_D	REAL	98.0
510147	2024-05-13 12:32:18.560000	Actual_Power_D	INT	100.0
510148	2024-05-13 12:32:18.573000	Actual_Torque_D	INT	30.0