三类代表性热负荷：评价重点与结构需求

低热负荷	→ 温度要求与流动代价	→ 按区域需求配置局部结构
高稳定热负荷	→ 持续热点与局部热阻	→ 稳定散热与连接供液评价
动态波动热负荷	→ 温度响应与恢复过程	→ 结构与泵阀运行共同评价

静态75 / 350 / 600 W/cm²是空间负荷档位；动态工作模式还需独立定义时间轨迹。