Модуль подсистемы "Сбор данных" <LogicLev>

Модуль:	LogicLev
Имя:	Логический уровень
Tun:	DAQ
Источник:	daq_LogicLev.so
Версия:	1.1.3
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет логический уровень параметров.
Лицензия:	GPL

Оглавление

Модуль подсистемы "Сбор данных" <logiclev></logiclev>	1
Введение	
1. Контроллер данных	
2. Параметры	_

Введение

Модуль является чистой реализацией механизма логического уровня, основанного на шаблонах параметров подсистемы "Сбор данных - DAQ". Реализация модуля основана на проекте "Логический уровень параметров системы OpenSCADA". Практически, данный модуль является реализацией подсистемы "Параметры" указанного проекта без шаблонов и вынесенная в модуль.

Модуль предоставляет механизм формирования параметров подсистемы "DAQ" на основе других источников этой подсистемы на уровне пользователя. Фактически, модулем используются шаблоны подсистемы "DAQ" и специфический формат описания ссылок на атрибуты параметров подсистемы "DAQ".

Также модулем реализуются функции горизонтального резервирования, а именно совместной работы с удалённой станцией этого-же уровня. Кроме синхронизации значений и архивов атрибутов параметров модулем осуществляется синхронизация значений вычислительных шаблонов, с целью безударного подхвата алгоритмов.

1. Контроллер данных

Для добавления источника данных параметров логического уровня создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.




Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: Статус, «Включен», Запущен» и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- горизонтального резервирования и предпочтение исполнения • Режим контроллера.
- Имя таблицы для хранения конфигурации параметров контроллера.
- Период и приоритет задачи опроса источников данных.

2. Параметры

LogicLev Модуль предоставляет только один тип параметров – «Стандартный». Дополнительными конфигурационными полями параметров данного модуля (рис.2) являются:

- режим параметра;
- адрес; в случае шаблона это адрес шаблона, а в случае прямого отражения это адрес параметра.




Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.

При формировании шаблона для данного контроллера нужно учитывать особенность формата ссылки шаблона. Ссылка должна записываться в виде: <Параметр>|<Идентификатор>, где:

- <*Параметр*> строка, характеризующая параметр;
- <*Идентификатор*> идентификатор атрибута параметра.

Подобная запись позволяет группировать несколько атрибутов одного исходного параметра и назначать их выбором только параметра. Т.е. в диалоге конфигурации шаблона (рис.3) будет указываться только параметр. Это не исключает возможности назначать атрибуты параметров отдельно каждый, кроме того, если опустить в конфигурации шаблона описание ссылки в указанном формате, то назначаться будет атрибут параметра (рис.4).

Модулем предусмотрена особая обработка ряда атрибутов шаблона:

- f frq Частота вычисления процедуры шаблона, только чтение.
- f start Флаг первого выполнения процедуры шаблона, запуск, только чтение.
- f stop Флаг последнего выполнения процедуры шаблона, останов, только чтение.
- f err Ошибка параметра, полный доступ. Значение этого атрибута шаблона попадает в атрибут ошибки параметра "err".
- *SHIFR* Значение шифра параметра, только чтение.
- *NAME* Значение имени параметра, только чтение.
- *DESCR* Значение описания параметра, только чтение.
- this Объект данного параметра, позволяет получить доступ к атрибутам параметра, например, для доступа к архивам.




Рис.3. Вкладка конфигурации шаблона параметра.




Рис.4. Вкладка конфигурации шаблона параметра. Показывать только атрибуты

В соответствии с шаблоном, лежащим в основе параметра, мы получаем набор атрибутов параметра рис.5.




Рис. 5. Вкладка атрибутов параметра.