

DOSSIER TECHNIQUE

Référence : DT-2026-0091

Version 3 — 22 août 2026

Annexe 1 — Nomenclature

Réf.	Désignation	Qté
NX-100	Module de commande	4
NX-214	Capteur de température	12
NX-880	Faisceau de raccordement	6

Annexe 2 — Procédure de recette

1. Vérifier la mise à la terre de l'armoire avant toute intervention.
2. Contrôler la tension d'alimentation : $230\text{ V} \pm 10\%$, 50 Hz.
3. Lancer l'auto-test intégré et relever le code de retour.
4. Un code différent de 0000 impose l'arrêt de la procédure et l'ouverture d'une fiche d'anomalie auprès du service qualité.
5. Consigner les relevés dans le registre RG-2026 et faire contresigner par le responsable d'atelier.
6. Archiver le procès-verbal de recette pendant une durée de dix ans.