

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Especificaciones



TABLERO AUTOSOPORTADO

Un tablero eléctrico autosoportado es una estructura diseñada para alojar equipos y componentes eléctricos, como interruptores, disyuntores, fusibles y sistemas de protección, sin necesidad de ser fijado a una pared o estructura existente.

Características Generales:

Tipo de tablero	autosoportado
Tipo de material	metálico
Aplicación	industrial
Tipo de montaje	soporte independiente
Tapa frontal	abisagrado
Mandil de protección	abisagrado
Punto de aterramiento	gabinete, mandil y puerta
Apertura de puerta	120°
Protección hermética	IP54
Protección resistencia	IK10

Acabados:

Color	blanco humo/naranja
Tipo	texturado epoxi-poliéster gofrado
Código	RAL-7035/RAL-2006
Material	Polvo termoendurecible
Secado y acabado	quemado en horno a 180°
Tipo de cerradura	hermética con llave para tapa y mandil

Plancha galvanizada:





Medida	1/16"
Espesor	1.5 mm
Durabilidad	vida útil prolongada
Resistencia	resistencia al calor dentro de rango comunes

Sistema de alimentación:

440 VAC	3F + T
380/220 VAC	3F + N + T
220 VAC	3 + T

Medidas estándares:

Nº de polo	30-36-42-48-60-80-100-120 polos
Cantidad de diferenciales	0
Interrupción general	Int. Fuerza 3P 400A Int. Fuerza 3P 630 A Int. Fuerza 3P 800 A Int. Fuerza 3A 1000 A Int. Fuerza 3P 1600 A Int. Fuerza 3P 2000 A

Normas:

Reglamento nacional de electricidad (RNE)
Norma técnica peruana (NTP) 350.002:2014
Norma internacional IEC 61439

Barras de cobre:

Barra de Cu principal	5X30mm // 450 A 10X30mm // 735 A 10X40mm // 835 A 10x60mm // 1200 A 10X80mm // 1580 A 10X120mm // 2220 A
Barra de Cu derivación	3x15mm // 185 A 3x20mm // 245 A 5x20mm // 325 A 5x30mm // 450 A
Barra de Cu p/tierra	10x30mm // 735 A 3x30mm // 350 A 5x30mm // 245 A 10x30mm // 735 A





Precaución de maniobra:

Manipulación del tablero eléctrico por personal capacitado (obligatorio).

Uso de implemento de protección y seguridad.

Uso de herramientas y equipos adecuados.

Mantenimiento y limpieza cada 6 meses del tablero eléctrico.

