



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Especificaciones



TABLERO ADOSABLE

Un tablero adosable es un tipo de estructura o panel utilizado en diversas aplicaciones, especialmente en la construcción y el diseño de espacios. Se caracteriza por su capacidad para unirse o instalarse de manera adyacente a otros tableros similares, formando una superficie continua o extendida.

Características Generales:

Tipo de tablero	adosable
Tipo de material	metálico
Aplicación	domestico e industrial
Tipo de montaje	mural
Tapa frontal	abisagrado
Mandil de protección	abisagrado
Punto de aterramiento	gabinete, mandil y puerta
Apertura de puerta	120°
Protección hermética	IP54
Protección resistencia	IK10

Acabados:

Color	blanco humo/naranja/rojo
Tipo	texturado epoxi-poliester gofrado
Código	RAL-7035 / RAL-2006 / RAL-3001
Material	Polvo termoendurecible
Secado y acabado	quemado en horno a 180°
Tipo de cerradura	hermética con llave para tapa y mandil





Plancha galvanizada:

Medida	1/16"
Espesor	1.5 mm
Durabilidad	vida útil prolongada
Resistencia	resistencia al calor dentro de rango comunes

Sistema de alimentación:

440 VAC	3F + T
380/220 VAC	3F + N + T
220 VAC	3 + T

Medidas estándares:

N° de polo	30-36-42-48-60-80-100-120 polos
Cantidad de diferenciales	0
Interruptor general	Int. Tipo riel 3P//32A - 100A Int. Tipo riel 2P//32A – 63A Int. Fuerza fija 2P//25A – 100A Int. Fuerza fija 3P//30A – 250A Int. Fuerza regulable 3P//32A – 630A

Normas:

Reglamento nacional de electricidad (RNE)
Norma técnica peruana (NTP) 350.002:2014
Norma internacional IEC 61439

Barras de cobre:

Barra de Cu principal	2x20mm //205A 3x20mm //245A 5x20mm //325A 5x30mm //450A 10x30mm //630A
Barra de Cu derivación	2x12mm // 125 A 3x15mm // 185 A 3X20mm // 245 A 5x2mm // 325 A
Barra de Cu p/tierra	2x12mm // 125 A 2X20mm // 245 A 3X30mm // 350 A





Precaución de maniobra:

Manipulación del tablero eléctrico por personal capacitado (obligatorio).

Uso de implemento de protección y seguridad.

Uso de herramientas y equipos adecuados.

Mantenimiento y limpieza cada 6 meses del tablero eléctrico.

