ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.02841/26

Серия RU № 0630515

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117246, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ вн. тер. г., ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 8, СТР. 1. Адрес места осуществления деятельности: 117246, РОССИЯ, Г Москва, Научный проезд, д. 8 стр. 1 (помещение IV, комната №1, офис номер 108). Телефон: +7 9268341693. Адрес электронной почты: osnictest@mail.ru. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬСЕРВИС"
Место нахождения: 394019, РОССИЯ, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 1А, офис 19
Адрес места осуществления деятельности: 394019, РОССИЯ, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 1А.
Основной государственный регистрационный номер 1223600009929.
Телефон: +79003006323, Адрес электронной почты: elevatormelservis36@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬСЕРВИС"
Место нахождения: 394019, РОССИЯ, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 1А, офис 19
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394019, РОССИЯ, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 1А .

ПРОДУКЦИЯ Клапаны перекидные типа КО(Р), КО(Э), КО(П), КО(Р)Ф, КО(Э)Ф, КО(П)Ф, КД(Р), КД(Э), КД(П), КД(Р)Ф, КД(Э)Ф, КД(П)Ф, КТ(Р), КТ(Э), КТ(П), КТ(Р)Ф, КТ(Э)Ф, КТ(П)Ф.
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.14.11-003-81149965-2025 "КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ"
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 690 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 071/26 от 25.09.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИСКРА", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM44, Акта анализа состояния производства №3088/ТРТС/РА от 25.02.2026, выданного ОС ООО "НИЦ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB63) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Васьков Александр Леонидович, (Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 согласно приложению бланк №1127071)
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1127070. Условия хранения, назначенный срок хранения, назначенный срок службы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №3088/ТРТС/ОТБ от 25.02.2026. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия применения, а также иная информация, идентифицирующая продукцию, согласно приложению бланки №№1127070, 1127071.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 02.10.2026 **ПО** 01.10.2031

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шаромова Варвара Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чиркова Марина Борисовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.02841/26

Серия RU № 1127070

1. СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»

- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
- ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний.
- ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапаны перекидные типов КО(Р), КО(Э), КО(П), КО(Р)Ф, КО(Э)Ф, КО(П)Ф, КД(Р), КД(Э), КД(П), КД(Р)Ф, КД(Э)Ф, КД(П)Ф, КТ(Р), КТ(Э), КТ(П), КТ(Р)Ф, КТ(Э)Ф, КТ(П)Ф (далее – клапаны) предназначены для изменения направления движения потока порошковых и зерновых материалов.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно присвоенной Ex-маркировке.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица № 1 – Технические характеристики клапанов

Наименование параметра	Значение
Ex- маркировка по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0-2017): - для клапанов типов КО(Э), КО(Э)Ф, КД(Э), КД(Э)Ф, КТ(Э), КТ(Э)Ф	1Ex h IIB T4 Gb X, 1Ex h IIB T3 Gb X, Ex h IIIB T135°C Db X, Ex h IIIB T155°C Db X, 2Ex h IIB T4 Gc X, 2Ex h IIB T3 Gc X, Ex h IIIB T135°C Dc X, Ex h IIIB T155°C Dc X
- для клапанов типов КО(П), КО(П)Ф, КД(П), КД(П)Ф, КТ(П), КТ(П)Ф	1Ex h IIC T4 Gb X, 1Ex h IIC T3 Gb X, Ex h IIIC T120°C Db X, Ex h IIIC T200°C Db X, 2Ex h IIC T4 Gc X, 2Ex h IIC T3 Gc X, Ex h IIIC T120°C Dc X, Ex h IIIC T200°C Dc X
- для клапанов типов КО(Р), КО(Р)Ф, КД(Р), КД(Р)Ф, КТ(Р), КТ(Р)Ф	1Ex h IIC T6 Gb X, Ex h IIIC T85°C Db X. 2Ex h IIC T6 Gc X, Ex h IIIC T85°C Dc X.
Номинальная ширина проходного сечения, мм	от 200 до 600
Номинальная длина проходного сечения, мм	от 200 до 600
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С	от минус 20 до плюс 40
Диапазон температуры рабочей среды, °С	от минус 20 до плюс 85

Таблица № 2 – Перечень комплектующего взрывозащищенного оборудования

№	Взрывозащищенные компоненты (с указанием типа)	Маркировка взрывозащищенного оборудования	Изготовитель, страна	Номер сертификата
1	Датчики бесконтактные взрывозащищённые ДВИ	0Ex ia IIC T6 Ga X Ex ia IIIC T80°C Da X	ЗАО «Сенсор», Россия	№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.B.00668/25
2	Пневматические цилиндры серий 14, 16,23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 47, 60, 61, 62, 63, 69, 6PF, 90, 94, 95, 97, QN, QP, QL, QCTF, QCT, QCB, QX	Ex II Gb c T4 Ex II Gb c T3 Ex III Db c T120°C Ex III Db c T200°C	ООО «Камоцци пневматика», Россия	№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.B.04154/22
3	Двигатели серии МАК	1Ex db IIB T6…T3 Gb X, 1Ex db IIC T6…T3 Gb X Ex tb IIIC T85°C…T155°C Db X	Euromotori srl., Италия	№ ЕАЭС RU C-IT.НА65.B.02264/24
4	Трёхфазные асинхронные электродвигатели серии ВА, ВРА	1Ex db IIB T4 Gb 1Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db	Shanxi Eltctric Motor Manufacturing Co., Ltd, Китай	№ ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.B.05510/24
5	Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели торговой марки «INNOVARI» серий: 56M EX … 71M EX; 56**EX … 132**EX; 63**FX … 112**FX	1Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120°C Db	«MIKSAN MOTOR SANAYI VE TICARET A.S.», Турция	№ ЕАЭС RU C-TR.АЖ58.B.05211/24
6	Редукторы WXR, WXF, WXK, WXS, WSH, WSB, WNMRW	1Ex h IIB T4 Gb Ex h IIIB T130°C Db	WANSHSIN Seikou (Hunan) Co., Ltd, Китай	№ ЕАЭС RU C-CN.НА65.B.02354/24

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шаромова Варвара Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чиркова Марина Борисовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.02841/26

Серия RU № 1127071

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

4.1 Клапаны перекидные представляют собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из корпуса и подвижной заслонки (шибера). В качестве привода выступает пневмоцилиндр или электропривод.
В конструкции клапана для контроля положения заслонки (шибера) устанавливаются датчики.

4.2 Специальные условия применения «X»:

- при эксплуатации клапанов, в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, требуется учитывать, что температура воспламенения пыли должна превышать температуру поверхности клапана и его основных частей более чем в 1,5 раза, а температура тления осевшей пыли (максимальная допустимая толщина слоя пыли – 5 мм) должна быть выше температуры поверхности клапана и его составных частей более чем на 75° С;
- при очистке поверхностей требуется применять влажную ветошь с целью исключения появления зарядов статического электричества;
- необходимо соблюдать специальные условия безопасности применения «X», указанные в сертификатах соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 и руководствах по эксплуатации на взрывозащищенное оборудование, входящее в состав клапанов.

4.3 Взрывозащищенность клапанов, предназначенных для применения в потенциально взрывоопасных средах, обеспечивается выбором материала, выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 и применением оборудования во взрывозащищенном исполнении согласно таблице 2 настоящего приложения, а также за счёт соблюдения специальных условий безопасного применения «X».

5. МАРКИРОВКА

5.1 Маркировка, наносимая на оборудование, включает следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак и адрес изготовителя;
- обозначение типа оборудования;
- заводской номер, дата изготовления;
- диапазон температуры окружающей среды;
- Ex-маркировку;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия оборудования требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на заявленное оборудование;
- специальный знак Ex взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- номер сертификата соответствия;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией или договором поставки.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011: Технические условия ТУ 28.14.11-003-81149965-2025; Комплект Паспортов Руководств по эксплуатации № 003.АЭД; Комплект оценок опасностей воспламенения № 003.ООВ; Альбом сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № 003.АС; Комплект чертежей № 003.КЧ; Учредительные документы Заявителя.
Внесение изменений в конструкцию и техническую документацию согласно ТР ТС 012/2011.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шаромова Варвара Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чиркова Марина Борисовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712