


FICHA DE POÇO

Num. Cerb :	2-1435	Num. Corpore :	11023	Latitude (S):	13°37'55 " -
Município :	CAETITÉ	Long. (W):	42°34'32 "	Prof. util (m):	54,00
Localidade :	CALDEIRAS	Ne(m) :	-0,00	Nd(m) :	19,30
Data Início :	20/01/1998	Q (m³/h):	7,92	Data Teste :	12/08/2019
Data Fim :	22/01/1998	Duração:	12:00h	Recuperação :	19,30m em 00:25h
Rocha :	CRISTALINO	Programa :	PROHIDRO		
Aquífero :	FISSURAL				
Equip. :	PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)				
Emp Resp. :	CERB				
Emp .Exec.:	AGROHIDRO				
Tec. Loc. :	JOSE CARLOS CRUZ DO CARMO				
Tec. Perf :	OLIMAR OLIVEIRA RODRIGUES				
Sondador :	JOSÉ NEVES DE SOUZA				


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO






MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília

 K2u - Grupo Urucuia	 A2PP2gc - Correntina	 PP23_gamma_3mc - Granito Correntina	 Q1a - (Não definida)
 NP2sh - Serra de Santa Helena	 NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	 NP2bp - Paraopeba	
 Q2a - Depósitos aluvionares	 NP2lj - Lagoa do Jacaré	 NP2sl - Sete Lagoas	
 NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	 NP2sl2 - Sete Lagoas - fácies 2	 ENdl - (Não definida) Coberturas detrito	



TAB. DE PERFURAÇÃO			ENTRADA DE ÁGUA								
Ø (pol)	De	Até	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
8"	0,00	6,00	1	21,0							
6"	6,00	54,00	2	45,0							
TABELA DE REVESTIMENTO											
Ø (pol)	De	Até	Material								
6"	0,00	6,00	DIN 2440 PRETO PONTA LISA								
TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 6,00 m											
BOCA DO POÇO											
Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material								
6"	1,00		DIN 2440 PRETO PONTA LISA								



OBSERVAÇÕES:

Geólogo responsável pela perfuração: Olimar Oliveira.

Descrição litológica pelo geólogo Paulo Moura e fiscalização da perfuração pelo técnico Wagner Nascimento Barros.

Após a perfuração o poço foi desenvolvido durante 02:00h, apresentando 15,00m³/h de vazão.

A CERB/AGUACENTER, em 14.02.1998, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Fiscalização pelo técnico Antonio Carlos.

Dados obtidos:

PROF= 54,00m

NE=Surgente

ND=16,44m

Q=10,70m³/h

RECUPERAÇÃO=16,44m em 00:12h

A CERB/AGUACENTER, em 12.08.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Fiscalização pelo técnico Ernande Gomes Pinto. Dados obtidos:

PROF= 54,00m

NE=Surgente

ND=19,30m

Q=7,92m³/h

RECUPERAÇÃO=19,30m em 00:25h