


Num. Cerb :	2-3797	Num. Corpore :	20766	Latitude (S):	13°56'33,1" -
Município :	CAETITÉ	Long. (W):	42°32'49,6"	Prof. util (m):	38,00
Localidade :	SÍTIO DO OURO	Ne(m) :	4,48	Nd(m) :	11,04
Data Início :	28/09/2010	Q (m³/h):	4,02	Data Teste :	31/07/2021
Data Fim :	29/09/2010	Duração:	12:00h	Recuperação :	6,51m em 01:00h
Rocha :	META-SEDIMENTAR	Programa :	FUNCEP		
Aquífero :	FISSURAL				
Equip. :	PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)				
Emp Resp. :	CERB				
Emp .Exec.:	AQUAGEO PROJETOS				
Tec. Loc. :	JOÃO BATISTA MATOS DE ANDRADE				
Tec. Perf :	JOSÉ MAURO PASSOS AMÂNCIO				
Sondador :	FERNANDO OLIVEIRA				


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO



MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília

☐ K2u - Grupo Urucuia	☐ A2PP2gc - Correntina	☐ PP23_gamma_3mc - Granito Correntina	☐ Q1a - (Não definida)
☐ NP2sh - Serra de Santa Helena	☐ NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	☐ NP2bp - Paraopeba	
☐ Q2a - Depósitos aluvionares	☐ NP2lj - Lagoa do Jacaré	☐ NP2sl - Sete Lagoas	
☐ NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	☐ NP2sl2 - Sete Lagoas - fácies 2	☐ ENdl - (Não definida) Coberturas detrito	



TAB. DE PERFURAÇÃO

Ø (pol)	De	Até
8"	0,00	31,40
6"	31,40	63,00

ENTRADA DE ÁGUA

N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
1	33,0	1,4						
2	50,0	7,6						



TABELA DE REVESTIMENTO

Ø (pol)	De	Até	Material
6"	0,00	31,40	DIN 2440

TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 31,40 m

BOCA DO POÇO

Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material
6"	1,00		DIN 2440



- 1 8"
- 2 6"
- 1 - 6"
- Cimentação
- Mat. Form
- Outros
- Entrada de Água

OBSERVAÇÕES:

POÇO: Caetité - Sítio do Ouro I / Mutamba

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h com compressor, apresentando 9,00 m³/h de vazão.

A CERB/AQUAGEO, em 12.10.2010 efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Dados obtidos:

PROF= 63,00m

NE=0,73m

ND=22,85m

Q=8,52m³/h

RECUPERAÇÃO=19,72m em 01:00h

O CP-13, em 31.07.2021, encontrou poço instalado, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Dados obtidos:

PROF= 38,00m

NE=4,48m

ND=11,04m

Q=4,02m³/h

RECUPERAÇÃO=6,51m em 01:00h