

MUNICIPIO : CAETITÉ
LOCALIDADE : LAGOA AZUL
CODIGO CERB : 2-
Nº POÇO LOCAL : II
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 18567 /
NUMERO VISITA : 26567
DATA DE INICIO : 07/08/2019
DATA DE TERMINO : 08/08/2019
COORDENADA E/O : 42°28'15,50"
COORDENADA N/S : 14°14'05,40"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO : BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18567 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 90
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 7,10
NÍVEL DINÂMICO (m) : 9,00
VAZÃO TB (m³/h) : 23,23
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 0,24
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 21/08/2019
DATA FINAL : 22/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : QUARTZITO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 90

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27380					
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO					
De (m)		Até (m)		Diâmetro	
0		24		8"	
24		90		6"	
REVESTIMENTO - TUBO					
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade	
0	24	DIN 2440	6"	24	
REVESTIMENTO - FILTRO					
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade	Slot
22	24	NOLD PRETO	6"	2	
P R E E N C H I M E N T O					
De (m)		Até (m)		Material	
0		0,5		CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL	
0,5		24		MATERIAL DA FORMAÇÃO	
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27380	
De (m)	Até (m)	Litologia			
0	2	Solo areno-argiloso, coloração marrom avermelhado, granulometria fina a média.			
2	19	Sedimentos inconsolidados areno argiloso, coloração marrom esverdeado, fragmentação fina a média.			
19	22	Rocha metassedimentar alterada, coloração cinza avermelhado, fragmentação média a grossa.			
22	90	Rocha metassedimentar composto principalmente por quartzo, muscovita, clorita e óxidos, coloração			
ENTRADAS D'AGUA					
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h)	Situação
22				44,3	
52				0,7	
T É C N I C O S					
Atuação	Nome Técnico			Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER			08/08/2019	Perfuração
Sondador	ROBSON RONI RIBEIRO DA ROCHA				
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER			22/08/2019	Teste Bombeamento
Perfuração	CAIO ARAGÃO DE JESUS				
Locação	ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOITINHO				

Poço: Caetité - Lagoa Azul II.

Poço localizado na Fazenda Barreira, propriedade do Sr. Adalton Rodrigues Sobrinho.

Acompanhamento Tec. da perfuração a distância pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:50h, com compressor, apresentando 45,00m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, de 21 a 22.08.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Acompanhamento a distância pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Município : CAETITÉ

Localidade : LAGOA AZUL

Codigo do Poço : 27380

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 2_

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18567 / 18567003

Data da Coleta : 22/08/2019

Data da Análise : 20/09/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 21,00
Alcal.CO3 (mg/l) : <5
Alcal.HCO3 (mg/l) : 368
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) : <0,025
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 103
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) : <0,005

Cloreto(mg/l) : 174
Cond.(umho/cm) : 1.146
Cor(mg/LPt) : <5
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 486
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,059
Fluor(mg/l) : 0,2
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 55,420
Mangan.(mg/l) : 0,026
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : 1,66
pH : 7,3
Potás.(mg/l) : 6,025
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 472
Silica R(mg/l) : 24,7
Sodio(mg/l) : 71,620
Sulfato(mg/l) : 17,2
Turb.(NTU) : <1
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação